Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 41
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06069

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,77

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hxв)-M4*(h4-hxв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	*	81,27	64,87	16,40	68,73	68,36	0,37	6,40	3,20	-0,04	17,44	0,00	0,00	17,81	0,00	17,81	-	68,48	0,00	1,19			1,16
25.09.15	24,00	*	82,57	65,67	16,90	68,67	68,32	0,35	6,40	3,20	-0,04	18,00	0,00	0,00	18,39	0,00	18,39	-	68,43	0,00	1,23			1,19
26.09.15	24,00	*	81,79	65,76	16,03	68,61	68,25	0,36	6,40	3,20	-0,04	17,12	0,00	0,00	17,49	0,00	17,49	-	68,36	0,00	1,17			1,13
27.09.15	24,00	*	83,23	64,70	18,53	68,72	68,36	0,36	6,40	3,20	-0,06	19,82	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	-	68,47	0,00	1,36			1,30
28.09.15	24,00	*	81,63	65,55	16,08	68,65	68,25	0,40	6,40	3,20	-0,04	17,18	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55	-	68,48	0,00	1,18			1,14
29.09.15	24,00	*	62,74	51,78	10,96	67,95	66,75	1,20	6,40	3,20	-0,22	15,66	0,00	0,00	15,98	0,00	15,98	-	65,80	0,00	1,03			0,81
30.09.15	24,00	*	85,73	65,97	19,76	68,60	68,25	0,35	6,40	3,20	-0,02	20,60	0,00	0,00	21,05	0,00	21,05	-	68,30	0,00	1,41			1,39
01.10.15	24,00	*	80,11	63,43	16,69	68,42	56,59	11,83	6,40	3,20	0,56	19,77	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19	-	67,74	0,00	1,34			1,90
02.10.15	24,00	*	73,27	54,65	18,62	64,92	37,79	27,13	6,40	3,20	1,46	19,25	0,00	0,00	19,62	0,00	19,62	-	64,07	0,00	1,23			2,70
03.10.15	24,00	*	73,74	52,74	21,01	64,71	37,02	27,69	6,40	3,20	1,42	21,96	0,00	0,00	22,38	0,00	22,38	-	63,73	0,00	1,40			2,82
04.10.15	24,00	*	72,94	51,81	21,13	64,40	36,55	27,85	6,40	3,20	1,42	22,08	0,00	0,00	22,49	0,00	22,49	-	62,79	0,00	1,39			2,81
05.10.15	24,00	*	72,48	53,53	18,95	63,51	36,67	26,85	6,40	3,20	1,41	19,77	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	-	62,67	0,00	1,24			2,65
06.10.15	24,00	*	79,39	58,93	20,46	63,65	36,86	26,79	6,40	3,20	1,54	21,41	0,00	0,00	21,80	0,00	21,80	-	62,65	0,00	1,34			2,89
07.10.15	24,00	*	83,32	61,69	21,63	62,28	36,23	26,05	6,40	3,20	1,60	22,04	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	-	61,78	0,00	1,36			2,96
08.10.15	24,00	*	98,23	76,93	21,30	63,80	38,64	25,17	6,40	3,20	1,87	22,57	0,00	0,00	22,99	0,00	22,99	-	63,32	0,00	1,43			3,30
09.10.15	24,00	*	95,31	76,73	18,57	64,52	38,83	25,69	6,40	3,20	1,90	19,88	0,00	0,00	20,26	0,00	20,26	-	64,11	0,00	1,28			3,18
10.10.15	24,00	*	99,95	77,64	22,31	64,46	39,07	25,39	6,40	3,20	1,88	23,87	0,00	0,00	24,33	0,00	24,33	-	64,18	0,00	1,53			3,42
11.10.15	24,00	*	99,07	77,75	21,32	65,13	39,54	25,59	6,40	3,20	1,90	22,86	0,00	0,00	23,31	0,00	23,31	-	64,97	0,00	1,49			3,39
12.10.15	24,00	*	97,05	77,49	19,56	65,23	39,95	25,28	6,40	3,20	1,88	20,98	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	-	64,82	0,00	1,36			3,24
13.10.15	24,00	*	98,50	78,54	19,96	65,09	40,05	25,03	6,40	3,20	1,89	21,36	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	-	64,53	0,00	1,38			3,27
14.10.15	24,00	*	99,06	78,21	20,85	63,80	39,73	24,08	6,40	3,20	1,80	22,29	0,00	0,00	22,71	0,00	22,71	-	63,53	0,00	1,42			3,22
15.10.15	24,00	*	97,53	78,13	19,41	63,00	39,44	23,55	6,40	3,20	1,77	20,78	0,00	0,00	21,16	0,00	21,16	-	62,54	0,00	1,30			3,07
16.10.15	24,00	*	99,39	77,84	21,55	61,65	38,89	22,76	6,40	3,20	1,69	23,03	0,00	0,00	23,44	0,00	23,44	-	61,29	0,00	1,41			3,11
17.10.15	24,00	*	97,31	77,30	20,00	60,76	38,26	22,50	6,40	3,20	1,66	21,53	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	-	60,21	0,00	1,30			2,96
18.10.15	24,00	*	97,97	76,00	21,97	60,85	38,22	22,64	6,40	3,20	1,64	23,36	0,00	0,00	23,77	0,00	23,77	-	61,00	0,00	1,43			3,06
19.10.15	24,00	*	99,04	76,87	22,17	63,00	39,15	23,85	6,40	3,20	1,75	23,64	0,00	0,00	24,07	0,00	24,07	-	62,95	0,00	1,49			3,24
20.10.15	24,00	*	99,75	77,23	22,52	64,44	39,35	25,10	6,40	3,20	1,86	24,13	0,00	0,00	24,59	0,00	24,59	-	63,74	0,00	1,54			3,40
21.10.15	24,00	*	96,46	76,71	19,75	62,45	37,83	24,61	6,40	3,20	1,80	21,19	0,00	0,00	21,57	0,00	21,57	-	62,42	0,00	1,32			3,13
22.10.15	24,00	*	96,51	77,49	19,02	64,75	38,91	25,84	6,40	3,20	1,91	20,61	0,00	0,00	21,01	0,00	21,01	-	64,75	0,00	1,34			3,24
23.10.15	24,00	*	97,79	78,55	19,24	66,58	40,34	26,24	6,40	3,20	1,99	20,65	0,00	0,00	21,07	0,00	21,07	-	65,74	0,00	1,36			3,35
Среднее	24,00	-	88,77	69,35	19,42	65,04	46,02	19,03	6,40	3,20	1,27	20,83	-	-	21,23	-	21,23	-	64,53	-	1,34	-	-	2,61
Итого	720,00		2663,13	2080,48	582,65						38,15	624,84	0,00	0,00	636,93	0,00	636,93	0,00			40,25	0,00	0,00	78,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	26278,27	20533,09	6326,86	0,00	6463,30	0,00	848,39	430,76	-
	24.10.15 02:00	28943,26	22615,26	6951,88	0,00	7100,40	0,00	926,96	470,99	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -6,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **636,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.