Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9103.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204763

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-1015.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,048	Gmax= 12
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,77

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 6217 Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	166,59	157,65	8,94	68,61	65,32	3,29	7,00	5,00	0,56	114,05	104,97	9,08	116,53	106,93	9,60	-	68,76	63,90	0,58			1,14
25.09.15	24,00	-	167,49	159,35	8,14	68,58	65,38	3,20	7,00	5,00	0,54	114,40	106,10	8,30	116,89	108,09	8,80	-	68,73	64,00	0,54			1,07
26.09.15	24,00	-	166,18	157,88	8,30	68,46	65,21	3,25	7,00	5,00	0,55	113,61	105,15	8,46	116,07	107,08	8,99	-	68,61	63,81	0,54			1,09
27.09.15	24,00	-	168,11	157,79	10,32	68,60	65,30	3,30	7,00	5,00	0,56	115,57	105,03	10,54	118,06	106,98	11,08	-	68,75	63,88	0,67			1,24
28.09.15	24,00	-	167,06	158,83	8,23	68,42	65,08	3,34	7,00	5,00	0,56	114,22	105,78	8,44	116,66	107,72	8,94	-	68,56	63,65	0,54			1,10
29.09.15	24,00	-	168,19	158,21	9,98	68,25	64,85	3,40	7,00	5,00	0,58	115,46	105,34	10,12	117,96	107,27	10,69	-	68,40	63,39	0,65			1,23
30.09.15	24,00	-	166,04	156,25	9,79	68,54	65,02	3,52	7,00	5,00	0,59	113,99	104,04	9,95	116,45	105,96	10,49	-	68,69	63,51	0,64			1,23
01.10.15	24,00	-	159,36	148,36	11,00	68,11	59,61	8,50	7,00	5,00	1,38	109,66	98,66	11,00	112,01	100,47	11,54	-	68,25	63,04	0,64			2,02
02.10.15	24,00	-	149,60	139,04	10,56	64,41	53,11	11,30	7,00	5,00	1,70	102,63	92,40	10,23	104,60	93,96	10,64	-	64,55	59,70	0,56			2,25
03.10.15	24,00	-	145,04	135,03	10,01	64,56	52,94	11,62	7,00	5,00	1,69	99,00	89,70	9,30	100,95	91,19	9,76	-	64,70	59,60	0,53			2,22
04.10.15	24,00	-	144,01	132,40	11,61	64,43	52,63	11,80	7,00	5,00	1,70	98,73	87,86	10,87	100,66	89,33	11,33	-	64,57	59,42	0,61			2,31
05.10.15	24,00	-	145,81	134,32	11,49	63,49	52,22	11,27	7,00	5,00	1,65	99,87	89,15	10,72	101,77	90,57	11,20	-	63,64	58,75	0,60			2,25
06.10.15	24,00	-	154,21	142,01	12,20	63,62	52,26	11,36	7,00	5,00	1,76	106,09	94,36	11,73	108,10	95,89	12,21	-	63,76	58,96	0,63			2,39
07.10.15	24,00	-	162,09	151,02	11,07	62,39	51,64	10,75	7,00	5,00	1,75	111,36	100,49	10,87	113,39	102,08	11,31	-	62,53	58,04	0,57			2,32
08.10.15	24,00	-	192,47	181,62	10,85	64,01	53,91	10,10	7,00	5,00	1,96	131,85	121,18	10,67	134,36	123,23	11,13	-	64,15	60,18	0,58			2,54
09.10.15	24,00	-	191,16	180,65	10,51	64,42	54,03	10,39	7,00	5,00	1,99	130,84	120,52	10,32	133,34	122,57	10,77	-	64,57	60,52	0,57			2,56
10.10.15	24,00	-	194,81	182,71	12,10	64,53	54,33	10,20	7,00	5,00	1,99	133,98	121,84	12,14	136,56	123,98	12,58	-	64,68	60,72	0,66			2,65
11.10.15	24,00	-	193,52	182,35	11,17	65,37	55,03	10,34	7,00	5,00	2,00	132,95	121,65	11,30	135,60	123,81	11,79	-	65,52	61,49	0,62			2,62
12.10.15	24,00	-	193,35	182,20	11,15	65,27	55,04	10,23	7,00	5,00	1,99	132,88	121,48	11,40	135,50	123,63	11,87	-	65,42	61,45	0,61			2,60
13.10.15	24,00	-	196,81	185,37	11,44	65,04	54,95	10,09	7,00	5,00	1,99	135,25	123,61	11,64	137,92	125,78	12,14	-	65,18	61,31	0,63			2,62
14.10.15	24,00	-	195,91	184,45	11,46	63,87	54,17	9,70	7,00	5,00	1,91	134,66	123,01	11,65	137,24	125,09	12,15	-	64,02	60,26	0,62			2,53
15.10.15	24,00	-	194,60	183,59	11,01	62,92	53,41	9,51	7,00	5,00	1,86	133,57	122,43	11,14	136,08	124,43	11,65	-	63,06	59,39	0,59			2,44
16.10.15	24,00	-	194,96	183,21	11,75	61,53	52,37	9,16	7,00	5,00	1,79	134,00	121,86	12,14	136,41	123,78	12,63	-	61,67	58,16	0,61			2,41
17.10.15	24,00	-	191,46	179,58	11,88	60,67	51,62	9,05	7,00	5,00	1,74	131,50	118,61	12,89	133,79	120,43	13,36	-	60,81	57,34	0,61			2,35
18.10.15	24,00	-	189,99	177,30	12,69	61,15	51,96	9,19	7,00	5,00	1,74	130,75	117,33	13,42	133,05	119,21	13,84	-	61,31	57,72	0,67			2,41
19.10.15	24,00	-	189,70	178,95	10,75	63,43	53,59	9,84	7,00	5,00	1,87	130,04	118,49	11,55	132,47	120,45	12,02	-	63,58	59,75	0,58			2,45
20.10.15	24,00	-	189,52	178,47	11,05	64,19	54,02	10,17	7,00	5,00	1,94	130,05	117,81	12,24	132,55	119,79	12,76	-	64,33	60,45	0,59			2,53
21.10.15	24,00	-	188,47	174,44	14,03	62,79	52,63	10,16	7,00	5,00	1,92	130,26	115,41	14,85	132,65	117,32	15,33	-	62,95	59,00	0,74			2,66
22.10.15	24,00	-	191,53	178,83	12,70	65,18	54,59	10,59	7,00	5,00	2,04	131,25	118,70	12,55	133,82	120,77	13,05	-	65,33	61,24	0,69			2,73
23.10.15	24,00	-	194,62	181,74	12,88	65,57	55,31	10,26	7,00	5,00	2,01	133,71	121,19	12,52	136,35	123,37	12,98	-	65,69	61,85	0,70			2,71
Среднее	24,00	-	177,09	166,12	10,97	65,01	56,38	8,63	7,00	5,00	1,54	121,54	110,47	11,07	123,93	112,37	11,55	-	65,16	60,82	0,61	-	-	2,16
Итого	720,00		5312,66	4983,60	329,06						46,31	3646,18	3314,15	332,03	3717,79	3371,16	346,63	0,00			18,36	0,00	0,00	64,66

36 15,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: сутки;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = 3,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **346,63** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Петроградсбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.

печать энергосбыта