Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9104.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208338 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,77

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	149,56	128,43	21,13	68,23	65,09	3,14	7,00	5,00	0,47	53,76	35,51	18,25	54,90	35,99	18,91	-	68,30	56,91	1,38			1,85
25.09.15	24,00	-	149,41	129,69	19,72	68,20	65,11	3,09	7,00	5,00	0,46	52,67	35,85	16,82	53,78	36,33	17,45	-	68,27	57,03	1,29			1,75
26.09.15	24,00	-	150,28	128,73	21,55	68,07	64,95	3,12	7,00	5,00	0,47	54,24	35,57	18,67	55,42	36,05	19,37	-	68,15	56,82	1,41			1,87
27.09.15	24,00	-	151,80	128,56	23,24	68,21	65,09	3,12	7,00	5,00	0,48	55,91	35,52	20,39	57,09	36,00	21,09	-	68,27	56,96	1,52			2,00
28.09.15	24,00	-	150,73	129,33	21,40	68,03	64,83	3,20	7,00	5,00	0,48	54,22	35,75	18,47	55,36	36,23	19,13	-	68,10	56,49	1,39			1,88
29.09.15	24,00	-	149,80	121,72	28,08	67,79	60,15	7,64	7,00	5,00	1,29	53,28	35,74	17,54	54,40	36,22	18,18	-	67,85	56,21	1,55			2,84
30.09.15	24,00	-	149,12	104,91	44,21	68,10	49,19	18,91	7,00	5,00	2,82	53,73	35,33	18,40	54,88	35,81	19,07	-	68,14	56,74	2,18			5,00
01.10.15	24,00	-	142,49	99,19	43,30	67,72	48,80	18,92	7,00	5,00	2,70	51,69	33,69	18,00	52,77	34,17	18,60	-	67,73	56,17	2,11			4,81
02.10.15	24,00	-	134,88	91,40	43,48	64,11	46,60	17,51	7,00	5,00	2,37	49,71	31,53	18,18	50,65	32,01	18,64	-	64,08	53,48	2,03			4,39
03.10.15	24,00	-	133,37	99,40	33,97	64,05	45,90	18,15	7,00	5,00	2,42	50,54	30,58	19,96	51,52	31,06	20,46	-	64,13	53,23	1,57			3,98
04.10.15	24,00	-	132,95	108,86	24,09	63,94	45,02	18,92	7,00	5,00	2,51	51,50	29,97	21,53	52,49	30,45	22,04	-	64,01	52,95	1,09			3,60
05.10.15	24,00	-	131,63	110,03	21,60	63,06	44,89	18,17	7,00	5,00	2,39	49,41	30,36	19,05	50,34	30,80	19,54	-	63,14	52,43	0,97			3,36
06.10.15	24,00	-	139,78	116,80	22,98	63,16	44,90	18,26	7,00	5,00	2,56	52,25	32,21	20,04	53,21	32,69	20,52	-	63,13	52,54	1,03			3,59
07.10.15	24,00	-	144,35	122,27	22,08	61,93	43,99	17,94	7,00	5,00	2,59	53,19	33,90	19,29	54,15	34,38	19,77	-	61,98	51,65	0,98			3,56
08.10.15	24,00	-	167,77	146,17	21,60	63,58	46,08	17,50	7,00	5,00	2,94	60,37	41,45	18,92	61,49	41,94	19,55	-	63,59	53,89	1,00			3,93
09.10.15	24,00	-	167,95	145,12	22,83	64,08	46,02	18,06	7,00	5,00	3,04	60,43	41,21	19,22	61,59	41,71	19,88	-	64,09	54,54	1,05			4,09
10.10.15	24,00	-	171,23	146,85	24,38	64,14	46,21	17,93	7,00	5,00	3,07	62,36	41,70	20,66	63,56	42,22	21,34	-	64,19	54,74	1,13			4,20
11.10.15	24,00	-	174,60	146,49	28,11	64,91	46,95	17,96	7,00	5,00	3,13	66,09	41,47	24,62	67,36	42,07	25,29	-	65,00	55,59	1,32			4,46
12.10.15	24,00	-	169,29	146,55	22,74	64,88	46,68	18,20	7,00	5,00	3,09	61,01	41,56	19,45	62,19	42,17	20,02	-	64,92	55,38	1,06			4,15
13.10.15	24,00	-	173,49	149,02	24,47	64,71	46,65	18,06	7,00	5,00	3,14	63,54	42,19	21,35	64,79	42,85	21,94	-	64,69	55,27	1,14			4,28
14.10.15	24,00	-	175,09	150,35	24,74	63,52	46,07	17,45	7,00	5,00	3,06	64,13	42,56	21,57	65,36	43,15	22,21	-	63,58	54,39	1,14			4,20
15.10.15	24,00	-	171,83	151,56	20,27	62,60	45,42	17,18	7,00	5,00	2,96	60,58	43,08	17,50	61,69	43,58	18,11	-	62,60	53,16	0,92			3,88
16.10.15	24,00	-	173,52	150,95	22,57	61,28	44,67	16,61	7,00	5,00	2,88	62,60	42,88	19,72	63,69	43,36	20,33	-	61,30	52,42	1,01			3,89
17.10.15	24,00	-	171,93	148,39	23,54	60,40	44,11	16,29	7,00	5,00	2,81	64,48	41,66	22,82	65,56	42,14	23,42	-	60,36	52,00	1,04			3,84
18.10.15	24,00	-	170,29	146,32	23,97	60,74	44,30	16,44	7,00	5,00	2,80	64,37	41,04	23,33	65,47	41,52	23,95	-	60,91	52,26	1,07			3,87
19.10.15	24,00	-	168,68	147,69	20,99	62,99	45,47	17,52	7,00	5,00	2,95	61,55	41,47	20,08	62,70	41,97	20,73	-	63,10	53,84	0,96			3,91
20.10.15	24,00	-	167,92	147,53	20,39	63,97	45,61	18,36	7,00	5,00	3,09	60,94	41,24	19,70	62,11	41,76	20,35	-	63,88	54,29	0,92			4,02
21.10.15	24,00	-	167,61	144,33	23,28	62,39	44,13	18,26	7,00	5,00	3,05	63,30	40,35	22,95	64,45	40,83	23,62	-	62,55	52,97	1,04			4,09
22.10.15	24,00	-	170,08	147,70	22,38	64,75	45,75	19,00	7,00	5,00	3,22	62,99	41,26	21,73	64,20	41,81	22,39	-	64,96	54,86	1,04			4,26
23.10.15	24,00	-	172,82	150,69	22,13	65,61	46,92	18,69	7,00	5,00	3,24	61,68	42,42	19,26	62,89	43,11	19,78	-	65,36	55,84	1,03			4,27
Среднее	24,00	-	158,14	132,83	25,31	64,64	49,52	15,12	7,00	5,00	2,42	57,88	37,97	19,92	59,00	38,48	20,52	-	64,68	54,50	1,24	-	-	3,66
Итого	720,00		4744,25	3985,03	759,22						72,47	1736,52	1139,05	597,47	1770,06	1154,38	615,68	0,00			37,34	0,00	0,00	109,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -5,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 103,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 615,68 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.