

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 14-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-941 № 65382
 расходомер

Подающий тр. VA2305M 50
 Обратн.тр. VA2305M 50

тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв=0 С
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q = M1 \cdot (h1 - h2) + (M1 - M2) \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.15	24	-	18,16	-	0,000	-	-	17,75	-	0,000	-	0,40	0,000	-	-	-	0,000
24.09.15	24	-	18,55	-	0,000	-	-	18,08	-	0,000	-	0,47	0,000	-	-	-	0,000
25.09.15	24	-	18,82	-	0,000	-	-	18,36	-	0,000	-	0,46	0,000	-	-	-	0,000
26.09.15	24	-	18,53	-	0,000	-	-	18,08	-	0,000	-	0,45	0,000	-	-	-	0,000
27.09.15	24	-	18,07	-	0,000	-	-	17,67	-	0,000	-	0,40	0,000	-	-	-	0,000
28.09.15	24	-	17,24	-	0,000	-	-	16,92	-	0,000	-	0,32	0,000	-	-	-	0,000
29.09.15	24	-	15,87	-	0,000	-	-	16,18	-	0,000	-	-0,31	0,000	-	-	-	0,000
30.09.15	24	-	16,85	-	0,000	-	-	16,56	-	0,000	-	0,29	0,000	-	-	-	0,000
01.10.15	24	-	35,88	-	5,201	-	-	33,20	-	3,853	-	2,68	1,348	-	-	-	0,059
02.10.15	24	-	63,93	-	66,844	-	-	64,43	-	63,512	-	-0,50	3,332	-	-	-	0,190
03.10.15	24	-	67,42	-	212,221	-	-	67,27	-	211,849	-	0,15	0,372	-	-	-	0,092
04.10.15	24	-	67,33	-	205,933	-	-	67,17	-	206,343	-	0,17	-0,410	-	-	-	0,080
05.10.15	24	-	67,05	-	190,421	-	-	66,75	-	190,779	-	0,30	-0,358	-	-	-	0,080
06.10.15	24	-	56,58	-	171,565	-	-	53,67	-	171,378	-	2,91	0,187	-	-	-	1,131
07.10.15	24	-	43,65	-	229,096	-	-	34,44	-	228,143	-	9,21	0,953	-	-	-	2,164
08.10.15	24	-	54,84	-	233,246	-	-	38,79	-	232,426	-	16,05	0,820	-	-	-	3,792
09.10.15	24	-	59,43	-	244,466	-	-	42,75	-	231,564	-	16,69	12,902	-	-	-	4,648
10.10.15	24	-	56,77	-	202,021	-	-	40,81	-	197,433	-	15,96	4,588	-	-	-	3,425
11.10.15	24	-	56,91	-	255,102	-	-	43,45	-	235,236	-	13,46	19,865	-	-	-	4,316
12.10.15	24	-	56,16	-	237,378	-	-	40,95	-	225,900	-	15,22	11,478	-	-	-	4,099
13.10.15	24	-	53,92	-	251,129	-	-	39,90	-	249,889	-	14,03	1,241	-	-	-	3,589
14.10.15	24	-	54,44	-	251,074	-	-	40,25	-	249,830	-	14,20	1,244	-	-	-	3,632
15.10.15	24	-	54,17	-	248,659	-	-	40,13	-	247,930	-	14,04	0,729	-	-	-	3,537
16.10.15	24	-	50,27	-	247,362	-	-	37,99	-	246,336	-	12,29	1,025	-	-	-	3,096
17.10.15	24	-	49,83	-	249,405	-	-	37,66	-	248,350	-	12,17	1,055	-	-	-	3,092
18.10.15	24	-	49,73	-	241,751	-	-	37,52	-	240,446	-	12,21	1,305	-	-	-	3,017
19.10.15	24	-	50,17	-	241,448	-	-	37,58	-	240,732	-	12,59	0,716	-	-	-	3,083
20.10.15	24	-	55,68	-	243,526	-	-	40,38	-	243,159	-	15,30	0,366	-	-	-	3,757
21.10.15	24	-	57,71	-	244,580	-	-	41,40	-	244,357	-	16,32	0,223	-	-	-	4,019
22.10.15	24	-	58,23	-	236,397	-	-	41,31	-	236,097	-	16,92	0,300	-	-	-	4,030
Среднее	24,00	-	45,41	-	156,961	-	-	37,58	-	154,851	-	7,83	2,109	-	-	-	1,963
Итого	720,0	-	-	-	4708,823	0,000	-	-	-	4645,542	0,000	-	63,282	0,00	0,00	0,00	58,90

Ориентировочно до конца месяца(+) 2191,460 2185,043 6,417 30,98

Итого за октябрь 2015 : 6900,283 6830,584 69,699 89,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
12.06.15 17:00	68156,055	-	68437,750	-	-	-	1976,558	
12.06.15 17:00	68156,055	-	68437,750	-	-	-	1976,558	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} = \text{---} ^\circ\text{C}$
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Гкал
 Гкал
ЗАО "ДомТелеком"
для ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

28.10.2015