

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.09.2015 по 22.10.2015

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"  
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.16  
 Договор: 31502-1

Тип прибора: СПТ-943.2  
 Номер прибора: 9744  
 Схема измерения: СИ-5

Дата	НС, #	п, ч	M1, T	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, T	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, T	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс,	
																				Гкал	Гкал
23.09.2015	НС04	24	0	27.3	9.2	0	24.7	4.6	2.6	0	0	15.494	64.6	6	7.422	49.8	5	14.8	8.072	0.617	0.617
24.09.2015	НС04	24	0	27.5	9.2	0	24.8	4.6	2.7	0	0	15.532	64.9	6	6.765	49.8	5	15.1	8.767	0.657	0.657
25.09.2015	НС04	24	0	27.7	9.2	0	25.5	4.6	2.2	0	0	14.475	64.2	6	6.817	49.9	5	14.3	7.658	0.576	0.576
26.09.2015	НС04	24	0	27.7	9.2	0	25.3	4.6	2.4	0	0	15.149	64	6	8.04	50.3	5	13.7	7.109	0.552	0.552
27.09.2015	НС04	24	0	27.6	9.2	0	25	4.6	2.6	0	0	16.846	64.6	6	7.694	50.2	5	14.4	9.152	0.686	0.686
28.09.2015	НС04	24	0	27.4	9.2	0	24.7	4.6	2.7	0	0	17.274	64	6	7.16	50	5	14	10.114	0.732	0.732
29.09.2015	НС04	24	0	27.1	9.2	0	24.3	4.6	2.8	0	0	15.624	64.3	6	7.628	49.5	5	14.8	7.996	0.612	0.612
30.09.2015	НС04	24	0	26.4	9.2	0	23.6	4.6	2.8	0	0	14.805	64.5	6	7.506	49.4	5	15.1	7.299	0.571	0.571
01.10.2015	НС04...	24	90.707	50.1	9.2	90.605	39.8	4.6	10.3	0.102	0.916	16.717	63	6	7.695	50	5	13	9.022	0.655	1.571
02.10.2015	НС16	24	90.707	50.1	9.2	90.605	39.8	4.6	10.3	0.102	0.916	15.959	61.7	6	8.522	49.3	5	12.4	7.437	0.553	1.469
03.10.2015		24	90.707	50.1	9.2	90.605	39.8	4.6	10.3	0.102	0.916	15.183	64.9	6	6.746	49.4	5	15.5	8.437	0.637	1.553
04.10.2015		24	90.707	50.1	9.2	90.605	39.8	4.6	10.3	0.102	0.916	16.451	64.8	6	6.081	49.3	5	15.5	10.37	0.749	1.665
05.10.2015	НС04...	24	90.707	50.1	9.2	90.605	39.8	4.6	10.3	0.102	0.916	14.399	64.3	6	6.183	48.9	5	15.4	8.216	0.61	1.526
06.10.2015	НС04...	24	90.707	50.1	9.2	90.605	39.8	4.6	10.3	0.102	0.916	15.619	64.1	6	7.42	49.7	5	14.4	8.199	0.619	1.535
07.10.2015	НС04	24	90.707	50.1	9.2	90.605	39.8	4.6	10.3	0.102	0.916	15.552	64.4	6	7.022	49.5	5	14.9	8.53	0.639	1.555
08.10.2015		24	90.707	50.1	9.2	90.605	39.8	4.6	10.3	0.102	0.916	16.143	64.3	6	6.422	48.7	5	15.6	9.721	0.709	1.625
09.10.2015	НС04	24	90.707	50.1	9.2	90.605	39.8	4.6	10.3	0.102	0.916	15.143	64.4	6	7.529	50.1	5	14.3	7.614	0.583	1.499
10.10.2015		24	90.707	50.1	9.2	90.605	39.8	4.6	10.3	0.102	0.916	16.768	63.5	6	7.088	49.4	5	14.1	9.68	0.699	1.615
11.10.2015		24	90.707	50.1	9.2	90.605	39.8	4.6	10.3	0.102	0.916	17.233	64.7	6	7.566	49.6	5	14.9	9.667	0.719	1.635
12.10.2015		24	90.707	50.1	9.2	90.605	39.8	4.6	10.3	0.102	0.916	16.234	64.7	6	6.57	49.7	5	15	9.664	0.708	1.624
13.10.2015		24	67.334	50.3	9.2	67.146	38.2	4.6	12.1	0.188	0.828	16.144	64.3	6	7.455	49.6	5	14.7	8.689	0.654	1.482
14.10.2015	НС21	24	87.005	49.1	9.2	86.884	39.2	4.6	9.9	0.121	0.873	15.565	64.6	6	7.208	49.8	5	14.8	8.357	0.632	1.505
15.10.2015	НС21	24	117.782	50.8	9.2	117.785	42	4.6	8.8	-0.003	1.046	16.351	65.5	6	6.361	49.8	5	15.7	9.99	0.737	1.793
16.10.2015	НС21	24	119.468	51.5	9.2	119.458	42.8	4.6	8.7	0.01	1.058	14.445	65.4	6	6.424	50.1	5	15.3	8.021	0.609	1.667
17.10.2015	НС21	24	119.723	48.2	9.2	119.717	40.3	4.6	7.9	0.006	0.956	16.233	65	6	6.968	50.3	5	14.7	9.265	0.689	1.645
18.10.2015	НС21	24	121.322	48.4	9.2	121.319	40.6	4.6	7.8	0.003	0.955	17.401	65.3	6	6.274	49.8	5	15.5	11.127	0.806	1.761
19.10.2015	НС21	24	122.48	49.7	9.2	122.27	41	4.6	8.7	0.21	1.082	14.097	64.4	6	6.528	49.6	5	14.8	7.569	0.572	1.654
20.10.2015	НС04...	24	120.311	55.3	9.2	120.213	43.9	4.6	11.4	0.098	1.384	15.43	64.1	6	6.974	49.6	5	14.5	8.456	0.629	2.013
21.10.2015	НС21	24	121.521	54.5	9.2	120.506	43.5	4.6	11	1.015	1.386	16.189	63.6	6	6.944	49.5	5	14.1	9.245	0.671	2.057
22.10.2015	НС21	24	120.121	51	9.2	120.134	40.9	4.6	10.1	-0.013	1.226	15.603	63.1	6	7.841	49.2	5	13.9	7.762	0.585	1.811
Среднее			73.518	50.5	9.2	73.423	40.6	4.6	9.9	0.095	0.995	15.802	64.3	6	7.095	49.7	5	14.6	8.707		
Итого		720	2205.551			2202.692				2.859	21.782	474.058				212.853			261.205	19.467	41.249
Досчёт			1086.359			1084.65				1.709	10.346	140.655				61.654			79.001	5.864	16.21
Снятие			0			0				0	0	-122.286				-57.45			-64.835	-4.859	
Сумма			3291.91			3287.342				4.568	32.128	492.427				217.057			275.371	20.472	52.6

Итого потребление за расчетный месяц  
 ТХв на источнике = 11.00 В гвс (м3) = 275.37 W без гвс (Гкал) = 32.13  
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0  
 Комментарий: С 01.10 ПО 12.10 РАСХОДОМЕРЫ НА СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ РАБОТАЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВОЗМОЖНОСТИ



Отчет сдан: ООО "ЭНЕРГОМОНИТОРИНГ"

Отчет принят : 2015.10.27 09:25:44

/Подпись

Комментарии ответственного лица : Отчет принят условно по заявке до получения акта допуска УУ.