

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 17-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215576
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.15	24	-	18,92	5,99	3,900	-	-	20,23	4,81	1,490	-	-1,31	2,410	0,00	0,00	0,00	0,056
24.09.15	24	-	19,65	6,21	0,000	-	-	21,66	4,76	1,020	-	-2,01	-1,020	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	19,59	6,29	0,000	-	-	20,26	4,84	0,900	-	-0,67	-0,900	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	18,62	6,26	0,000	-	-	19,40	4,81	0,630	-	-0,78	-0,630	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	19,32	5,74	0,000	-	-	19,26	4,30	1,990	-	0,06	-1,990	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	18,26	4,05	0,000	-	-	18,64	4,78	2,430	-	-0,38	-2,430	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	15,71	1,50	0,000	-	-	16,51	6,00	0,060	-	-0,80	-0,060	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	17,08	1,57	0,000	-	-	17,16	6,00	0,000	-	-0,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	17,80	1,57	0,900	-	-	17,54	6,00	0,070	-	0,26	0,830	0,00	0,00	0,00	0,015
02.10.15	24	-	17,86	1,56	0,000	-	-	17,73	6,00	0,000	-	0,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.10.15	24	-	16,61	1,57	0,000	-	-	16,45	6,00	0,000	-	0,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.10.15	24	-	16,50	1,57	0,000	-	-	15,90	6,00	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.10.15	24	-	15,39	1,59	0,000	-	-	16,75	6,00	0,000	-	-1,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.10.15	24	-	11,91	1,60	0,000	-	-	14,51	6,00	0,000	-	-2,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.10.15	24	-	10,85	1,61	0,000	-	-	13,64	6,00	0,000	-	-2,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.10.15	24	-	59,14	5,85	113,010	-	-	41,64	5,65	111,650	-	17,50	1,360	0,00	0,00	0,00	2,038
09.10.15	24	-	60,91	9,36	206,620	-	-	43,14	5,61	206,310	-	17,77	0,310	0,00	0,00	0,00	3,696
10.10.15	24	-	58,36	9,33	207,440	-	-	42,03	5,57	207,290	-	16,33	0,150	0,00	0,00	0,00	3,403
11.10.15	24	-	61,23	9,33	205,680	-	-	43,66	5,62	205,560	-	17,57	0,120	0,00	0,00	0,00	3,627
12.10.15	24	-	57,65	9,30	206,930	-	-	42,40	5,58	205,760	-	15,25	1,170	0,00	0,00	0,00	3,212
13.10.15	24	-	51,21	9,18	208,500	-	-	38,08	5,38	205,550	-	13,13	2,950	0,00	0,00	0,00	2,859
14.10.15	24	-	51,55	9,30	212,180	-	-	37,85	5,44	210,880	-	13,70	1,300	0,00	0,00	0,00	2,963
15.10.15	24	-	51,77	9,31	212,830	-	-	37,99	5,45	211,510	-	13,78	1,320	0,00	0,00	0,00	2,994
16.10.15	24	-	51,93	9,35	214,210	-	-	38,20	5,45	212,860	-	13,73	1,350	0,00	0,00	0,00	3,005
17.10.15	24	-	50,82	9,39	215,090	-	-	37,57	5,47	213,560	-	13,25	1,530	0,00	0,00	0,00	2,920
18.10.15	24	-	50,20	9,39	215,040	-	-	37,44	5,46	213,550	-	12,76	1,490	0,00	0,00	0,00	2,812
19.10.15	24	-	51,38	9,39	214,440	-	-	37,81	5,48	213,020	-	13,57	1,420	0,00	0,00	0,00	2,976
20.10.15	24	-	57,57	9,42	212,970	-	-	40,62	5,54	211,590	-	16,95	1,380	0,00	0,00	0,00	3,674
21.10.15	24	-	58,88	9,42	211,250	-	-	41,09	5,58	209,890	-	17,79	1,360	0,00	0,00	0,00	3,824
22.10.15	24	-	59,10	9,42	212,250	-	-	41,28	5,55	210,920	-	17,82	1,330	0,00	0,00	0,00	3,848
Среднее	24,00	-	36,19	6,18	102,441	-	-	28,88	5,50	101,950	-	7,31	0,492	-	-	-	1,597
Итого	720,0	-	-	-	3073,240	0,000	-	-	-	3058,490	0,000	-	14,750	0,00	0,00	0,00	47,92

Ориентировочно до конца месяца(+)

1922,464

1909,787

12,677

29,65

Итого за октябрь 2015 :

4995,704

4968,277

27,427

77,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.09.15 16:00	36645,860	-	32817,960	-	0,000	0,000	907,646	
23.10.15 01:00	39715,200	-	35868,480	-	0,000	0,000	955,512	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)

Гкал
Гкал
ЗАО "ДомТелеком"
для ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 28.10.2015