

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215580
расходомерПриборы УУТЭ поверены до _____
Gmin Gmax Термопреобр.Тхв=0 С
Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф. = т/сут Gгвс ф. = т/сут Qот.ф. = Гкал/мес Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.09.15	-		66,70	8,01	64,840	-	48,64	6,64	29,330	-	-	-	18,06	35,510	2,900
24.09.15	-		66,78	7,91	57,960	-	47,39	6,94	22,470	-	-	-	19,39	35,490	2,806
25.09.15	-		65,70	6,26	44,660	-	48,07	5,33	16,740	-	-	-	17,63	27,920	2,130
26.09.15	-		66,30	7,93	57,170	-	49,63	6,66	19,430	-	-	-	16,67	37,740	2,827
27.09.15	-		66,71	7,93	63,120	-	48,85	6,70	24,580	-	-	-	17,86	38,540	3,010
28.09.15	-		66,25	7,93	65,970	-	48,75	6,83	28,400	-	-	-	17,50	37,570	2,989
29.09.15	-		66,68	7,96	62,030	-	47,67	7,10	27,230	-	-	-	19,01	34,800	2,836
30.09.15	-		67,16	7,95	66,030	-	47,59	7,19	28,470	-	-	-	19,57	37,560	3,082
01.10.15	-		64,90	7,92	67,170	-	48,02	6,97	31,800	-	-	-	16,88	35,370	2,832
02.10.15	-		63,82	7,93	69,370	-	47,51	7,01	34,580	-	-	-	16,31	34,790	2,783
03.10.15	-		67,23	7,89	64,750	-	47,77	6,99	28,140	-	-	-	19,46	36,610	3,009
04.10.15	-		66,93	7,87	69,240	-	47,89	6,95	27,620	-	-	-	19,04	41,620	3,312
05.10.15	-		66,82	7,93	63,320	-	48,08	7,08	29,550	-	-	-	18,74	33,770	2,812
06.10.15	-		66,51	7,94	64,010	-	47,42	6,95	30,060	-	-	-	19,09	33,950	2,832
07.10.15	-		66,47	7,94	67,430	-	48,30	6,75	32,240	-	-	-	18,17	35,190	2,926
08.10.15	-		66,51	7,94	68,320	-	48,04	6,78	30,400	-	-	-	18,47	37,920	3,083
09.10.15	-		67,01	7,95	66,730	-	48,45	6,88	30,200	-	-	-	18,56	36,530	3,010
10.10.15	-		65,57	7,93	68,610	-	48,14	6,88	30,130	-	-	-	17,43	38,480	3,049
11.10.15	-		66,75	7,92	70,040	-	47,87	6,94	29,590	-	-	-	18,88	40,450	3,259
12.10.15	-		67,20	7,97	65,580	-	48,32	6,92	28,160	-	-	-	18,88	37,420	3,044
13.10.15	-		66,69	8,06	66,510	-	48,49	6,87	29,430	-	-	-	18,20	37,080	3,008
14.10.15	-		67,09	8,03	65,460	-	48,36	6,86	30,420	-	-	-	18,73	35,040	2,921
15.10.15	-		67,82	8,03	64,730	-	48,44	6,86	28,180	-	-	-	19,38	36,550	3,025
16.10.15	-		68,10	8,02	62,130	-	48,37	6,82	27,680	-	-	-	19,73	34,450	2,891
17.10.15	-		67,49	8,02	66,250	-	48,64	6,81	27,170	-	-	-	18,85	39,080	3,152
18.10.15	-		67,44	7,96	68,020	-	48,49	6,74	26,320	-	-	-	18,95	41,700	3,312
19.10.15	-		67,10	8,05	64,200	-	48,60	6,80	28,710	-	-	-	18,50	35,490	2,913
20.10.15	-		67,25	7,98	94,930	-	48,42	6,96	23,350	-	-	-	18,83	71,580	5,257
21.10.15	-		66,55	7,88	128,560	-	49,74	6,93	12,840	-	-	-	16,81	115,720	7,921
22.10.15	-		66,09	7,90	125,160	-	49,54	7,00	12,900	-	-	-	16,55	112,260	7,636
Среднее	-		66,65	7,90	69,743	-	48,32	6,84	26,871	-	-	-	18,34	42,873	3,352
Итого	0,0				2092,300	0,000			806,120	0,000	0,00		1286,180	100,57	

Ориентировочно до конца месяца(+) 783,321 204,390 578,931 42,53
 Корректировка за прошлый месяц (-) 498,754 213,463 285,291 22,397
Итого за октябрь 2015 : 2376,867 797,047 1579,820 120,70443

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.09.15 01:00	0,000	-	0,000	-	-	0,000
23.10.15 02:00	20268,250	-	8308,760	-	-	957,230

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)

Гкал
 Гкал
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

вскрытия по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 20.10.2015