

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215577
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.15	24	-	16,40	7,71	0,000	-	-	15,73	1,46	0,000	-	0,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	16,77	7,45	0,000	-	-	16,20	1,33	0,000	-	0,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	17,77	7,51	0,000	-	-	17,30	1,26	0,000	-	0,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	17,27	7,60	0,000	-	-	16,62	1,20	0,000	-	0,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	16,29	7,25	0,000	-	-	15,52	1,21	0,000	-	0,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	15,51	7,56	0,000	-	-	14,75	1,22	0,000	-	0,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	14,49	9,10	0,000	-	-	13,76	1,24	0,000	-	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	13,79	9,10	0,000	-	-	13,01	1,24	0,000	-	0,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	15,56	8,09	0,900	-	-	15,67	1,17	0,190	-	-0,11	0,710	0,00	0,00	0,00	0,011
02.10.15	24	-	63,95	7,93	102,030	-	-	64,24	2,73	97,290	-	-0,29	4,740	0,00	0,00	0,00	0,282
03.10.15	24	-	67,94	6,22	301,760	-	-	67,93	5,97	290,470	-	0,01	11,290	0,00	0,00	0,00	0,771
04.10.15	24	-	67,54	6,16	297,570	-	-	67,50	5,93	291,970	-	0,04	5,600	0,00	0,00	0,00	0,490
05.10.15	24	-	67,58	6,28	267,240	-	-	67,50	6,16	269,870	-	0,08	-2,630	0,00	0,00	0,00	0,022
06.10.15	24	-	49,84	7,03	258,510	-	-	49,85	6,93	259,670	-	-0,01	-1,160	0,00	0,00	0,00	0,022
07.10.15	24	-	52,38	7,68	302,500	-	-	52,40	7,41	302,500	-	-0,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,002
08.10.15	24	-	57,25	7,61	300,300	-	-	51,79	7,34	298,750	-	5,46	1,550	0,00	0,00	0,00	1,721
09.10.15	24	-	60,76	7,73	296,300	-	-	48,26	7,52	296,300	-	12,50	0,000	0,00	0,00	0,00	3,696
10.10.15	24	-	58,24	7,68	297,760	-	-	46,89	7,47	297,760	-	11,35	0,000	0,00	0,00	0,00	3,374
11.10.15	24	-	61,12	7,71	294,800	-	-	48,91	7,51	294,800	-	12,21	0,000	0,00	0,00	0,00	3,595
12.10.15	24	-	57,51	7,67	296,520	-	-	46,91	7,44	296,520	-	10,60	0,000	0,00	0,00	0,00	3,136
13.10.15	24	-	51,08	7,61	301,690	-	-	42,57	7,37	301,690	-	8,51	0,000	0,00	0,00	0,00	2,567
14.10.15	24	-	51,45	7,61	303,840	-	-	42,95	7,37	303,840	-	8,50	0,000	0,00	0,00	0,00	2,576
15.10.15	24	-	51,66	7,62	304,590	-	-	43,11	7,39	304,590	-	8,55	0,000	0,00	0,00	0,00	2,598
16.10.15	24	-	51,81	7,65	306,640	-	-	43,33	7,41	306,640	-	8,48	0,000	0,00	0,00	0,00	2,599
17.10.15	24	-	50,70	7,69	308,300	-	-	42,51	7,44	308,300	-	8,19	0,000	0,00	0,00	0,00	2,519
18.10.15	24	-	50,07	7,67	308,290	-	-	42,26	7,41	308,290	-	7,81	0,000	0,00	0,00	0,00	2,407
19.10.15	24	-	51,27	7,68	307,270	-	-	42,97	7,43	307,270	-	8,30	0,000	0,00	0,00	0,00	2,545
20.10.15	24	-	57,44	7,73	304,420	-	-	46,88	7,50	304,420	-	10,56	0,000	0,00	0,00	0,00	3,209
21.10.15	24	-	58,74	7,77	301,620	-	-	47,57	7,55	301,620	-	11,17	0,000	0,00	0,00	0,00	3,363
22.10.15	24	-	58,96	7,74	302,520	-	-	47,74	7,52	302,520	-	11,22	0,000	0,00	0,00	0,00	3,386
Среднее	24,00	-	44,70	7,59	202,179	-	-	39,75	5,27	201,509	-	4,95	0,670	-	-	-	1,496
Итого	720,0				6065,370	0,000				6045,270	0,000		20,100	0,00	0,00	0,00	44,89

Ориентировочно до конца месяца(+)

2750,220

2750,220

0,000

25,75

Итого за октябрь 2015 :

8815,590

8795,490

20,100

70,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.09.15 15:00	44167,510	-	44125,920	-	0,000	0,000	574,015	
23.10.15 01:00	50232,880	-	50171,190	-	0,000	0,000	618,906	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} = \text{---} ^\circ\text{C}$
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Гкал
Гкал
ЗАО "ДомТеплом"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Акция по событию тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТЭК-Б»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата