

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 23-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12001153
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс} = G_{гвс.м}$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.15	24	-	17,67	8,80	0,000	-	-	17,77	6,50	0,000	-	-0,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	28,01	8,80	4,515	-	-	23,20	6,50	0,479	-	4,81	4,036	0,00	0,00	0,00	0,116
25.09.15	24	-	26,53	8,80	11,493	-	-	20,01	6,50	0,000	-	6,51	11,493	0,00	0,00	0,00	0,307
26.09.15	24	-	26,37	8,80	11,492	-	-	19,12	6,50	0,000	-	7,25	11,492	0,00	0,00	0,00	0,305
27.09.15	24	-	25,38	8,80	15,353	-	-	18,27	6,50	0,000	-	7,11	15,353	0,00	0,00	0,00	0,393
28.09.15	24	-	22,43	8,80	9,714	-	-	17,51	6,50	0,000	-	4,92	9,714	0,00	0,00	0,00	0,220
29.09.15	24	-	16,59	8,80	0,000	-	-	16,39	6,50	0,000	-	0,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	17,52	8,80	0,000	-	-	16,59	6,50	0,000	-	0,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	18,87	8,80	0,000	-	-	18,29	6,50	0,000	-	0,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.10.15	24	-	19,63	8,80	0,000	-	-	19,45	6,50	0,000	-	0,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.10.15	24	-	20,06	8,80	0,000	-	-	19,82	6,50	0,000	-	0,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.10.15	24	-	19,96	8,80	0,000	-	-	19,63	6,50	0,000	-	0,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.10.15	24	-	67,64	8,80	60,391	-	-	50,20	6,50	61,870	-	17,44	-1,479	0,00	0,00	0,00	1,096
06.10.15	24	-	50,93	8,80	250,585	-	-	39,47	6,50	245,582	-	11,45	5,003	0,00	0,00	0,00	3,080
07.10.15	24	-	52,06	8,80	296,042	-	-	40,33	6,50	288,694	-	11,73	7,348	0,00	0,00	0,00	3,784
08.10.15	24	-	57,35	8,80	287,059	-	-	43,67	6,50	279,605	-	13,67	7,454	0,00	0,00	0,00	4,265
09.10.15	24	-	61,01	8,80	295,439	-	-	46,00	6,50	286,660	-	15,01	8,779	0,00	0,00	0,00	4,854
10.10.15	24	-	58,54	8,80	297,065	-	-	44,71	6,50	288,442	-	13,83	8,623	0,00	0,00	0,00	4,509
11.10.15	24	-	61,12	8,80	294,043	-	-	46,32	6,50	285,654	-	14,80	8,389	0,00	0,00	0,00	4,756
12.10.15	24	-	58,07	8,80	295,112	-	-	45,17	6,50	286,767	-	12,90	8,344	0,00	0,00	0,00	4,199
13.10.15	24	-	51,36	8,80	301,407	-	-	40,99	6,50	292,996	-	10,36	8,411	0,00	0,00	0,00	3,483
14.10.15	24	-	51,66	8,80	303,329	-	-	41,22	6,50	294,991	-	10,44	8,338	0,00	0,00	0,00	3,524
15.10.15	24	-	51,90	8,80	304,249	-	-	41,35	6,50	295,924	-	10,55	8,325	0,00	0,00	0,00	3,568
16.10.15	24	-	52,05	8,80	306,276	-	-	41,47	6,50	298,459	-	10,58	7,817	0,00	0,00	0,00	3,578
17.10.15	24	-	50,97	8,80	307,994	-	-	40,72	6,50	302,194	-	10,25	5,799	0,00	0,00	0,00	3,407
18.10.15	24	-	50,34	8,80	308,163	-	-	40,47	6,50	302,385	-	9,87	5,777	0,00	0,00	0,00	3,291
19.10.15	24	-	51,29	8,80	307,489	-	-	40,89	6,50	301,514	-	10,39	5,975	0,00	0,00	0,00	3,455
20.10.15	24	-	57,40	8,80	292,901	-	-	44,11	6,50	286,877	-	13,29	6,024	0,00	0,00	0,00	4,173
21.10.15	24	-	58,91	8,80	301,257	-	-	45,38	6,50	295,426	-	13,54	5,831	0,00	0,00	0,00	4,358
22.10.15	24	-	55,87	8,80	300,549	-	-	43,46	6,50	294,606	-	12,41	5,943	0,00	0,00	0,00	3,995
Среднее	24,00	-	41,92	8,80	172,064	-	-	33,40	6,50	166,304	-	8,52	5,760	-	-	-	2,291
Итого	720,0	-	-	-	5161,917	0,000	-	-	-	4989,127	0,000	-	172,790	0,00	0,00	0,00	68,72

Ориентировочно до конца месяца(+) 2731,665 2676,166 55,499 33,76

Итого за октябрь 2015 : 7893,582 7665,293 228,289 102,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.09.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.10.15 13:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

22.10.2015
 Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____