

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 47-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 201508
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.09.15	-		61,05	7,77	53,300	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,05	53,300	3,254	
24.09.15	-		61,48	7,77	55,710	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,48	55,710	3,426	
25.09.15	-		60,53	7,78	50,790	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,53	50,790	3,076	
26.09.15	-		60,25	7,79	54,510	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,25	54,510	3,287	
27.09.15	-		61,44	7,74	62,760	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,44	62,760	3,858	
28.09.15	-		60,63	7,85	60,150	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,63	60,150	3,649	
29.09.15	-		60,82	8,00	54,750	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,82	54,750	3,332	
30.09.15	-		61,45	7,98	58,440	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,45	58,440	3,593	
01.10.15	-		59,22	7,73	59,380	-	0,00	0,00	0,000	-	-	59,22	59,380	3,518	
02.10.15	-		58,68	7,74	56,030	-	0,00	0,00	0,000	-	-	58,68	56,030	3,288	
03.10.15	-		61,68	7,74	59,580	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,68	59,580	3,677	
04.10.15	-		61,78	7,69	64,700	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,78	64,700	3,997	
05.10.15	-		61,01	7,74	57,200	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,01	57,200	3,490	
06.10.15	-		60,87	7,75	57,670	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,87	57,670	3,514	
07.10.15	-		61,09	7,73	57,770	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,09	57,770	3,529	
08.10.15	-		61,17	7,74	64,870	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,17	64,870	3,969	
09.10.15	-		61,45	7,76	62,240	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,45	62,240	3,826	
10.10.15	-		60,31	7,75	63,480	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,31	63,480	3,829	
11.10.15	-		62,14	7,70	68,920	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,14	68,920	4,285	
12.10.15	-		61,65	7,71	59,160	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,65	59,160	3,650	
13.10.15	-		60,96	7,62	56,320	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,96	56,320	3,437	
14.10.15	-		61,38	7,63	56,390	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,38	56,390	3,463	
15.10.15	-		61,95	7,64	56,260	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,95	56,260	3,483	
16.10.15	-		61,77	7,64	53,270	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,77	53,270	3,292	
17.10.15	-		61,85	7,64	59,540	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,85	59,540	3,683	
18.10.15	-		62,45	7,65	66,670	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,45	66,670	4,165	
19.10.15	-		61,46	7,66	57,320	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,46	57,320	3,524	
20.10.15	-		61,00	7,67	57,280	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,00	57,280	3,493	
21.10.15	-		60,75	7,66	61,290	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,75	61,290	3,726	
22.10.15	-		60,19	7,68	59,230	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,19	59,230	3,565	
Среднее	-	-	61,08	7,73	58,833	-	0,00	-	-	-	-	61,08	58,833	3,596	
Итого	0,0				1764,980	0,000			0,000	0,000	0,00		1764,980	107,88	

Ориентировочно до конца месяца(+)

533,057

0,000

533,057

32,72

Корректировка за прошлый месяц (-)

444,777

0,000

0,000

27,005

Итого за октябрь 2015 :

1853,260

0,000

2298,037

113,59229

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.09.15 01:00	17688,180	-	0,000	-	-	1096,642
23.10.15 01:00	19453,160	-	0,000	-	-	1204,520

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

_____ Гкал
ЗАО "ДомТеплоМ"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

23.10.2015
 Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____