

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002633  
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.15	24	-	17,68	8,70	0,100	-	-	25,50	6,80	7,632	-	-7,82	-7,532	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	18,48	8,70	0,000	-	-	21,96	6,80	7,908	-	-3,48	-7,908	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	18,38	8,70	0,000	-	-	20,04	6,80	5,656	-	-1,66	-5,656	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	17,56	8,70	0,000	-	-	18,98	6,80	4,322	-	-1,42	-4,322	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	17,56	8,70	0,100	-	-	18,80	6,80	6,942	-	-1,24	-6,842	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	16,04	8,70	0,100	-	-	17,94	6,80	5,095	-	-1,90	-4,995	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	14,39	8,70	0,200	-	-	16,20	6,80	1,154	-	-1,81	-0,954	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	15,44	8,70	0,000	-	-	15,01	6,80	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	15,70	8,70	0,000	-	-	15,32	6,80	0,000	-	0,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.10.15	24	-	15,72	8,70	0,000	-	-	15,35	6,80	0,000	-	0,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.10.15	24	-	17,57	8,70	0,000	-	-	17,18	6,80	0,000	-	0,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.10.15	24	-	19,02	8,70	0,000	-	-	18,37	6,80	0,000	-	0,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.10.15	24	-	67,34	8,70	91,672	-	-	41,30	6,80	91,883	-	26,04	-0,211	0,00	0,00	0,00	2,400
06.10.15	24	-	50,74	8,70	191,857	-	-	35,50	6,80	189,776	-	15,24	2,081	0,00	0,00	0,00	3,005
07.10.15	24	-	52,03	8,70	227,647	-	-	37,70	6,80	225,929	-	14,33	1,718	0,00	0,00	0,00	3,337
08.10.15	24	-	57,06	8,70	228,448	-	-	40,63	6,80	227,016	-	16,43	1,432	0,00	0,00	0,00	3,820
09.10.15	24	-	60,88	8,70	218,197	-	-	42,21	6,80	217,023	-	18,68	1,175	0,00	0,00	0,00	4,134
10.10.15	24	-	58,40	8,70	218,760	-	-	40,95	6,80	218,255	-	17,46	0,505	0,00	0,00	0,00	3,848
11.10.15	24	-	61,02	8,70	217,691	-	-	42,33	6,80	217,211	-	18,69	0,480	0,00	0,00	0,00	4,099
12.10.15	24	-	57,92	8,70	199,938	-	-	41,95	6,80	198,498	-	15,96	1,440	0,00	0,00	0,00	3,359
13.10.15	24	-	51,22	8,70	219,338	-	-	37,98	6,80	218,250	-	13,23	1,089	0,00	0,00	0,00	2,952
14.10.15	24	-	51,53	8,70	220,184	-	-	37,68	6,80	219,144	-	13,85	1,040	0,00	0,00	0,00	3,096
15.10.15	24	-	51,76	8,70	220,662	-	-	37,80	6,80	219,705	-	13,96	0,957	0,00	0,00	0,00	3,124
16.10.15	24	-	51,91	8,70	222,333	-	-	38,02	6,80	221,449	-	13,89	0,884	0,00	0,00	0,00	3,129
17.10.15	24	-	50,83	8,70	223,901	-	-	37,40	6,80	222,910	-	13,43	0,990	0,00	0,00	0,00	3,052
18.10.15	24	-	50,19	8,70	223,737	-	-	37,26	6,80	222,731	-	12,93	1,006	0,00	0,00	0,00	2,938
19.10.15	24	-	51,16	8,70	222,928	-	-	37,54	6,80	221,960	-	13,62	0,969	0,00	0,00	0,00	3,081
20.10.15	24	-	57,39	8,70	220,866	-	-	40,42	6,80	220,142	-	16,96	0,724	0,00	0,00	0,00	3,785
21.10.15	24	-	58,79	8,70	219,233	-	-	40,97	6,80	218,547	-	17,82	0,685	0,00	0,00	0,00	3,943
22.10.15	24	-	59,06	8,70	218,464	-	-	41,13	6,80	217,866	-	17,93	0,598	0,00	0,00	0,00	3,951
Среднее	24,00	-	40,09	8,70	126,879	-	-	30,98	6,80	127,567	-	9,11	-0,688	-	-	-	2,035
Итого	720,0				3806,356	0,000				3827,001	0,000		-20,645	0,00	0,00	0,00	61,05

Ориентировочно до конца месяца(+) 1994,736 1987,206 7,530 30,70

**Итого за октябрь 2015 :** 5801,092 5814,207 -13,115 91,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
01.10.15 01:00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.10.15 02:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)



ЗАО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Копия по событию тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по факту до получения АКТА допуска УУ  
 28.10.2015  
 Дата \_\_\_\_\_