Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 02752 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	*	113,73	100,10	13,63	66,42	65,95	0,48	6,00	6,00	-0,16	16,78			17,12		17,12	-	66,21		1,11			0,95
25.08.15	24,00	*	119,26	100,80	18,45	66,46	65,98	0,49	6,00	6,00	0,02	18,96			19,34		19,34	-	66,29		1,26			1,28
26.08.15	24,00	*	119,37	103,43	15,94	66,42	65,98	0,44	6,00	6,00	-0,04	17,24			17,59		17,59	-	66,22		1,14			1,10
27.08.15	24,00	*	115,69	99,69	16,00	66,53	66,11	0,42	6,00	6,00	-0,11	18,33			18,70		18,70	-	66,36		1,22			1,11
28.08.15	24,00	*	115,07	102,03	13,04	66,78	66,28	0,50	6,00	6,00	-0,20	16,81			17,15		17,15	-	66,53		1,12			0,92
29.08.15	24,00	*	114,09	99,24	14,85	66,53	66,11	0,42	6,00	6,00	-0,18	18,19			18,56		18,56	-	66,41		1,21			1,03
30.08.15	24,00	*	111,99	98,98	13,01	66,46	65,82	0,65	6,00	6,00	-0,19	16,91			17,25		17,25	-	66,34		1,12			0,93
31.08.15	24,00	*	111,94	96,92	15,01	66,50	65,95	0,55	6,00	6,00	-0,14	18,04			18,40		18,40	-	66,30		1,20			1,05
01.09.15	24,00	*	112,92	95,76	17,16	66,35	65,93	0,42	6,00	6,00	-0,10	19,29			19,68		19,68	-	66,11		1,28			1,18
02.09.15	24,00	*	119,03	106,75	12,28	66,20	65,62	0,58	6,00	6,00	-0,27	17,36			17,71		17,71	-	65,98		1,15			0,88
03.09.15	24,00	*	125,66	111,90	13,76	66,70	66,11	0,59	6,00	6,00	-0,20	17,74			18,11		18,11	-	66,55		1,18			0,98
04.09.15	24,00	*	107,44	90,66	16,77	66,54	66,12	0,41	6,00	6,00	-0,08	18,61			18,99		18,99	-	66,21		1,23			1,15
05.09.15	24,00	*	93,24	76,89	16,35	66,14	65,55	0,59	6,00	6,00	-0,02	17,44			17,79		17,79	-	65,92		1,15			1,13
06.09.15	24,00	*	92,20	72,97	19,23	65,87	65,22	0,65	6,00	6,00	0,05	19,27			19,65		19,65	-	65,68		1,27			1,32
07.09.15	24,00	*	93,69	74,42	19,27	65,88	65,28	0,60	6,00	6,00	0,02	19,62			20,02		20,02	-	65,68		1,29			1,31
08.09.15	24,00	*	94,97	80,29	14,68	69,41	68,71	0,69	6,00	6,00	-0,09	16,83			17,20		17,20	-	69,30		1,17			1,08
09.09.15	24,00	*	101,49	85,93	15,56	66,48	65,92	0,56	6,00	6,00	-0,13	18,28			18,66		18,66	-	66,25		1,21			1,08
10.09.15	24,00	*	115,67	98,38	17,28	66,34	65,83	0,51	6,00	6,00	-0,13	20,08			20,49		20,49	-	66,17		1,33			1,20
11.09.15	24,00	*	112,36	96,17	16,19	66,23	65,68	0,55	6,00	6,00	-0,15	19,39			19,78		19,78	-	65,91		1,28			1,13
12.09.15	24,00	*	102,78	84,11	18,67	66,05	65,51	0,54	6,00	6,00	-0,17	21,99			22,43		22,43	-	65,87		1,45			1,28
13.09.15	24,00	*	102,74	84,50	18,25	66,27	65,74	0,52	6,00	6,00	-0,15	21,30			21,73		21,73	-	66,09		1,41			1,25
14.09.15	24,00	*	105,35	88,87	16,47	66,34	65,88	0,46	6,00	6,00	-0,24	20,73			21,15		21,15	-	66,11		1,37			1,13
15.09.15	24,00	*	105,13	89,95	15,19	66,43	66,21	0,22	6,00	6,00	-0,29	19,84			20,25		20,25	-	66,26		1,32			1,03
16.09.15	24,00	*	105,31	89,62	15,69	65,94	65,72	0,22	6,00	6,00	-0,31	20,68			21,09		21,09	-	65,76		1,36			1,05
17.09.15	24,00	*	104,44	88,00	16,44	66,34	66,13	0,22	6,00	6,00	2,50	20,96			21,39		21,39	-	66,19		-1,39			1,11
18.09.15	24,00	*	105,73	90,31	15,41	66,53	66,33	0,20	6,00	6,00	-0,28	19,94			20,34		20,34	-	66,39		1,32			1,04
19.09.15	24,00	*	106,45	88,29	18,16	66,32	66,11	0,21	6,00	6,00	-0,20	21,53			21,96		21,96	-	66,20		1,43			1,22
20.09.15	24,00	*	104,67	88,43	16,24	65,96	65,72	0,24	6,00	6,00	-0,23	20,03			20,43		20,43	-	65,94		1,32			1,09
21.09.15	24,00	*	103,19	83,36	19,83	66,01	65,78	0,23	6,00	6,00	-0,21	23,30			23,77		23,77	-	65,98		1,54			1,33
22.09.15	24,00	*	106,02	87,68	18,34	66,33	66,14	0,19	6,00	6,00	-0,29	23,05			23,52		23,52	-	66,22		1,53			1,23
23.09.15	24,00	*	107,23	90,81	16,42	66,06	65,87	0,19	6,00	6,00	-0,36	22,20			22,64		22,64	-	65,96		1,47			1,10
Среднее	24,00	-	108,03	91,78	16,24	66,41	65,98	0,44	6,00	6,00	-0,08	19,38	-	-	19,77	-	19,77	-	66,24	-	1,19	-	-	1,12
Итого	744,00		3348,85	2845,27	503,58						-2,83	600,73	0,00	0,00	612,90	0,00	612,90	0,00			37,03	0,00	0,00	34,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 02:00	31575,07	26233,24	8901,67	0,00	9095,82	0,00	1095,19	610,65	-
	24.09.15 02:00 *	34923,02	29077,68	9502,72	0,00	9709,04	0,00	1129,88	650,47	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -9,45 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **612,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Подпись потребителя _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «30» 09 15 г.

печать энергосбыта