Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 253411
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-0915.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,73

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	131,35	120,27	11,08	67,20	62,38	4,82	7,00	5,00	0,58	11,08	-	-	11,34		11,34	-	67,09	-	0,74			1,33
25.08.15	24,00	-	130,76	119,89	10,87	67,30	62,47	4,83	7,00	5,00	0,59	10,87	-	-	11,22		11,22	-	67,19	-	0,73			1,32
26.08.15	24,00	-	133,91	122,71	11,20	67,16	62,42	4,74	7,00	5,00	0,59	11,20	-	-	11,51		11,51	-	67,05	-	0,75			1,34
27.08.15	24,00	-	131,26	119,85	11,41	67,46	62,61	4,85	7,00	5,00	0,59	11,41	-	-	11,90		11,90	-	67,35	-	0,77			1,36
28.08.15	24,00	-	120,67	109,48	11,19	67,49	62,57	4,92	7,00	5,00	0,55	11,19	-	-	11,66		11,66	-	66,83	-	0,75			1,30
29.08.15	24,00	-	132,58	119,31	13,27	67,39	62,44	4,95	7,00	5,00	0,60	13,27	-	-	13,77		13,77	-	67,27	-	0,89			1,49
30.08.15	24,00	-	131,96	118,52	13,44	67,48	62,47	5,01	7,00	5,00	0,60	13,44	-	-	14,04		14,04	-	67,35	-	0,91			1,51
31.08.15	24,00	-	132,30	119,03	13,27	67,21	62,30	4,91	7,00	5,00	0,59	13,27	-	-	13,61		13,61	-	67,10	-	0,89			1,48
01.09.15	24,00	-	132,33	120,20	12,13	67,17	62,29	4,88	7,00	5,00	0,59	12,13	-	-	12,51		12,51	-	67,06	-	0,81			1,41
02.09.15	24,00	-	133,99	121,43	12,56	67,02	62,19	4,83	7,00	5,00	0,59	12,56	-	-	13,05		13,05	-	66,91	-	0,84			1,43
03.09.15	24,00	-	138,89	124,27	14,62	67,77	62,82	4,95	7,00	5,00	0,62	14,62	-	-	15,17		15,17	-	67,63	-	0,99			1,61
04.09.15	24,00	-	125,49	113,56	11,93	67,31	62,16	5,15	7,00	5,00	0,59	11,93	-	-	12,40		12,40	-	67,20	-	0,80			1,39
05.09.15	24,00	-	118,23	105,51	12,72	67,05	61,66	5,39	7,00	5,00	0,57	12,72	-	-	13,23		13,23	-	66,94	-	0,85			1,42
06.09.15	24,00	-	120,63	104,33	16,30	67,01	61,53	5,48	7,00	5,00	0,58	16,30	-	-	16,71		16,71	-	66,89	-	1,09			1,67
07.09.15	0,00	-	131,91	118,44	13,47	67,35	62,32	5,04	7,00	5,00	0,67	13,47	-	-	13,99	-	13,99	-	67,22	-	0,91	-	-	1,51
08.09.15	24,00	-	118,74	106,62	12,12	70,78	64,83	5,95	7,00	5,00	0,64	12,12	-	-	12,74		12,74	-	70,62	-	0,86			1,50
09.09.15	24,00	-	126,43	112,87	13,56	67,17	61,96	5,21	7,00	5,00	0,59	13,56	-	-	14,02		14,02	-	67,05	-	0,91			1,50
10.09.15	24,00	-	134,87	121,29	13,58	67,23	62,24	4,99	7,00	5,00	0,61	13,58	-	-	14,06		14,06	-	67,12	-	0,91			1,52
11.09.15	24,00	-	134,12	121,02	13,10	67,09	62,10	4,99	7,00	5,00	0,61	13,10	-	-	13,56		13,56	-	66,98	-	0,88			1,49
12.09.15	24,00	-	133,09	121,00	12,09	67,05	62,04	5,01	7,00	5,00	0,61	12,09	-	-	12,63		12,63	-	66,93	-	0,81			1,42
13.09.15	24,00	-	134,40	120,59	13,81	67,22	62,17	5,05	7,00	5,00	0,61	13,81	-	-	14,31		14,31	-	67,10	-	0,93			1,54
14.09.15	24,00	-	136,05	120,83	15,22	67,33	62,30	5,03	7,00	5,00	0,61	15,22	-	-	15,79		15,79	-	67,23	-	1,02			1,64
15.09.15	24,00	-	133,35	120,05	13,30	67,33	62,30	5,03	7,00	5,00	0,61	13,30	-	-	13,96		13,96	-	67,18	-	0,89			1,50
16.09.15	24,00	-	137,16	121,52	15,64	66,92	61,94	4,98	7,00	5,00	0,61	15,64	-	-	16,33		16,33	-	66,81	-	1,04			1,66
17.09.15	24,00	-	134,47	120,87	13,60	67,34	62,31	5,03	7,00	5,00	0,62	13,60	-	-	14,20		14,20	-	67,23	-	0,91			1,53
18.09.15	24,00	-	137,03	122,53	14,50	67,47	62,49	4,98	7,00	5,00	0,62	14,50	-	-	15,18		15,18	-	67,37	-	0,98			1,60
19.09.15	24,00	-	136,87	122,74	14,13	67,29	62,26	5,03	7,00	5,00	0,62	14,13	-	-	14,68		14,68	-	67,18	-	0,95			1,57
20.09.15	24,00	-	139,28	121,91	17,37	66,89	61,93	4,96	7,00	5,00	0,61	17,37	-	-	18,08		18,08	-	66,77	-	1,16			1,77
21.09.15	24,00	-	136,66	121,44	15,22	67,13	62,11	5,02	7,00	5,00	0,62	15,22	-	-	15,87		15,87	-	67,02	-	1,02			1,64
22.09.15	24,00	-	135,42	120,16	15,26	67,34	62,26	5,08	7,00	5,00	0,62	15,26	-	-	15,90		15,90	-	67,23	-	1,03			1,64
23.09.15	24,00	-	134,99	119,37	15,62	67,01	61,93	5,08	7,00	5,00	0,61	15,62	-	-	16,20		16,20	-	66,90	-	1,04			1,66
Среднее	23,23	-	131,91	118,44	13,47	67,35	62,32	5,04	7,00	5,00	0,60	13,47	-	-	13,99	-	13,99	-	67,22	-	0,91	-	-	1,51
Итого	720,00		4089,19	3671,61	417,58						18,73	417,58	0,00	0,00	433,62	0,00	433,62	0,00			28,06	0,00	0,00	46,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	34846,42	31523,35	0,00	-	0,00	-	905,86	-	-
	24.09.15 01:00	38924,68	35183,14	0,00	-	0,00	-	952,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -6,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **433,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.

Печать энергосбыта