Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9137.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208238
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.15	24,00	-	98,41	77,30	21,11	67,69	67,41	0,28	7,00	5,00	0,20	18,61	-	-	19,00	-	19,00	-	67,56	-	1,26			1,45
25.08.15	24,00	-	96,31	77,30	19,01	67,77	67,49	0,28	7,00	5,00	0,19	16,60	-	-	16,93	-	16,93	-	67,68	-	1,13			1,31
26.08.15	24,00	-	98,84	78,26	20,58	67,61	67,36	0,25	7,00	5,00	0,20	18,05	-	-	18,45	-	18,45	-	67,46	-	1,22			1,42
27.08.15	24,00	-	96,01	77,58	18,43	67,89	67,62	0,27	7,00	5,00	0,20	15,99	-	-	16,31	-	16,31	-	67,76	-	1,08			1,28
28.08.15	24,00	-	96,95	77,44	19,51	68,01	67,76	0,25	7,00	5,00	0,20	17,04	-	-	17,40	-	17,40	-	67,83	-	1,15			1,35
29.08.15	24,00	-	97,82	77,23	20,59	67,83	67,55	0,28	7,00	5,00	0,20	18,09	-	-	18,50	-	18,50	-	67,73	-	1,23			1,42
30.08.15	24,00	-	95,84	76,31	19,53	67,90	67,59	0,31	7,00	5,00	0,20	17,05	-	-	17,40	-	17,40	-	67,90	-	1,16			1,35
31.08.15	24,00	-	97,78	76,77	21,01	67,64	67,37	0,27	7,00	5,00	0,20	18,53	-	-	18,91	-	18,91	-	67,48	-	1,25			1,45
01.09.15	24,00	-	98,79	77,26	21,53	67,61	67,33	0,28	7,00	5,00	0,19	19,11	-	-	19,50	-	19,50	-	67,49	-	1,29			1,48
02.09.15	24,00	-	95,23	76,40	18,83	67,44	67,15	0,29	7,00	5,00	0,18	16,63	-	-	16,99	-	16,99	-	67,32	-	1,12			1,30
03.09.15	24,00	-	99,74	79,94	19,80	68,17	67,87	0,30	7,00	5,00	0,20	17,31	-	-	17,66	-	17,66	-	68,13	-	1,18			1,38
04.09.15	24,00	-	92,72	71,46	21,26	67,78	67,48	0,30	7,00	5,00	0,18	18,94	-	-	19,32	-	19,32	-	67,63	-	1,28			1,46
05.09.15	24,00	-	86,91	65,20	21,71	67,49	67,16	0,33	7,00	5,00	0,18	19,49	-	-	19,88	-	19,88	-	67,35	-	1,31			1,49
06.09.15	24,00	-	86,67	64,39	22,28	67,41	67,05	0,36	7,00	5,00	0,18	20,05	-	-	20,47	-	20,47	-	67,35	-	1,35			1,53
07.09.15	24,00	-	85,19	66,08	19,11	67,40	67,06	0,34	7,00	5,00	0,18	16,87	-	-	17,24	-	17,24	-	67,28	-	1,14			1,31
08.09.15	24,00	-	84,77	66,40	18,37	71,24	70,89	0,35	7,00	5,00	0,20	16,02	-	-	16,38	-	16,38	-	70,93	-	1,14			1,33
09.09.15	24,00	-	93,87	72,36	21,51	67,65	67,36	0,29	7,00	5,00	0,21	18,77	-	-	19,15	-	19,15	-	67,48	-	1,27			1,48
10.09.15	24,00	-	101,21	80,79	20,42	67,66	67,37	0,29	7,00	5,00	0,22	17,60	-	-	17,97	-	17,97	-	67,59	-	1,19			1,41
11.09.15	24,00	-	99,72	80,34	19,38	67,50	67,24	0,26	7,00	5,00	0,21	16,62	-	-	16,97	-	16,97	-	67,33	-	1,12			1,33
12.09.15	24,00	-	98,89	78,20	20,69	67,47	67,18	0,29	7,00	5,00	0,21	18,04	-	-	18,41	-	18,41	-	67,38	-	1,22			1,42
13.09.15	24,00	-	100,90	77,81	23,09	67,67	67,37	0,30	7,00	5,00	0,21	20,47	-	-	20,92	-	20,92	-	67,60	-	1,38			1,59
14.09.15	24,00	-	100,76	78,27	22,49	67,76	67,46	0,30	7,00	5,00	0,20	19,91	-	-	20,31	-	20,31	-	67,66	-	1,35			1,55
15.09.15	24,00	-	99,41	78,29	21,12	67,75	67,46	0,29	7,00	5,00	0,20	18,61	-	-	19,00	-	19,00	-	67,62	-	1,26			1,46
16.09.15	24,00	-	99,86	78,38	21,48	67,31	67,00	0,31	7,00	5,00	0,20	18,95	-	-	19,33	-	19,33	-	67,21	-	1,27			1,48
17.09.15	24,00	-	99,38	77,40	21,98	67,74	67,43	0,31	7,00	5,00	0,20	19,51	-	-	19,93	-	19,93	-	67,65	-	1,32			1,52
18.09.15	24,00	-	99,22	78,83	20,39	67,85	67,56	0,29	7,00	5,00	0,19	18,05	-	-	18,43	-	18,43	-	67,72	-	1,22			1,41
19.09.15	23,00	-	95,31	75,85	19,46	67,66	67,36	0,30	7,00	5,00	0,13	17,94	-	-	18,33	-	18,33	-	67,54	-	1,21			1,35
20.09.15	24,00	-	102,27	78,54	23,73	67,25	66,94	0,31	7,00	5,00	0,19	21,31	-	-	21,76	-	21,76	-	67,21	-	1,43			1,63
21.09.15	24,00	-	100,34	78,03	22,31	67,52	67,20	0,32	7,00	5,00	0,20	19,86	-	-	20,27	-	20,27	-	67,46	-	1,34			1,54
22.09.15	24,00	-	98,69	77,61	21,08	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,19	18,75	-	-	19,11	-	19,11	-	67,57	-	1,27			1,45
23.09.15	24,00	-	98,89	77,10	21,79	67,39	67,07	0,32	7,00	5,00	0,19	19,45	-	-	19,86	-	19,86	-	67,24	-	1,31			1,50
Среднее	23,97	-	96,67	75,91	20,76	67,77	67,47	0,30	7,00	5,00	0,19	18,33	-	-	18,71	-	18,71	-	67,65	-	1,24	-	-	1,43
Итого	743,00		2996,70	2353,12	643,58						5,98	568,22	0,00	0,00	580,09	0,00	580,09	0,00			38,44	0,00	0,00	44,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 03:00	32166,90	25960,77	5570,01	-	5698,44	-	993,02	-	-
	24.09.15 02:00	35159,67	28310,55	6137,74	-	6278,03	-	1037,40	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -8,94 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **580,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.

печать энергосбыта