Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.15	24,00	-	67,77	51,36	16,41	67,98	67,67	0,31	7,00	5,00	0,00	16,76	-	-	17,09	-	17,09	-	67,83	-	1,14			1,13
25.08.15	24,00	-	70,11	51,24	18,87	68,09	67,77	0,32	7,00	5,00	0,00	19,21	-	-	19,63	-	19,63	-	67,97	-	1,31			1,31
26.08.15	24,00	-	69,30	51,95	17,35	67,92	67,62	0,30	7,00	5,00	0,00	17,70	-	-	18,09	-	18,09	-	67,78	-	1,20			1,20
27.08.15	24,00	-	69,66	51,45	18,21	68,23	67,91	0,32	7,00	5,00	-0,01	18,62	-	-	19,01	-	19,01	-	68,12	-	1,27			1,26
28.08.15	24,00	-	69,12	51,36	17,76	68,32	68,02	0,30	7,00	5,00	0,00	18,12	-	-	18,51	-	18,51	-	68,11	-	1,24			1,23
29.08.15	24,00	-	70,83	51,26	19,57	68,18	67,84	0,34	7,00	5,00	-0,01	20,05	-	-	20,47	-	20,47	-	68,09	-	1,37			1,36
30.08.15	24,00	-	70,90	50,64	20,26	68,27	67,90	0,37	7,00	5,00	0,00	20,68	-	-	21,14	-	21,14	-	68,22	-	1,41			1,41
31.08.15	24,00	-	71,71	50,83	20,88	67,98	67,67	0,31	7,00	5,00	0,00	21,25	-	-	21,71	-	21,71	-	67,84	-	1,44			1,44
01.09.15	24,00	-	69,18	51,14	18,04	67,95	67,62	0,33	7,00	5,00	0,00	18,40	-	-	18,75	-	18,75	-	67,84	-	1,25			1,25
02.09.15	24,00	-	68,20	50,99	17,21	67,75	67,42	0,33	7,00	5,00	-0,06	18,46	-	-	18,84	-	18,84	-	67,51	-	1,25			1,19
03.09.15	24,00	-	72,54	52,91	19,63	68,54	68,14	0,40	7,00	5,00	0,00	19,94	-	-	20,36	-	20,36	-	68,59	-	1,37			1,37
04.09.15	24,00	-	64,22	47,21	17,01	68,11	67,75	0,36	7,00	5,00	0,01	17,19	-	-	17,54	-	17,54	-	67,95	-	1,17			1,18
05.09.15	24,00	-	61,59	43,05	18,54	67,87	67,46	0,41	7,00	5,00	0,00	18,89	-	-	19,30	-	19,30	-	67,71	-	1,28			1,28
06.09.15	24,00	-	61,19	42,62	18,57	67,81	67,36	0,45	7,00	5,00	-0,01	19,08	-	-	19,46	-	19,46	-	67,70	-	1,29			1,28
07.09.15	24,00	-	62,96	43,66	19,30	67,81	67,39	0,42	7,00	5,00	-0,01	19,87	-	-	20,28	-	20,28	-	67,68	-	1,34			1,33
08.09.15	24,00	-	63,13	43,81	19,32	71,91	71,28	0,63	7,00	5,00	-0,01	19,87	-	-	20,37	-	20,37	-	72,13	-	1,43			1,42
09.09.15	24,00	-	64,88	47,83	17,05	68,00	67,66	0,34	7,00	5,00	-0,03	17,80	-	-	18,17	-	18,17	-	67,82	-	1,21			1,18
10.09.15	24,00	-	71,60	53,05	18,55	67,98	67,65	0,33	7,00	5,00	-0,02	19,18	-	-	19,59	-	19,59	-	67,86	-	1,30			1,28
11.09.15	24,00	-	69,02	52,68	16,34	67,81	67,50	0,31	7,00	5,00	-0,03	17,06	-	-	17,42	-	17,42	-	67,64	-	1,16			1,13
12.09.15	24,00	-	70,76	51,30	19,46	67,80	67,45	0,35	7,00	5,00	-0,04	20,38	-	-	20,79	-	20,79	-	67,67	-	1,38			1,34
13.09.15	24,00	-	71,26	51,19	20,07	67,99	67,63	0,36	7,00	5,00	-0,02	20,78	-	-	21,23	-	21,23	-	67,87	-	1,41			1,39
14.09.15	24,00	-	71,06	51,65	19,41	68,07	67,73	0,34	7,00	5,00	-0,02	20,05	-	-	20,47	-	20,47	-	67,90	-	1,36			1,34
15.09.15	24,00	-	74,17	51,49	22,68	68,11	67,77	0,34	7,00	5,00	-0,01	23,17	-	-	23,70	-	23,70	-	67,97	-	1,57			1,56
16.09.15	24,00	-	72,07	51,63	20,44	67,64	67,31	0,33	7,00	5,00	-0,01	20,92	-	-	21,38	-	21,38	-	67,49	-	1,41			1,40
17.09.15	24,00	-	74,21	50,95	23,26	68,10	67,77	0,33	7,00	5,00	-0,01	23,73	-	-	24,25	-	24,25	-	67,96	-	1,62			1,60
18.09.15	24,00	-	71,98	51,83	20,15	68,21	67,88	0,33	7,00	5,00	0,00	20,62	-	-	21,09	-	21,09	-	68,06	-	1,40			1,40
19.09.15	23,00	-	69,22	49,84	19,38	68,03	67,69	0,34	7,00	5,00	-0,08	20,84	-	-	21,29	-	21,29	-	67,91	-	1,42			1,34
20.09.15	24,00	-	74,07	51,77	22,30	67,60	67,25	0,35	7,00	5,00	-0,02	22,84	-	-	23,33	-	23,33	-	67,52	-	1,55			1,53
21.09.15	24,00	-	72,86	51,33	21,53	67,89	67,52	0,37	7,00	5,00	-0,01	22,00	-	-	22,48	-	22,48	-	67,83	-	1,49			1,48
22.09.15	24,00	-	72,71	51,07	21,64	68,09	67,74	0,35	7,00	5,00	-0,01	22,07	-	-	22,57	-	22,57	-	67,95	-	1,50			1,49
23.09.15	24,00	-	71,87	50,93	20,94	67,74	67,40	0,34	7,00	5,00	-0,01	21,49	-	-	21,94	-	21,94	-	67,59	-	1,45			1,44
Среднее	23,97	-	69,49	50,13	19,36	68,12	67,77	0,36	7,00	5,00	-0,01	19,90	-	-	20,33	-	20,33	-	68,00	-	1,35	-	-	1,34
Итого	743,00		2154,15	1554,02	600,13						-0,46	617,02	0,00	0,00	630,25	0,00	630,25	0,00			41,97	0,00	0,00	41,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 02:00	22241,55	16461,60	6172,37	-	6318,19	-	837,50	-	-
	24.09.15 02:00	24395,66	18015,61	6789,37	-	6948,42	-	879,01	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -9,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **630,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 г.
печать энергосбыта