Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 9
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207225
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-0915.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,73

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	73,36	59,46	13,90	67,40	67,04	0,36	7,00	5,00	-0,10	15,78	-	-	16,10	-	16,10	-	67,21	-	1,06			0,96
25.08.15	24,00	-	74,99	59,18	15,81	67,54	67,16	0,38	7,00	5,00	-0,10	17,71	-	-	18,09	-	18,09	-	67,42	-	1,20			1,09
26.08.15	24,00	-	75,63	60,00	15,63	67,39	67,02	0,37	7,00	5,00	-0,11	17,61	-	-	17,98	-	17,98	-	67,25	-	1,19			1,08
27.08.15	24,00	-	75,03	59,33	15,70	67,67	67,30	0,37	7,00	5,00	-0,10	17,60	-	-	17,97	-	17,97	-	67,54	-	1,19			1,09
28.08.15	24,00	-	73,90	59,35	14,55	67,76	67,40	0,36	7,00	5,00	-0,10	16,52	-	-	16,88	-	16,88	-	67,55	-	1,12			1,01
29.08.15	24,00	-	75,87	59,08	16,79	67,64	67,23	0,41	7,00	5,00	-0,11	18,87	-	-	19,26	-	19,26	-	67,55	-	1,28			1,17
30.08.15	24,00	-	76,80	58,21	18,59	67,74	67,29	0,45	7,00	5,00	-0,11	20,63	-	-	21,05	-	21,05	-	67,72	-	1,40			1,29
31.08.15	24,00	-	75,39	58,75	16,64	67,42	67,03	0,39	7,00	5,00	-0,11	18,75	-	-	19,17	-	19,17	-	67,22	-	1,26			1,15
01.09.15	24,00	-	74,32	59,26	15,06	67,37	66,96	0,41	7,00	5,00	-0,12	17,22	-	-	17,58	-	17,58	-	67,26	-	1,16			1,04
02.09.15	24,00	-	73,61	57,07	16,54	67,17	66,77	0,40	7,00	5,00	-0,10	18,45	-	-	18,82	-	18,82	-	66,96	-	1,24			1,14
03.09.15	24,00	-	78,09	61,35	16,74	67,91	67,47	0,44	7,00	5,00	-0,07	18,22	-	-	18,60	-	18,60	-	67,88	-	1,24			1,17
04.09.15	24,00	-	71,06	54,77	16,29	67,50	67,06	0,44	7,00	5,00	-0,05	17,57	-	-	17,95	-	17,95	-	67,37	-	1,18			1,13
05.09.15	24,00	-	67,45	49,72	17,73	67,20	66,73	0,47	7,00	5,00	-0,04	18,79	-	-	19,18	-	19,18	-	67,07	-	1,26			1,22
06.09.15	24,00	-	69,52	48,76	20,76	67,17	66,64	0,53	7,00	5,00	-0,04	21,79	-	-	22,21	-	22,21	-	67,10	-	1,46			1,42
07.09.15	24,00	-	68,95	50,18	18,77	67,14	66,67	0,47	7,00	5,00	-0,04	19,83	-	-	20,24	-	20,24	-	67,01	-	1,33			1,29
08.09.15	24,00	-	68,24	50,55	17,69	71,10	70,47	0,63	7,00	5,00	-0,05	18,87	-	-	19,31	-	19,31	-	71,24	-	1,35			1,29
09.09.15	24,00	-	73,55	55,13	18,42	67,38	66,95	0,43	7,00	5,00	-0,08	19,95	-	-	20,38	-	20,38	-	67,25	-	1,34			1,27
10.09.15	24,00	-	79,41	61,78	17,63	67,41	67,01	0,40	7,00	5,00	-0,09	19,39	-	-	19,82	-	19,82	-	67,32	-	1,31			1,22
11.09.15	24,00	-	78,84	61,31	17,53	67,27	66,88	0,39	7,00	5,00	-0,10	19,40	-	-	19,82	-	19,82	-	67,09	-	1,30			1,21
12.09.15	24,00	-	78,57	59,77	18,80	67,24	66,84	0,40	7,00	5,00	-0,09	20,57	-	-	20,96	-	20,96	-	67,13	-	1,38			1,29
13.09.15	24,00	-	81,00	59,19	21,81	67,47	67,05	0,42	7,00	5,00	-0,08	23,41	-	-	23,88	-	23,88	-	67,39	-	1,58			1,50
14.09.15	24,00	-	78,86	59,81	19,05	67,52	67,12	0,40	7,00	5,00	-0,09	20,75	-	-	21,18	-	21,18	-	67,37	-	1,40			1,31
15.09.15	24,00	-	77,88	59,76	18,12	67,53	67,09	0,44	7,00	5,00	-0,09	19,86	-	-	20,27	-	20,27	-	67,39	-	1,34			1,25
16.09.15	24,00	-	77,56	59,83	17,73	67,09	66,68	0,41	7,00	5,00	-0,10	19,55	-	-	19,94	-	19,94	-	66,97	-	1,31			1,22
17.09.15	24,00	-	77,80	58,93	18,87	67,55	67,15	0,40	7,00	5,00	-0,10	20,73	-	-	21,17	-	21,17	-	67,43	-	1,40			1,30
18.09.15	24,00	-	77,18	60,06	17,12	67,65	67,27	0,38	7,00	5,00	-0,11	19,16	-	-	19,55	-	19,55	-	67,47	-	1,29			1,18
19.09.15	23,00	-	73,68	57,80	15,88	67,45	67,05	0,40	7,00	5,00	-0,16	18,70	-	-	19,08	-	19,08	-	67,32	-	1,26			1,10
20.09.15	24,00	-	79,31	59,65	19,66	67,07	66,64	0,43	7,00	5,00	-0,11	21,64	-	-	22,06	-	22,06	-	67,03	-	1,45			1,35
21.09.15	24,00	-	77,62	59,33	18,29	67,32	66,89	0,43	7,00	5,00	-0,10	20,29	-	-	20,70	-	20,70	-	67,26	-	1,36			1,26
22.09.15	24,00	-	76,81	59,04	17,77	67,51	67,08	0,43	7,00	5,00	-0,10	19,76	-	-	20,17	-	20,17	-	67,39	-	1,33			1,23
23.09.15	24,00	-	76,97	58,68	18,29	67,17	66,75	0,42	7,00	5,00	-0,10	20,12	-	-	20,54	-	20,54	-	67,03	-	1,35			1,26
Среднее	23,97	-	75,40	57,91	17,49	67,54	67,12	0,42	7,00	5,00	-0,09	19,27	-	-	19,67	-	19,67	-	67,43	-	1,30	-	-	1,21
Итого	743,00		2337,25	1795,09	542,16						-2,84	597,49	0,00	0,00	609,91	0,00	609,91	0,00			40,31	0,00	0,00	37,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	15160,98	11800,03	4134,15	-	4221,58	-	448,51		-
	24.09.15 01:00	17498,23	13595,12	4731,64	-	4831,49	-	485,97		-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -9,40 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **609,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.