Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский э-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14799 Режим (схема): 0;7
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 15,73
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	*	70,10	53,50	16,60	65,88	65,51	0,37	5,00	4,00	0,01	16,81	0,00	0,00	17,14	0,00	17,14	-	65,42	0,00	1,10			1,11
25.08.15	24,00	*	73,07	55,39	17,67	65,93	65,53	0,40	5,00	4,00	0,01	17,92	0,00	0,00	18,28	0,00	18,28	-	65,52	0,00	1,17			1,19
26.08.15	24,00	*	76,37	55,90	20,48	65,97	65,58	0,39	5,00	4,00	0,02	20,68	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10	-	65,59	0,00	1,36			1,37
27.08.15	24,00	*	73,83	55,86	17,97	65,98	65,57	0,41	5,00	4,00	0,02	18,21	0,00	0,00	18,58	0,00	18,58	-	65,59	0,00	1,19			1,21
28.08.15	24,00	*	74,83	56,21	18,62	66,33	65,94	0,38	5,00	4,00	0,02	18,86	0,00	0,00	19,24	0,00	19,24	-	65,87	0,00	1,24			1,26
29.08.15	24,00	*	75,52	55,28	20,24	66,15	65,71	0,44	5,00	4,00	0,02	20,46	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	-	65,86	0,00	1,35			1,36
30.08.15	24,00	*	74,78	53,65	21,14	65,95	65,51	0,44	5,00	4,00	0,02	21,31	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	-	65,66	0,00	1,40			1,42
31.08.15	24,00	*	75,53	53,51	22,02	66,06	65,68	0,38	5,00	4,00	0,02	22,22	0,00	0,00	22,67	0,00	22,67	-	65,61	0,00	1,46			1,48
01.09.15	24,00	*	74,76	53,65	21,11	65,88	65,44	0,44	5,00	4,00	0,02	21,30	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	-	65,57	0,00	1,40			1,42
02.09.15	24,00	*	74,95	53,94	21,02	65,74	65,32	0,42	5,00	4,00	0,02	21,22	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64	-	65,41	0,00	1,39			1,41
03.09.15	24,00	*	78,37	55,26	23,11	66,21	65,71	0,50	5,00	4,00	0,02	23,32	0,00	0,00	23,79	0,00	23,79	-	66,06	0,00	1,54			1,56
04.09.15	24,00	*	68,63	47,29	21,34	65,95	65,60	0,35	5,00	4,00	0,02	21,52	0,00	0,00	21,95	0,00	21,95	-	65,32	0,00	1,41			1,43
05.09.15	24,00	*	59,88	40,39	19,50	65,55	65,02	0,52	5,00	4,00	0,02	19,63	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01	-	65,11	0,00	1,28			1,30
06.09.15	24,00	*	60,10	37,48	22,62	65,24	64,57	0,67	5,00	4,00	0,02	22,75	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	-	65,03	0,00	1,48			1,50
07.09.15	24,00	*	61,21	39,52	21,69	65,24	64,67	0,57	5,00	4,00	0,02	21,82	0,00	0,00	22,25	0,00	22,25	-	64,91	0,00	1,42			1,44
08.09.15	24,00	*	62,47	40,93	21,54	68,56	67,77	0,80	5,00	4,00	0,02	21,69	0,00	0,00	22,17	0,00	22,17	-	68,54	0,00	1,49			1,51
09.09.15	24,00		69,85	46,46	23,39	66,21	65,67	0,54	5,00	4,00	0,02	23,61	0,00	0,00	24,09	0,00	24,09	-	65,96	0,00	1,56			1,57
10.09.15	24,00	*	82,07	60,35	21,72	66,10	65,69	0,41	5,00	4,00	0,01	22,05	0,00	0,00	22,49	0,00	22,49	-	65,78	0,00	1,45			1,46
11.09.15	24,00	*	79,01	57,18	21,83	65,95	65,53	0,42	5,00	4,00	0,01	22,15	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	-	65,61	0,00	1,45			1,46
12.09.15	24,00	*	76,25	55,75	20,50	65,71	65,26	0,45	5,00	4,00	0,01	20,77	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	-	65,44	0,00	1,36			1,37
13.09.15	24,00	*	78,07	53,71	24,36	65,97	65,48	0,50	5,00	4,00	0,02	24,54	0,00	0,00	25,03	0,00	25,03	-	65,79	0,00	1,61			1,63
14.09.15	24,00	*	79,33	55,13	24,20	66,03	65,58	0,45	5,00	4,00	0,02	24,43	0,00	0,00	24,92	0,00	24,92	-	65,76	0,00	1,61			1,62
15.09.15	24,00	*	78,71	55,00	23,71	66,15	65,67	0,48	5,00	4,00	0,02	23,87	0,00	0,00	24,35	0,00	24,35	-	65,92	0,00	1,57			1,60
16.09.15	24,00	*	77,03	55,18	21,85	65,66	65,20	0,45	5,00	4,00	0,02	22,02	0,00	0,00	22,46	0,00	22,46	-	65,39	0,00	1,44			1,46
17.09.15	24,00	*	76,18	55,08	21,10	65,96	65,51	0,45	5,00	4,00	0,02	21,28	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	-	65,69	0,00	1,40			1,42
18.09.15	24,00	*	78,48	56,20	22,28	66,25	65,81	0,44	5,00	4,00	0,02	22,44	0,00	0,00	22,89	0,00	22,89	-	65,98	0,00	1,48			1,50
19.09.15	24,00	*	78,07	56,58	21,49	66,01	65,57	0,44	5,00	4,00	0,02	21,66	0,00	0,00	22,09	0,00	22,09	-	65,73	0,00	1,42			1,44
20.09.15	24,00	*	79,05	54,61	24,44	65,72	65,27	0,45	5,00	4,00	0,02	24,62	0,00	0,00	25,11	0,00	25,11	-	65,48	0,00	1,61			1,63
21.09.15	24,00	*	79,21	54,98	24,22	65,76	65,31	0,45	5,00	4,00	0,02	24,37	0,00	0,00	24,86	0,00	24,86	-	65,52	0,00	1,60			1,62
22.09.15	24,00	*	77,20	53,55	23,65	65,99	65,55	0,44	5,00	4,00	0,02	23,79	0,00	0,00	24,27	0,00	24,27	-	65,69	0,00	1,56			1,59
23.09.15	24,00	*	76,51	53,04	23,47	65,71	65,26	0,46	5,00	4,00	0,02	23,64	0,00	0,00	24,11	0,00	24,11	-	65,41	0,00	1,55			1,57
Среднее	24,00	-	74,17	52,60	21,58	65,99	65,53	0,46	5,00	4,00	0,02	21,77	-	-	22,21	-	22,21	-	65,68	-	1,43	-	-	1,45
Итого	744,00		2299,41	1630,57	668,84						0,58	674,98	0,00	0,00	688,50	0,00	688,50	0,00			44,34	0,00	0,00	44,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	103332,38	84650,01	22176,05	0,00	22677,25	0,00	3988,58	1544,72	-
	24.09.15 01:00	105631,98	86280,33	22851,47	0,00	23366,19	0,00	4033,52	1589,09	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -10,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **688,50** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «30» 09 15 г.
печать энергосбыта