Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 15,73
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.15	24,00	-	47,33	32,05	15,28	66,84	66,29	0,55	7,00	5,00	0,16	13,23	-	-	13,49	-	13,49	-	66,61	-	0,88			1,04
25.08.15	24,00	-	46,53	31,56	14,97	66,96	66,39	0,57	7,00	5,00	0,16	12,93	-	-	13,21	-	13,21	-	66,79	-	0,87			1,02
26.08.15	24,00	-	46,70	31,90	14,80	66,89	66,35	0,54	7,00	5,00	0,16	12,74	-	-	13,02	-	13,02	-	66,64	-	0,85			1,01
27.08.15	24,00	-	46,47	31,69	14,78	67,06	66,48	0,58	7,00	5,00	0,15	12,90	-	-	13,15	-	13,15	-	66,90	-	0,86			1,01
28.08.15	24,00	-	47,00	32,22	14,78	67,35	66,81	0,54	7,00	5,00	0,15	12,91	-	-	13,19	-	13,19	-	67,08	-	0,87			1,02
29.08.15	24,00	-	47,87	31,64	16,23	67,12	66,50	0,62	7,00	5,00	0,15	14,39	-	-	14,68	-	14,68	-	67,05	-	0,97			1,11
30.08.15	24,00	-	47,20	30,64	16,56	67,08	66,42	0,66	7,00	5,00	0,15	14,77	-	-	15,07	-	15,07	-	67,05	-	0,99			1,14
31.08.15	24,00	-	46,43	30,71	15,72	67,00	66,44	0,56	7,00	5,00	0,15	13,92	-	-	14,23	-	14,23	-	66,69	-	0,93			1,08
01.09.15	24,00	-	47,01	30,82	16,19	66,88	66,28	0,60	7,00	5,00	0,14	14,40	-	-	14,69	-	14,69	-	66,73	-	0,96			1,10
02.09.15	24,00	-	47,77	30,99	16,78	66,75	66,16	0,59	7,00	5,00	0,14	15,07	-	-	15,36	-	15,36	-	66,61	-	1,00			1,14
03.09.15	24,00	-	48,14	32,05	16,09	67,26	66,59	0,67	7,00	5,00	0,13	14,48	-	-	14,77	-	14,77	-	67,22	-	0,98			1,11
04.09.15	24,00	-	40,83	26,62	14,21	67,06	66,45	0,61	7,00	5,00	0,13	12,67	-	-	12,94	-	12,94	-	66,64	-	0,84			0,97
05.09.15	24,00	-	38,81	22,95	15,86	66,70	65,91	0,79	7,00	5,00	0,13	14,25	-	-	14,54	-	14,54	-	66,50	-	0,95			1,08
06.09.15	24,00	-	38,39	21,26	17,13	66,49	65,53	0,96	7,00	5,00	0,13	15,60	-	-	15,90	-	15,90	-	66,46	-	1,04			1,16
07.09.15	24,00	-	38,14	22,81	15,33	66,48	65,66	0,82	7,00	5,00	0,12	13,86	-	-	14,13	-	14,13	-	66,27	-	0,92			1,04
08.09.15	24,00	-	37,89	23,52	14,37	70,17	69,08	1,09	7,00	5,00	0,13	12,91	-	-	13,21	-	13,21	-	70,24	-	0,91			1,04
09.09.15	24,00	-	43,48	27,29	16,19	67,03	66,31	0,72	7,00	5,00	0,12	14,76	-	-	15,06	-	15,06	-	66,87	-	0,99			1,11
10.09.15	24,00	-	52,09	35,25	16,84	67,08	66,51	0,57	7,00	5,00	0,13	15,31	-	-	15,62	-	15,62	-	66,98	-	1,03			1,15
11.09.15	24,00	-	47,00	32,91	14,09	66,89	66,28	0,61	7,00	5,00	0,14	12,39	-	-	12,63	-	12,63	-	66,68	-	0,83			0,97
12.09.15	24,00	-	47,12	32,12	15,00	66,75	66,08	0,67	7,00	5,00	0,14	13,26	-	-	13,55	-	13,55	-	66,66	-	0,89			1,03
13.09.15	24,00	-	48,47	30,83	17,64	66,99	66,29	0,70	7,00	5,00	0,15	15,82	-	-	16,15	-	16,15	-	66,97	-	1,06			1,21
14.09.15	24,00	-	48,29	31,83	16,46	67,05	66,40	0,65	7,00	5,00	0,14	14,70	-	-	14,99	-	14,99	-	66,94	-	0,99			1,13
15.09.15	24,00	-	47,21	31,58	15,63	67,13	66,46	0,67	7,00	5,00	0,15	13,82	-	-	14,10	-	14,10	-	67,05	-	0,93			1,07
16.09.15	24,00	-	48,18	31,69	16,49	66,64	65,99	0,65	7,00	5,00	0,15	14,68	-	-	14,99	-	14,99	-	66,49	-	0,97			1,12
17.09.15	24,00	-	47,32	31,68	15,64	67,00	66,36	0,64	7,00	5,00	0,14	13,82	-	-	14,09	-	14,09	-	66,91	-	0,93			1,07
18.09.15	24,00	-	48,04	32,50	15,54	67,20	66,58	0,62	7,00	5,00	0,15	13,72	-	-	13,98	-	13,98	-	67,09	-	0,92			1,07
19.09.15	24,00	-	47,85	32,63	15,22	67,03	66,38	0,65	7,00	5,00	0,15	13,41	-	-	13,65	-	13,65	-	66,93	-	0,90			1,04
20.09.15	24,00	-	49,44	31,25	18,19	66,65	66,01	0,64	7,00	5,00	0,15	16,35	-	-	16,68	-	16,68	-	66,56	-	1,09			1,23
21.09.15	24,00	-	46,89	31,69	15,20	66,78	66,14	0,64	7,00	5,00	0,15	13,32	-	-	13,61	-	13,61	-	66,67	-	0,89			1,04
22.09.15	24,00	-	47,04	30,72	16,32	67,02	66,36	0,66	7,00	5,00	0,14	14,58	-	-	14,86	-	14,86	-	66,87	-	0,98			1,12
23.09.15	24,00	-	46,41	30,57	15,84	66,68	66,03	0,65	7,00	5,00	0,15	13,99	-	-	14,28	-	14,28	-	66,52	-	0,93			1,08
Среднее	24,00	-	46,04	30,26	15,79	67,03	66,37	0,66	7,00	5,00	0,14	14,03	-	-	14,32	-	14,32	-	66,89	-	0,94	-	-	1,08
Итого	744,00		1427,34	937,97	489,37						4,38	434,96	0,00	0,00	443,82	0,00	443,82	0,00			29,11	0,00	0,00	33,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 03:00	484,72	333,50	495,04	-	504,79	-	10,36	-	-
	24.09.15 02:00	1910,09	1269,89	929,70	-	948,30	-	43,81	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -6,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **443,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление учета энергоресурсов Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«30» 09 15 г.