Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207725

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 15,73
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	14,05	0,00	14,05	64,20	52,54	11,66	7,00	5,00	-0,01	14,30	-	-	14,54	-	14,54	-	63,80	-	0,91			0,90
25.08.15	24,00	-	15,80	0,00	15,80	64,50	52,67	11,83	7,00	5,00	-0,01	16,05	-	-	16,36	-	16,36	-	64,15	-	1,03			1,02
26.08.15	24,00	-	16,73	0,00	16,73	64,45	52,80	11,65	7,00	5,00	-0,01	16,97	-	-	17,30	-	17,30	-	64,12	-	1,09			1,08
27.08.15	24,00	-	17,87	0,04	17,82	64,38	52,71	11,67	7,00	5,00	-0,02	18,17	-	-	18,51	-	18,51	-	64,05	-	1,16	-	-	1,15
28.08.15	24,00	-	15,62	0,00	15,62	64,61	53,05	11,56	7,00	5,00	-0,01	15,82	-	-	16,11	-	16,11	-	64,25	-	1,02			1,01
29.08.15	24,00	-	16,44	0,00	16,44	64,53	52,75	11,78	7,00	5,00	-0,01	16,72	-	-	17,03	-	17,03	-	64,19	-	1,07			1,06
30.08.15	24,00	-	16,62	0,00	16,62	64,60	52,74	11,86	7,00	5,00	-0,01	16,89	-	-	17,20	-	17,20	-	64,26	-	1,09			1,08
31.08.15	24,00	-	18,22	0,00	18,22	64,35	52,72	11,63	7,00	5,00	-0,01	18,50	-	-	18,87	-	18,87	-	64,03	-	1,18			1,17
01.09.15	24,00	-	18,54	0,00	18,54	64,41	52,71	11,70	7,00	5,00	-0,02	18,86	-	-	19,18	-	19,18	-	64,10	-	1,21			1,19
02.09.15	24,00	-	16,16	0,00	16,16	64,21	52,48	11,73	7,00	5,00	-0,01	16,42	-	-	16,74	-	16,74	-	63,85	-	1,05			1,04
03.09.15	24,00	-	17,87	0,04	17,82	64,38	52,71	11,67	7,00	5,00	-0,02	18,17	-	-	18,51	-	18,51	-	64,05	-	1,16	-	-	1,15
04.09.15	24,00	-	18,63	0,00	18,63	64,19	52,31	11,88	7,00	5,00	-0,01	18,91	-	-	19,27	-	19,27	-	63,87	-	1,21			1,20
05.09.15	24,00	-	16,64	0,00	16,64	63,61	51,52	12,09	7,00	5,00	-0,01	16,94	-	-	17,24	-	17,24	-	63,27	-	1,07			1,06
06.09.15	24,00	-	21,75	0,00	21,75	63,72	51,24	12,48	7,00	5,00	-0,02	22,14	-	-	22,56	-	22,56	-	63,45	-	1,41			1,39
07.09.15	24,00	-	17,41	0,00	17,41	63,71	51,43	12,28	7,00	5,00	-0,01	17,71	-	-	18,03	-	18,03	-	63,38	-	1,12			1,11
08.09.15	24,00	-	20,51	0,00	20,51	67,39	53,74	13,65	7,00	5,00	-0,02	20,86	-	-	21,28	-	21,28	-	67,06	-	1,40			1,38
09.09.15	24,00	-	17,23	0,00	17,23	64,13	52,07	12,06	7,00	5,00	-0,02	17,58	-	-	17,90	-	17,90	-	63,79	-	1,12			1,10
10.09.15	24,00	-	17,72	1,30	16,42	64,46	62,96	1,50	7,00	5,00	-0,04	17,17	-	-	17,50	-	17,50	-	64,07	-	1,10			1,06
11.09.15	24,00	-	19,08	0,00	19,08	64,22	52,21	12,01	7,00	5,00	-0,02	19,48	-	-	19,85	-	19,85	-	63,88	-	1,25			1,23
12.09.15	24,00	-	19,62	0,00	19,62	64,24	51,98	12,26	7,00	5,00	-0,02	20,08	-	-	20,47	-	20,47	-	63,93	-	1,28			1,26
13.09.15	24,00	-	18,82	0,00	18,82	64,42	52,07	12,35	7,00	5,00	-0,02	19,27	-	-	19,63	-	19,63	-	64,09	-	1,24			1,22
14.09.15	24,00	-	16,82	0,00	16,82	64,38	52,21	12,17	7,00	5,00	-0,02	17,20	-	-	17,52	-	17,52	-	64,03	-	1,10			1,09
15.09.15	24,00	-	17,12	0,00	17,12	64,31	52,00	12,31	7,00	5,00	-0,02	17,48	-	-	17,75	-	17,75	-	63,97	-	1,12			1,10
16.09.15	24,00	-	18,29	0,00	18,29	64,04	51,91	12,13	7,00	5,00	-0,01	18,63	-	-	18,98	-	18,98	-	63,73	-	1,19			1,17
17.09.15	24,00	-	17,87	0,00	17,87	64,48	52,36	12,12	7,00	5,00	-0,02	18,22	-	-	18,58	-	18,58	-	64,13	-	1,17			1,15
18.09.15	24,00	-	16,73	0,00	16,73	64,58	52,72	11,86	7,00	5,00	-0,01	17,06	-	-	17,37	-	17,37	-	64,23	-	1,09			1,08
19.09.15	24,00	-	16,48	0,00	16,48	64,36	52,43	11,93	7,00	5,00	-0,01	16,79	-	-	17,11	-	17,11	-	64,00	-	1,08			1,06
20.09.15	24,00	-	23,89	0,00	23,89	64,29	52,22	12,07	7,00	5,00	-0,02	24,32	-	-	24,79	-	24,79	-	64,02	-	1,56			1,54
21.09.15	24,00	-	17,92	0,00	17,92	64,29	52,24	12,05	7,00	5,00	-0,01	18,26	-	-	18,62	-	18,62	-	63,96	-	1,17			1,15
22.09.15	24,00	-	18,74	0,00	18,74	64,37	52,39	11,98	7,00	5,00	-0,02	19,10	-	-	19,45	-	19,45	-	64,05	-	1,22			1,21
23.09.15	24,00	-	18,72	0,00	18,72	64,01	52,18	11,83	7,00	5,00	-0,02	19,10	-	-	19,44	-	19,44	-	63,68	-	1,22			1,20
Среднее	24,00	-	17,87	0,04	17,82	64,38	52,71	11,67	7,00	5,00	-0,02	18,17	-	-	18,51	-	18,51	-	64,05	-	1,16	-	-	1,15
Итого	744,00		553,91	1,39	552,52						-0,48	563,16	0,00	0,00	573,68	0,00	573,68	0,00			36,07	0,00	0,00	35,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	2624,57	2074,35	610,71	-	620,90	-	33,89	-	-
	24.09.15 01:00	3175,79	2075,65	1171,11	-	1191,75	-	69,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -8,86 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **573,68** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.