Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015
Договор: 8562.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 107
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207709 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,73

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1518
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,069
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.15	24,00	-	55,85	39,97	15,88	65,48	64,98	0,50	7,00	5,00	0,03	15,91	-	-	16,22	-	16,22	-	65,26	-	1,04			1,06
25.08.15	24,00	-	56,87	39,77	17,10	65,65	65,13	0,52	7,00	5,00	0,02	17,13	-	-	17,48	-	17,48	-	65,50	-	1,12			1,15
26.08.15	24,00	-	55,18	40,34	14,84	65,53	65,04	0,49	7,00	5,00	0,02	14,90	-	-	15,19	-	15,19	-	65,33	-	0,98			0,99
27.08.15	24,00	-	54,64	39,94	14,70	65,73	65,22	0,51	7,00	5,00	0,02	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	65,50	-	0,97			0,99
28.08.15	24,00	-	54,64	39,82	14,82	65,80	65,33	0,47	7,00	5,00	0,03	14,85	-	-	15,14	-	15,14	-	65,46	-	0,97			1,00
29.08.15	24,00	-	54,52	39,85	14,67	65,59	65,08	0,51	7,00	5,00	0,02	14,69	-	-	14,98	-	14,98	-	65,32	-	0,96			0,98
30.08.15	24,00	-	57,76	39,26	18,50	65,73	65,18	0,55	7,00	5,00	0,02	18,57	-	-	18,93	-	18,93	-	65,60	-	1,22			1,24
31.08.15	24,00	-	55,19	39,47	15,72	65,51	65,00	0,51	7,00	5,00	0,02	15,76	-	-	16,06	-	16,06	-	65,28	-	1,03			1,05
01.09.15	24,00	-	54,34	39,67	14,67	65,46	64,94	0,52	7,00	5,00	0,02	14,67	-	-	14,96	-	14,96	-	65,23	-	0,96			0,98
02.09.15	24,00	-	56,45	40,19	16,26	65,32	64,80	0,52	7,00	5,00	0,02	16,26	-	-	16,58	-	16,58	-	65,11	-	1,06			1,09
03.09.15	24,00	-	60,78	41,16	19,62	66,02	65,41	0,61	7,00	5,00	0,02	19,73	-	-	20,12	-	20,12	-	65,99	-	1,31			1,32
04.09.15	24,00	-	51,83	36,63	15,20	65,45	64,92	0,53	7,00	5,00	0,03	15,16	-	-	15,46	-	15,46	-	65,13	-	0,99			1,02
05.09.15	24,00	-	49,17	33,48	15,69	64,95	64,33	0,62	7,00	5,00	0,03	15,65	-	-	15,94	-	15,94	-	64,70	-	1,01			1,04
06.09.15	24,00	-	53,17	32,86	20,31	64,95	64,26	0,69	7,00	5,00	0,03	20,27	-	-	20,68	-	20,68	-	64,85	-	1,32			1,34
07.09.15	24,00	-	50,95	33,69	17,26	65,00	64,38	0,62	7,00	5,00	0,03	17,21	-	-	17,55	-	17,55	-	64,78	-	1,12			1,15
08.09.15	24,00	-	50,15	33,93	16,22	68,55	67,82	0,73	7,00	5,00	0,03	16,17	-	-	16,51	-	16,51	-	68,24	-	1,10			1,14
09.09.15	24,00	-	55,28	37,38	17,90	65,31	64,72	0,59	7,00	5,00	0,03	17,91	-	-	18,28	-	18,28	-	65,09	-	1,17			1,19
10.09.15	24,00	-	57,55	40,86	16,69	65,51	64,94	0,57	7,00	5,00	0,01	17,05	-	-	17,39	-	17,39	-	65,37	-	1,11			1,12
11.09.15	24,00	-	56,56	40,32	16,24	65,38	64,83	0,55	7,00	5,00	0,02	16,39	-	-	16,71	-	16,71	-	65,18	-	1,07			1,09
12.09.15	24,00	-	57,49	39,95	17,54	65,30	64,74	0,56	7,00	5,00	0,02	17,71	-	-	18,06	-	18,06	-	65,17	-	1,15			1,17
13.09.15	24,00	-	58,65	39,84	18,81	65,50	64,93	0,57	7,00	5,00	0,01	19,06	-	-	19,45	-	19,45	-	65,39	-	1,25			1,26
14.09.15	24,00	-	57,59	40,20	17,39	65,52	64,99	0,53	7,00	5,00	0,01	17,60	-	-	17,93	-	17,93	-	65,31	-	1,15			1,16
15.09.15	24,00	-	57,59	40,22	17,37	65,53	65,00	0,53	7,00	5,00	0,02	17,49	-	-	17,84	-	17,84	-	65,33	-	1,14			1,16
16.09.15	24,00	-	57,20	40,18	17,02	65,15	64,60	0,55	7,00	5,00	0,02	17,08	-	-	17,43	-	17,43	-	64,97	-	1,11			1,13
17.09.15	24,00	-	58,18	39,78	18,40	65,57	65,01	0,56	7,00	5,00	0,02	18,52	-	-	18,88	-	18,88	-	65,42	-	1,21			1,23
18.09.15	24,00	-	58,42	40,37	18,05	65,71	65,19	0,52	7,00	5,00	0,02	18,17	-	-	18,52	-	18,52	-	65,52	-	1,19			1,21
19.09.15	24,00	-	58,22	40,55	17,67	65,47	64,93	0,54	7,00	5,00	0,02	17,76	-	-	18,11	-	18,11	-	65,28	-	1,16			1,18
20.09.15	24,00	-	58,23	40,25	17,98	65,17	64,61	0,56	7,00	5,00	0,02	18,09	-	-	18,42	-	18,42	-	65,06	-	1,18			1,20
21.09.15	24,00	-	60,15	39,96	20,19	65,37	64,82	0,55	7,00	5,00	0,02	20,27	-	-	20,69	-	20,69	-	65,25	-	1,32			1,35
22.09.15	24,00	-	58,12	39,73	18,39	65,49	64,93	0,56	7,00	5,00	0,02	18,51	-	-	18,86	-	18,86	-	65,31	-	1,21			1,23
23.09.15	24,00	-	59,04	39,58	19,46	65,17	64,61	0,56	7,00	5,00	0,02	19,54	-	-	19,91	-	19,91	-	65,01	-	1,27			1,29
Среднее	24,00	-	56,12	39,01	17,11	65,54	64,99	0,55	7,00	5,00	0,02	17,19	-	-	17,53	-	17,53	-	65,35	-	1,12	-	-	1,15
Итого	744,00		1739,76	1209,20	530,56						0,67	532,82	0,00	0,00	543,32	0,00	543,32	0,00			34,85	0,00	0,00	35,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	1324,18	962,15	579,12	-	589,93	-	23,58	-	-
	24.09.15 01:00	3063,94	2171,35	1111,94	-	1133,25	-	59,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -8,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **543,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.