Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015
Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14806
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,73

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.15	24,00	*	173,48	155,42	18,05	66,18	66,28	-0,10	5,00	4,00	0,05	17,12	0,00	0,00	17,47	0,00	17,47	-	66,34	0,00	1,14			1,18
25.08.15	24,00	*	174,35	154,63	19,73	66,25	66,35	-0,10	5,00	4,00	0,05	18,73	0,00	0,00	19,11	0,00	19,11	-	66,41	0,00	1,24			1,29
26.08.15	24,00	*	176,07	156,29	19,78	66,21	66,31	-0,10	5,00	4,00	0,05	18,78	0,00	0,00	19,16	0,00	19,16	-	66,40	0,00	1,25			1,30
27.08.15	24,00	*	173,86	155,06	18,80	66,35	66,46	-0,10	5,00	4,00	0,05	17,76	0,00	0,00	18,12	0,00	18,12	-	66,48	0,00	1,18			1,23
28.08.15	24,00	*	174,34	154,40	19,94	66,57	66,68	-0,10	5,00	4,00	0,05	18,89	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28	-	66,67	0,00	1,26			1,31
29.08.15	24,00	*	173,25	154,68	18,57	66,30	66,40	-0,10	5,00	4,00	0,05	17,52	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88	-	66,44	0,00	1,16			1,22
30.08.15	24,00	*	174,66	152,63	22,03	66,31	66,39	-0,09	5,00	4,00	0,06	20,95	0,00	0,00	21,38	0,00	21,38	-	66,55	0,00	1,39			1,45
31.08.15	24,00	*	175,66	153,32	22,35	66,26	66,36	-0,10	5,00	4,00	0,06	21,28	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	-	66,42	0,00	1,41			1,47
01.09.15	24,00	*	174,37	154,19	20,18	66,15	66,24	-0,09	5,00	4,00	0,05	19,14	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	66,35	0,00	1,27			1,32
02.09.15	24,00	*	175,49	155,88	19,61	65,99	66,09	-0,10	5,00	4,00	0,05	18,63	0,00	0,00	19,01	0,00	19,01	-	66,14	0,00	1,23			1,28
03.09.15	24,00	*	178,89	159,79	19,10	66,46	66,55	-0,09	5,00	4,00	0,05	18,16	0,00	0,00	18,53	0,00	18,53	-	66,73	0,00	1,21			1,26
04.09.15	24,00	*	163,70	144,78	18,93	66,31	66,41	-0,09	5,00	4,00	0,05	17,94	0,00	0,00	18,31	0,00	18,31	-	66,42	0,00	1,19			1,24
05.09.15	24,00	*	152,74	130,67	22,07	65,89	65,95	-0,06	5,00	4,00	0,05	21,15	0,00	0,00	21,58	0,00	21,58	-	66,08	0,00	1,40			1,45
06.09.15	24,00	*	150,38	129,17	21,21	65,72	65,77	-0,05	5,00	4,00	0,04	20,41	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82	-	65,98	0,00	1,35			1,39
07.09.15	24,00	*	154,38	131,41	22,97	65,79	65,86	-0,06	5,00	4,00	0,05	22,10	0,00	0,00	22,55	0,00	22,55	-	65,95	0,00	1,46			1,51
08.09.15	24,00	*	152,48	132,40	20,08	69,31	69,44	-0,13	5,00	4,00	0,07	18,94	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36	-	69,03	0,00	1,31			1,38
09.09.15	24,00	*	162,04	143,13	18,91	66,16	66,24	-0,08	5,00	4,00	0,06	17,80	0,00	0,00	18,16	0,00	18,16	-	66,34	0,00	1,18			1,24
10.09.15	24,00	*	179,50	157,90	21,59	66,12	66,21	-0,09	5,00	4,00	0,06	20,52	0,00	0,00	20,94	0,00	20,94	-	66,37	0,00	1,36			1,42
11.09.15	24,00	*	178,40	156,95	21,45	66,05	66,15	-0,09	5,00	4,00	0,06	20,39	0,00	0,00	20,81	0,00	20,81	-	66,21	0,00	1,35			1,41
12.09.15	24,00	*	175,47	155,63	19,83	65,91	65,99	-0,08	5,00	4,00	0,04	19,01	0,00	0,00	19,39	0,00	19,39	-	66,12	0,00	1,26			1,30
13.09.15	24,00	*	179,34	155,09	24,25	66,15	66,22	-0,07	5,00	4,00	0,03	23,56	0,00	0,00	24,04	0,00	24,04	-	66,46	0,00	1,57			1,60
14.09.15	24,00	*	178,27	156,40	21,87	66,16	66,26	-0,09	5,00	4,00	0,03	21,22	0,00	0,00	21,65	0,00	21,65	-	66,32	0,00	1,41			1,44
15.09.15	24,00	*	177,47	156,53	20,94	66,24	66,33	-0,09	5,00	4,00	0,04	20,19	0,00	0,00	20,60	0,00	20,60	-	66,42	0,00	1,34			1,38
16.09.15	24,00	*	176,58	156,32	20,26	65,76	65,85	-0,09	5,00	4,00	0,03	19,58	0,00	0,00	19,98	0,00	19,98	-	65,97	0,00	1,29			1,32
17.09.15	24,00	*	175,78	154,91	20,87	66,17	66,26	-0,09	5,00	4,00	0,04	20,08	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49	-	66,38	0,00	1,33			1,37
18.09.15	24,00	*	176,98	156,49	20,50	66,37	66,47	-0,10	5,00	4,00	0,04	19,69	0,00	0,00	20,09	0,00	20,09	-	66,52	0,00	1,31			1,35
19.09.15	24,00	*	178,35	156,98	21,36	66,16	66,25	-0,09	5,00	4,00	0,04	20,59	0,00	0,00	21,01	0,00	21,01	-	66,35	0,00	1,37			1,40
20.09.15	24,00	*	182,41	157,09	25,32	65,85	65,92	-0,07	5,00	4,00	0,04	24,55	0,00	0,00	25,04	0,00	25,04	-	66,17	0,00	1,62			1,66
21.09.15	24,00	*	178,02	155,63	22,38	65,98	66,05	-0,08	5,00	4,00	0,04	21,62	0,00	0,00	22,06	0,00	22,06	-	66,21	0,00	1,43			1,47
22.09.15	24,00	*	177,14	154,58	22,56	66,18	66,27	-0,09	5,00	4,00	0,03	21,87	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32	-	66,35	0,00	1,45			1,48
23.09.15	24,00	*	109,49	96,11	13,38	65,77	65,85	-0,08	5,00	4,00	0,02	12,99	0,00	0,00	13,26	0,00	13,26	-	65,99	0,00	0,86			0,87
Среднее	24,00	-	170,43	149,82	20,61	66,23	66,32	-0,09	5,00	4,00	0,05	19,71	-	-	20,12	-	20,12	-	66,41	-	1,31	-	-	1,35
Итого	744,00		5283,34	4644,46	638,88						1,41	611,16	0,00	0,00	623,64	0,00	623,64	0,00			40,58	0,00	0,00	41,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	117825,03	96415,19	19240,98	0,00	19667,35	0,00	3604,38	1326,43	-
	24.09.15 01:00	123108,15	101059,53	19852,05	0,00	20290,90	0,00	3646,36	1367,01	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -9,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **623,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.
печать энергосбыта