Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8794.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 19,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(hг-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.15	24,00	-	49,32	40,78	8,54	66,57	65,96	0,61	7,00	5,00	-0,04	9,66	-	-	9,87	-	9,87	-	66,47	-	0,64			0,60
25.08.15	24,00	-	48,14	40,55	7,59	65,87	65,27	0,60	7,00	5,00	-0,05	8,71	-	-	8,88	-	8,88	-	65,69	-	0,57			0,52
26.08.15	24,00	-	49,57	40,58	8,99	65,65	65,04	0,61	7,00	5,00	-0,05	10,13	-	-	10,33	-	10,33	-	65,61	-	0,66			0,62
27.08.15	24,00	-	53,35	45,35	8,00	67,07	66,49	0,58	7,00	5,00	-0,05	9,19	-	-	9,38	-	9,38	-	67,10	-	0,62			0,56
28.08.15	24,00	-	44,79	36,10	8,69	65,11	64,46	0,65	7,00	5,00	-0,03	9,59	-	-	9,79	-	9,79	-	64,99	-	0,62			0,59
29.08.15	24,00	-	43,31	35,09	8,22	63,87	63,17	0,70	7,00	5,00	-0,03	9,16	-	-	9,31	-	9,31	-	63,86	-	0,58			0,55
30.08.15	24,00	-	39,77	33,54	6,23	62,72	61,90	0,82	7,00	5,00	-0,19	9,97	-	-	10,14	-	10,14	-	60,88	-	0,61			0,42
31.08.15	24,00	-	49,79	40,44	9,35	63,29	62,66	0,63	7,00	5,00	-0,06	10,64	-	-	10,84	-	10,84	-	63,41	-	0,68			0,62
01.09.15	24,00	-	49,84	40,65	9,19	64,87	64,23	0,64	7,00	5,00	-0,05	10,40	-	-	10,61	-	10,61	-	64,91	-	0,67			0,62
02.09.15	24,00	-	49,76	41,02	8,74	64,96	64,33	0,63	7,00	5,00	-0,05	9,85	-	-	10,05	-	10,05	-	65,07	-	0,64			0,60
03.09.15	24,00	-	50,93	41,83	9,10	65,19	64,56	0,63	7,00	5,00	-0,05	10,34	-	-	10,52	-	10,52	-	65,17	-	0,67			0,62
04.09.15	24,00	-	50,69	41,65	9,04	65,31	64,69	0,62	7,00	5,00	-0,05	10,25	-	-	10,46	-	10,46	-	65,23	-	0,67			0,62
05.09.15	24,00	-	51,24	41,90	9,34	63,66	63,15	0,51	7,00	5,00	-0,05	10,50	-	-	10,68	-	10,68	-	63,27	-	0,67			0,62
06.09.15	24,00	-	51,83	42,81	9,02	64,42	63,74	0,68	7,00	5,00	-0,05	10,17	-	-	10,37	-	10,37	-	64,78	-	0,66			0,61
07.09.15	24,00	-	52,32	42,91	9,41	65,48	64,83	0,65	7,00	5,00	-0,05	10,61	-	-	10,81	-	10,81	-	65,62	-	0,70			0,65
08.09.15	24,00	-	51,32	41,80	9,52	65,96	65,32	0,64	7,00	5,00	-0,05	10,72	-	-	10,92	-	10,92	-	65,93	-	0,71			0,66
09.09.15	24,00	-	52,29	41,82	10,47	66,44	65,73	0,71	7,00	5,00	-0,06	11,77	-	-	12,00	-	12,00	-	66,58	-	0,78			0,73
10.09.15	24,00	-	29,98	32,03	-2,05	66,36	65,52	0,84	7,00	5,00	-0,87	12,02	-	-	12,26	-	12,26	-	64,25	-	0,77			-0,10
11.09.15	24,00	-	7,92	19,14	-11,22	59,76	62,10	-2,34	7,00	5,00	-1,41	11,60	-	-	11,81	-	11,81	-	61,64	-	0,71			-0,69
12.09.15	24,00	-	9,23	19,86	-10,63	60,54	61,71	-1,17	7,00	5,00	-1,33	11,34	-	-	11,52	-	11,52	-	60,36	-	0,69			-0,64
13.09.15	24,00	-	69,23	59,90	9,33	62,46	61,97	0,49	7,00	5,00	-0,10	11,37	-	-	11,56	-	11,56	-	62,76	-	0,72			0,61
14.09.15	24,00	-	45,28	35,46	9,82	65,20	64,35	0,85	7,00	5,00	-0,06	11,22	-	-	11,47	-	11,47	-	65,39	-	0,73			0,68
15.09.15	24,00	-	43,22	33,50	9,72	66,60	65,69	0,91	7,00	5,00	-0,06	11,11	-	-	11,31	-	11,31	-	66,78	-	0,74			0,68
16.09.15	24,00	-	45,42	35,61	9,81	66,49	65,65	0,84	7,00	5,00	-0,06	11,14	-	-	11,36	-	11,36	-	66,72	-	0,75			0,69
17.09.15	24,00	-	48,60	38,49	10,11	67,03	66,26	0,77	7,00	5,00	-0,07	11,56	-	-	11,79	-	11,79	-	67,22	-	0,78			0,71
18.09.15	24,00	-	47,49	38,39	9,10	66,96	66,25	0,71	7,00	5,00	-0,06	10,45	-	-	10,66	-	10,66	-	67,03	-	0,70			0,64
19.09.15	24,00	-	46,49	38,12	8,37	65,55	64,86	0,69	7,00	5,00	-0,05	9,61	-	-	9,81	-	9,81	-	65,56	-	0,63			0,58
20.09.15	24,00	-	50,90	40,53	10,37	65,96	65,22	0,74	7,00	5,00	-0,06	11,79	-	-	12,01	-	12,01	-	66,20	-	0,78			0,72
21.09.15	24,00	-	48,85	39,11	9,74	66,74	66,00	0,74	7,00	5,00	-0,06	11,07	-	-	11,28	-	11,28	-	66,83	-	0,74			0,68
22.09.15	24,00	-	47,96	39,33	8,63	66,62	65,89	0,73	7,00	5,00	-0,05	9,92	-	-	10,11	-	10,11	-	66,69	-	0,66			0,61
23.09.15	24,00	-	47,96	39,05	8,91	66,49	65,72	0,77	7,00	5,00	-0,06	10,28	-	-	10,50	-	10,50	-	66,61	-	0,69			0,62
Среднее	24,00	-	46,03	38,62	7,40	65,14	64,60	0,53	7,00	5,00	-0,17	10,52	-	-	10,72	-	10,72	-	65,12	-	0,69	-	-	0,52
Итого	744,00		1426,79	1197,34	229,45						-5,26	326,14	0,00	0,00	332,41	0,00	332,41	0,00			21,24	0,00	0,00	15,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.08.15 03:00	23858,79	20453,64	4329,64	-	4403,77	-	676,56	-	-
24.09.15 02:00	25284,03	21649,35	4655,86	-	4736,26	-	692,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,2 °C = -6,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **332,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.