Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15831
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 2;7

расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,73

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	*	140,90	125,71	15,19	68,97	68,77	0,20	7,20	3,90	0,10	14,28	0,00	0,00	14,59	0,00	14,59	-	68,80	0,00	0,98			1,08
25.08.15	24,00	*	140,15	125,28	14,86	69,05	68,84	0,21	7,20	3,90	0,09	14,09	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	-	68,88	0,00	0,97			1,06
26.08.15	24,00	*	142,52	126,75	15,77	68,91	68,71	0,21	7,20	3,90	0,10	14,84	0,00	0,00	15,17	0,00	15,17	-	68,82	0,00	1,02			1,12
27.08.15	24,00	*	140,79	125,66	15,13	69,11	68,90	0,21	7,20	3,90	0,10	14,18	0,00	0,00	14,49	0,00	14,49	-	68,90	0,00	0,98			1,08
28.08.15	24,00	*	140,11	125,20	14,92	69,37	69,15	0,22	7,20	3,90	0,11	13,92	0,00	0,00	14,23	0,00	14,23	-	69,19	0,00	0,96			1,07
29.08.15	24,00	*	141,56	125,32	16,24	69,12	68,89	0,22	7,20	3,90	0,11	15,25	0,00	0,00	15,58	0,00	15,58	-	68,87	0,00	1,05			1,16
30.08.15	24,00	*	141,39	124,02	17,37	69,17	68,92	0,25	7,20	3,90	0,11	16,42	0,00	0,00	16,78	0,00	16,78	-	69,09	0,00	1,14			1,24
31.08.15	24,00	*	141,09	124,61	16,48	69,02	68,79	0,23	7,20	3,90	0,11	15,52	0,00	0,00	15,86	0,00	15,86	-	68,89	0,00	1,07			1,18
01.09.15	24,00	*	140,31	125,20	15,12	68,93	68,70	0,23	7,20	3,90	0,10	14,16	0,00	0,00	14,47	0,00	14,47	-	68,79	0,00	0,97			1,08
02.09.15	24,00	*	142,69	126,44	16,25	68,77	68,54	0,22	7,20	3,90	0,11	15,29	0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	-	68,57	0,00	1,05			1,15
03.09.15	24,00	*	145,63	129,79	15,83	69,32	69,08	0,23	7,20	3,90	0,11	14,78	0,00	0,00	15,10	0,00	15,10	-	69,19	0,00	1,02			1,14
04.09.15	24,00	*	134,24	118,26	15,98	69,32	69,06	0,26	7,20	3,90	0,11	15,02	0,00	0,00	15,35	0,00	15,35	-	69,17	0,00	1,04			1,15
05.09.15	24,00	*	126,59	107,77	18,82	69,11	68,83	0,28	7,20	3,90	0,11	17,88	0,00	0,00	18,27	0,00	18,27	-	68,94	0,00	1,23			1,34
06.09.15	24,00	*	124,29	106,90	17,40	68,97	68,68	0,29	7,20	3,90	0,10	16,57	0,00	0,00	16,93	0,00	16,93	-	68,84	0,00	1,14			1,24
07.09.15	24,00	*	125,75	108,60	17,15	68,97	68,68	0,29	7,20	3,90	0,10	16,37	0,00	0,00	16,73	0,00	16,73	-	68,72	0,00	1,13			1,22
08.09.15	24,00	*	123,19	108,27	14,92	73,03	72,66	0,37	7,20	3,90	0,07	14,67	0,00	0,00	15,03	0,00	15,03	-	73,06	0,00	1,07			1,14
09.09.15	24,00	*	133,47	116,26	17,21	69,15	68,89	0,26	7,20	3,90	0,06	16,94	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31	-	68,98	0,00	1,17			1,23
10.09.15	24,00	*	143,00	127,13	15,87	68,99	68,75	0,23	7,20	3,90	0,05	15,70	0,00	0,00	16,04	0,00	16,04	-	68,80	0,00	1,08			1,13
11.09.15	24,00	*	141,94	126,21	15,73	68,90	68,67	0,22	7,20	3,90	0,05	15,55	0,00	0,00	15,89	0,00	15,89	-	68,69	0,00	1,07			1,12
12.09.15	24,00	*	141,07	125,00	16,07	68,79	68,56	0,23	7,20	3,90	0,05	15,95	0,00	0,00	16,29	0,00	16,29	-	68,65	0,00	1,10			1,14
13.09.15	24,00	*	143,04	124,97	18,08	69,02	68,78	0,23	7,20	3,90	0,04	18,10	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49	-	68,91	0,00	1,25			1,29
14.09.15	24,00	*	142,28	125,99	16,29	69,08	68,86	0,22	7,20	3,90	0,04	16,23	0,00	0,00	16,58	0,00	16,58	-	68,85	0,00	1,12			1,16
15.09.15	24,00	*	143,57	126,13	17,44	69,16	68,93	0,23	7,20	3,90	0,06	17,21	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58	-	69,00	0,00	1,19			1,25
16.09.15	24,00	*	144,15	126,11	18,04	68,65	68,43	0,22	7,20	3,90	0,07	17,64	0,00	0,00	18,02	0,00	18,02	-	68,47	0,00	1,21			1,28
17.09.15	24,00	*	94,92	84,16	10,77	69,03	68,80	0,23	7,20	3,90	0,05	10,43	0,00	0,00	10,65	0,00	10,65	-	68,85	0,00	0,72			0,77
18.09.15	24,00	*	142,85	126,50	16,36	69,20	68,98	0,22	7,20	3,90	0,09	15,65	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99	-	69,00	0,00	1,08			1,17
19.09.15	24,00	*	87,02	73,72	13,30	68,27	67,84	0,44	7,20	3,90	3,22	15,02	0,00	0,00	15,32	0,00	15,32	-	65,31	0,00	0,98			4,20
20.09.15	24,00	*	136,58	119,36	17,22	68,38	68,09	0,29	7,20	3,90	0,05	17,23	0,00	0,00	17,59	0,00	17,59	-	68,05	0,00	1,17			1,22
21.09.15	24,00	*	153,19	133,86	19,33	68,80	68,57	0,23	7,20	3,90	0,06	19,04	0,00	0,00	19,45	0,00	19,45	-	68,76	0,00	1,31			1,37
22.09.15	24,00	*	152,07	133,41	18,65	69,04	68,82	0,23	7,20	3,90	0,08	18,07	0,00	0,00	18,46	0,00	18,46	-	68,89	0,00	1,25			1,33
23.09.15	24,00	*	152,49	133,24	19,24	68,73	68,50	0,22	7,20	3,90	0,11	18,19	0,00	0,00	18,58	0,00	18,58	-	68,57	0,00	1,25			1,36
Среднее	24,00	-	136,87	120,51	16,36	69,11	68,86	0,25	7,20	3,90	0,18	15,81	-	-	16,16	-	16,16	-	68,86	-	1,09	-	-	1,27
Итого	744,00		4242,84	3735,82	507,02						5,73	490,16	0,00	0,00	500,86	0,00	500,86	0,00			33,77	0,00	0,00	39,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 02:00	156076,33	132701,71	15844,52	0,00	16209,19	0,00	5213,22	1117,96	-
	24.09.15 02:00	160314,07	136432,76	16334,34	0,00	16709,71	0,00	5252,67	1151,70	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -7,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **500,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать теплоисточника

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 09 15 г. печать энергосбыта