Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9895.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207735
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207735-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	ТСП-Н
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,73

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,76

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.15	24,00	-	78,16	61,61	16,55	68,29	68,04	0,25	7,00	5,00	-0,06	17,81	-	-	18,20	-	18,20	-	67,89	-	1,21			1,15
25.08.15	24,00	-	77,94	60,39	17,55	68,39	68,13	0,26	7,00	5,00	-0,06	18,82	-	-	19,19	-	19,19	-	68,02	-	1,28			1,22
26.08.15	24,00	-	79,03	61,20	17,83	68,22	67,96	0,26	7,00	5,00	-0,05	19,05	-	-	19,44	-	19,44	-	67,90	-	1,29			1,24
27.08.15	24,00	-	78,19	61,46	16,73	68,54	68,28	0,26	7,00	5,00	-0,05	17,83	-	-	18,23	-	18,23	-	68,12	-	1,22			1,17
28.08.15	24,00	-	78,18	59,33	18,85	68,64	68,40	0,24	7,00	5,00	-0,05	19,95	-	-	20,36	-	20,36	-	68,18	-	1,36			1,31
29.08.15	24,00	-	78,02	57,22	20,80	68,46	68,16	0,30	7,00	5,00	-0,05	21,87	-	-	22,35	-	22,35	-	68,16	-	1,49			1,45
30.08.15	24,00	-	77,20	55,07	22,13	68,54	68,21	0,33	7,00	5,00	-0,04	23,12	-	-	23,62	-	23,62	-	68,30	-	1,58			1,54
31.08.15	24,00	-	77,57	57,14	20,43	68,29	68,03	0,26	7,00	5,00	-0,03	21,28	-	-	21,74	-	21,74	-	67,89	-	1,44			1,41
01.09.15	24,00	-	77,92	60,09	17,83	68,25	67,98	0,27	7,00	5,00	-0,03	18,69	-	-	19,08	-	19,08	-	67,87	-	1,27			1,24
02.09.15	24,00	-	78,85	58,25	20,60	68,08	67,82	0,26	7,00	5,00	-0,03	21,46	-	-	21,90	-	21,90	-	67,69	-	1,46			1,42
03.09.15	24,00	-	80,94	59,35	21,59	68,81	68,44	0,37	7,00	5,00	-0,03	22,48	-	-	22,97	-	22,97	-	68,64	-	1,54			1,51
04.09.15	24,00	-	74,00	55,46	18,54	68,48	68,16	0,32	7,00	5,00	-0,02	19,28	-	-	19,72	-	19,72	-	68,09	-	1,31			1,29
05.09.15	24,00	-	69,37	47,78	21,59	68,30	67,97	0,33	7,00	5,00	0,00	21,96	-	-	22,43	-	22,43	-	67,86	-	1,49			1,50
06.09.15	24,00	-	68,75	46,87	21,88	68,24	67,86	0,38	7,00	5,00	0,00	22,22	-	-	22,72	-	22,72	-	67,83	-	1,51			1,51
07.09.15	24,00	-	70,07	47,81	22,26	68,22	67,88	0,34	7,00	5,00	0,01	22,50	-	-	22,96	-	22,96	-	67,78	-	1,53			1,54
08.09.15	24,00	-	69,67	48,14	21,53	72,22	71,75	0,47	7,00	5,00	0,02	21,74	-	-	22,25	-	22,25	-	71,95	-	1,56			1,58
09.09.15	24,00	-	74,28	52,10	22,18	68,30	67,99	0,31	7,00	5,00	0,00	22,58	-	-	23,05	-	23,05	-	67,90	-	1,53			1,54
10.09.15	24,00	-	79,73	59,89	19,84	68,28	67,99	0,29	7,00	5,00	0,00	20,17	-	-	20,60	-	20,60	-	67,92	-	1,37			1,38
11.09.15	24,00	-	79,14	57,93	21,21	68,17	67,90	0,27	7,00	5,00	0,02	21,35	-	-	21,80	-	21,80	-	67,78	-	1,45			1,47
12.09.15	24,00	-	78,66	55,69	22,97	68,13	67,83	0,30	7,00	5,00	0,01	23,25	-	-	23,75	-	23,75	-	67,79	-	1,58			1,58
13.09.15	24,00	-	78,66	57,47	21,19	68,31	68,02	0,29	7,00	5,00	0,00	21,55	-	-	21,99	-	21,99	-	67,96	-	1,47			1,47
14.09.15	24,00	-	79,20	54,88	24,32	68,42	68,15	0,27	7,00	5,00	0,00	24,80	-	-	25,31	-	25,31	-	68,02	-	1,69			1,68
15.09.15	24,00	-	79,36	53,77	25,59	68,43	68,15	0,28	7,00	5,00	-0,01	26,01	-	-	26,59	-	26,59	-	68,03	-	1,77			1,77
16.09.15	24,00	-	79,40	58,07	21,33	67,98	67,70	0,28	7,00	5,00	0,00	21,61	-	-	22,05	-	22,05	-	67,58	-	1,46			1,47
17.09.15	24,00	-	78,60	55,21	23,39	68,43	68,14	0,29	7,00	5,00	0,00	23,70	-	-	24,22	-	24,22	-	68,09	-	1,62			1,62
18.09.15	24,00	-	79,69	55,68	24,01	68,53	68,26	0,27	7,00	5,00	0,01	24,20	-	-	24,75	-	24,75	-	68,19	-	1,65			1,66
19.09.15	24,00	-	79,89	59,86	20,03	68,31	68,05	0,26	7,00	5,00	0,01	20,26	-	-	20,70	-	20,70	-	67,91	-	1,38			1,39
20.09.15	24,00	-	79,88	54,40	25,48	67,87	67,56	0,31	7,00	5,00	0,00	25,92	-	-	26,48	-	26,48	-	67,59	-	1,75			1,75
21.09.15	24,00	-	79,00	57,24	21,76	68,19	67,87	0,32	7,00	5,00	0,00	22,16	-	-	22,64	-	22,64	-	67,88	-	1,50			1,51
22.09.15	24,00	-	78,51	54,55	23,96	68,39	68,12	0,27	7,00	5,00	0,00	24,42	-	-	24,94	-	24,94	-	67,99	-	1,66			1,66
23.09.15	24,00	-	78,02	53,26	24,76	68,10	67,81	0,29	7,00	5,00	-0,01	25,37	-	-	25,93	-	25,93	-	67,72	-	1,72			1,71
Среднее	24,00	-	77,29	56,04	21,25	68,45	68,15	0,30	7,00	5,00	-0,01	21,85	-	-	22,32	-	22,32	-	68,08	-	1,49	-	-	1,47
Итого	744,00		2395,88	1737,17	658,71						-0,43	677,41	0,00	0,00	691,96	0,00	691,96	0,00			46,13	0,00	0,00	45,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	4732,98	3247,83	1116,68	-	1139,92	-	101,44	-	-
	24.09.15 01:00	7128,86	4985,00	1794,09	-	1831,88	-	147,13	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -10,66 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **691,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.

печать энергосбыта