Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015
Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219451
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219451-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,73

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	89,29	69,93	19,36	68,07	67,85	0,22	7,00	5,00	0,06	18,68	-	-	19,07	-	19,07	-	68,19	-	1,27			1,33
25.08.15	24,00	-	88,89	69,71	19,18	68,15	67,94	0,21	7,00	5,00	0,06	18,52	-	-	18,91	-	18,91	-	68,24	-	1,27			1,32
26.08.15	24,00	-	90,30	70,55	19,75	68,02	67,81	0,21	7,00	5,00	0,06	19,13	-	-	19,51	-	19,51	-	68,14	-	1,30			1,36
27.08.15	24,00	-	89,79	69,80	19,99	68,28	68,06	0,22	7,00	5,00	0,06	19,35	-	-	19,76	-	19,76	-	68,41	-	1,32			1,38
28.08.15	24,00	-	88,79	69,65	19,14	68,45	68,24	0,21	7,00	5,00	0,06	18,47	-	-	18,87	-	18,87	-	68,51	-	1,27			1,33
29.08.15	24,00	-	92,58	69,57	23,01	68,28	68,05	0,23	7,00	5,00	0,06	22,39	-	-	22,88	-	22,88	-	68,42	-	1,53			1,59
30.08.15	24,00	-	89,49	68,86	20,63	68,32	68,08	0,24	7,00	5,00	0,06	20,02	-	-	20,45	-	20,45	-	68,51	-	1,37			1,43
31.08.15	24,00	-	90,95	69,07	21,88	68,12	67,88	0,24	7,00	5,00	0,06	21,28	-	-	21,72	-	21,72	-	68,24	-	1,45			1,51
01.09.15	24,00	-	92,13	69,42	22,71	68,06	67,82	0,24	7,00	5,00	0,06	22,09	-	-	22,59	-	22,59	-	68,21	-	1,51			1,57
02.09.15	24,00	-	90,70	70,27	20,43	67,86	67,65	0,21	7,00	5,00	0,06	19,82	-	-	20,25	-	20,25	-	67,95	-	1,35			1,40
03.09.15	24,00	-	93,05	72,06	20,99	68,50	68,26	0,24	7,00	5,00	0,06	20,35	-	-	20,77	-	20,77	-	68,70	-	1,40			1,46
04.09.15	24,00	-	86,29	66,24	20,05	68,36	68,10	0,26	7,00	5,00	0,06	19,39	-	-	19,83	-	19,83	-	68,54	-	1,33			1,39
05.09.15	24,00	-	83,50	61,37	22,13	68,15	67,89	0,26	7,00	5,00	0,05	21,59	-	-	22,04	-	22,04	-	68,27	-	1,48			1,53
06.09.15	24,00	-	83,42	60,79	22,63	68,03	67,75	0,28	7,00	5,00	0,05	22,09	-	-	22,56	-	22,56	-	68,16	-	1,51			1,56
07.09.15	24,00	-	82,76	61,83	20,93	68,02	67,76	0,26	7,00	5,00	0,06	20,29	-	-	20,74	-	20,74	-	68,13	-	1,38			1,44
08.09.15	24,00	-	81,53	61,92	19,61	71,94	71,69	0,25	7,00	5,00	0,06	19,05	-	-	19,50	-	19,50	-	71,90	-	1,37			1,43
09.09.15	24,00	-	85,56	65,63	19,93	68,14	67,91	0,23	7,00	5,00	0,05	19,45	-	-	19,87	-	19,87	-	68,23	-	1,33			1,38
10.09.15	24,00	-	91,94	71,00	20,94	68,09	67,88	0,21	7,00	5,00	0,04	20,53	-	-	20,96	-	20,96	-	68,22	-	1,40			1,44
11.09.15	24,00	-	91,34	70,69	20,65	67,98	67,76	0,22	7,00	5,00	0,04	20,30	-	-	20,74	-	20,74	-	68,08	-	1,38			1,42
12.09.15	24,00	-	95,02	69,99	25,03	67,91	67,68	0,23	7,00	5,00	0,03	24,75	-	-	25,28	-	25,28	-	68,07	-	1,69			1,72
13.09.15	24,00	-	92,17	69,92	22,25	68,11	67,88	0,23	7,00	5,00	0,04	21,85	-	-	22,34	-	22,34	-	68,28	-	1,49			1,54
14.09.15	24,00	-	93,53	70,39	23,14	68,20	67,98	0,22	7,00	5,00	0,04	22,77	-	-	23,26	-	23,26	-	68,29	-	1,55			1,60
15.09.15	24,00	-	94,03	70,45	23,58	68,25	68,02	0,23	7,00	5,00	0,04	23,21	-	-	23,70	-	23,70	-	68,34	-	1,59			1,63
16.09.15	24,00	-	94,64	70,31	24,33	67,78	67,56	0,22	7,00	5,00	0,04	23,88	-	-	24,39	-	24,39	-	67,91	-	1,62			1,67
17.09.15	24,00	-	92,28	69,67	22,61	68,21	67,99	0,22	7,00	5,00	0,04	22,19	-	-	22,66	-	22,66	-	68,35	-	1,52			1,56
18.09.15	24,00	-	90,72	70,55	20,17	68,33	68,12	0,21	7,00	5,00	0,05	19,74	-	-	20,16	-	20,16	-	68,45	-	1,35			1,40
19.09.15	24,00	-	91,69	70,65	21,04	68,14	67,92	0,22	7,00	5,00	0,04	20,61	-	-	21,07	-	21,07	-	68,26	-	1,41			1,45
20.09.15	24,00	-	95,98	70,64	25,34	67,73	67,50	0,23	7,00	5,00	0,04	24,91	-	-	25,43	-	25,43	-	67,92	-	1,69			1,74
21.09.15	24,00	-	90,69	69,58	21,11	68,02	67,79	0,23	7,00	5,00	0,05	20,64	-	-	21,08	-	21,08	-	68,21	-	1,41			1,46
22.09.15	24,00	-	90,70	68,21	22,49	68,35	68,12	0,23	7,00	5,00	0,04	22,06	-	-	22,54	-	22,54	-	68,45	-	1,51			1,56
23.09.15	24,00	-	90,12	67,94	22,18	68,00	67,77	0,23	7,00	5,00	0,05	21,69	-	-	22,15	-	22,15	-	68,09	-	1,48			1,53
Среднее	24,00	-	90,12	68,60	21,52	68,25	68,02	0,23	7,00	5,00	0,05	21,00	-	-	21,45	-	21,45	-	68,38	-	1,44		-	1,49
Итого	744,00		2793,87	2126,66	667,21						1,60	651,09	0,00	0,00	665,08	0,00	665,08	0,00			44,53	0,00	0,00	46,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 03:00	58256,45	43475,20	15302,33	-	15668,48	-	1993,40	-	-
	24.09.15 02:00	61046,72	45598,68	15953,05	-	16333,18	-	2039,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -10,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **34,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **665,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 нет в базе доп. согл. в догов г.

печать энергосбыта