Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219419
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.15	24,00	-	46,36	0,00	46,36	67,80	48,95	18,85	7,00	5,00	0,00	46,68	-	-	47,65	-	47,65	-	67,31	-	3,15			3,15
25.08.15	24,00	-	45,89	0,00	45,89	67,89	48,44	19,45	7,00	5,00	0,00	46,21	-	-	47,19	-	47,19	-	67,40	-	3,12			3,12
26.08.15	24,00	-	47,10	0,00	47,10	67,75	49,08	18,67	7,00	5,00	0,01	47,42	-	-	48,39	-	48,39	-	67,27	-	3,19			3,20
27.08.15	24,00	-	46,07	0,00	46,07	68,06	48,90	19,16	7,00	5,00	0,01	46,34	-	-	47,32	-	47,32	-	67,57	-	3,13			3,14
28.08.15	24,00	-	45,22	0,00	45,22	68,12	48,59	19,53	7,00	5,00	0,00	45,51	-	-	46,48	-	46,48	-	67,62	-	3,08			3,08
29.08.15	24,00	-	46,06	0,00	46,06	67,99	48,55	19,44	7,00	5,00	0,00	46,35	-	-	47,33	-	47,33	-	67,49	-	3,13			3,13
30.08.15	24,00	-	47,60	0,00	47,60	68,11	48,60	19,51	7,00	5,00	0,00	47,92	-	-	48,89	-	48,89	-	67,62	-	3,24			3,24
31.08.15	24,00	-	47,55	0,00	47,55	67,80	48,42	19,38	7,00	5,00	0,00	47,87	-	-	48,86	-	48,86	-	67,32	-	3,23			3,23
01.09.15	24,00	-	46,16	0,00	46,16	67,76	48,18	19,58	7,00	5,00	0,00	46,45	-	-	47,41	-	47,41	-	67,26	-	3,13			3,13
02.09.15	24,00	-	46,27	0,00	46,27	67,57	47,58	19,99	7,00	5,00	0,01	46,52	-	-	47,47	-	47,47	-	67,07	-	3,12			3,13
03.09.15	24,00	-	47,30	0,00	47,30	68,37	48,05	20,32	7,00	5,00	0,00	47,56	-	-	48,56	-	48,56	-	67,87	-	3,23			3,23
04.09.15	24,00	-	47,06	0,00	47,06	68,04	48,13	19,91	7,00	5,00	0,01	47,33	-	-	48,31	-	48,31	-	67,54	-	3,20			3,21
05.09.15	24,00	-	47,28	0,00	47,28	67,85	48,20	19,65	7,00	5,00	0,00	47,62	-	-	48,61	-	48,61	-	67,36	-	3,21			3,21
06.09.15	24,00	-	48,74	0,00	48,74	67,84	48,01	19,83	7,00	5,00	0,00	49,14	-	-	50,17	-	50,17	-	67,34	-	3,31			3,31
07.09.15	24,00	-	47,30	0,00	47,30	67,77	47,85	19,92	7,00	5,00	0,00	47,71	-	-	48,66	-	48,66	-	67,27	-	3,21			3,21
08.09.15	24,00	-	46,97	0,00	46,97	71,72	50,59	21,13	7,00	5,00	0,02	47,02	-	-	48,07	-	48,07	-	71,12	-	3,35			3,37
09.09.15	24,00	-	47,21	0,00	47,21	67,83	47,50	20,33	7,00	5,00	0,04	46,97	-	-	47,93	-	47,93	-	67,31	-	3,16			3,20
10.09.15	24,00	-	46,93	0,00	46,93	67,79	47,07	20,72	7,00	5,00	0,03	46,76	-	-	47,72	-	47,72	-	67,27	-	3,15			3,18
11.09.15	24,00	-	47,14	0,00	47,14	67,66	47,37	20,29	7,00	5,00	0,02	47,14	-	-	48,14	-	48,14	-	67,15	-	3,17			3,19
12.09.15	24,00	-	47,47	0,00	47,47	67,65	47,33	20,32	7,00	5,00	0,01	47,78	-	-	48,74	-	48,74	-	67,14	-	3,21			3,22
13.09.15	24,00	-	48,39	0,00	48,39	67,85	47,32	20,53	7,00	5,00	0,00	48,78	-	-	49,80	-	49,80	-	67,34	-	3,29			3,28
14.09.15	24,00	-	46,25	0,00	46,25	67,89	47,09	20,80	7,00	5,00	0,00	46,69	-	-	47,65	-	47,65	-	67,37	-	3,15			3,14
15.09.15	24,00	-	45,93	0,00	45,93	67,89	46,59	21,30	7,00	5,00	0,00	46,36	-	-	47,28	-	47,28	-	67,37	-	3,12			3,12
16.09.15	24,00	-	46,28	0,00	46,28	67,48	47,20	20,28	7,00	5,00	-0,01	46,73	-	-	47,70	-	47,70	-	66,98	-	3,13			3,13
17.09.15	24,00	-	46,97	0,00	46,97	67,96	48,19	19,77	7,00	5,00	-0,01	47,42	-	-	48,41	-	48,41	-	67,46	-	3,20			3,19
18.09.15	24,00	-	46,57	0,00	46,57	68,03	48,48	19,55	7,00	5,00	-0,01	47,02	-	-	47,98	-	47,98	-	67,53	-	3,18			3,17
19.09.15	24,00	-	46,65	0,00	46,65	67,84	48,11	19,73	7,00	5,00	0,00	47,13	-	-	48,10	-	48,10	-	67,35	-	3,18			3,17
20.09.15	24,00	-	47,84	0,00	47,84	67,45	47,64	19,81	7,00	5,00	0,00	48,28	-	-	49,27	-	49,27	-	66,97	-	3,23			3,23
21.09.15	24,00	-	69,46	23,55	45,91	68,09	68,00	0,09	7,00	5,00	0,01	46,13	-	-	47,09	-	47,09	-	67,57	-	3,12			3,13
22.09.15	24,00	-	104,91	59,09	45,82	68,45	68,04	0,41	7,00	5,00	0,03	45,81	-	-	46,80	-	46,80	-	68,37	-	3,14			3,16
23.09.15	24,00	-	105,63	58,79	46,84	68,11	67,69	0,42	7,00	5,00	0,04	46,74	-	-	47,72	-	47,72	-	68,03	-	3,18			3,22
Среднее	24,00	-	51,37	4,56	46,81	68,01	49,99	18,02	7,00	5,00	0,01	47,08	-	-	48,05	-	48,05	-	67,54	-	3,18	-	-	3,19
Итого	744,00		1592,56	141,43	1451,13						0,22	1459,39	0,00	0,00	1489,70	0,00	1489,70	0,00			98,58	0,00	0,00	98,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.08.15 16:00	10522,06	5495,87	4999,23	-	5099,90	-	383,30	-	-
	03.08.15 16:00	10522,06	5495,87	4999,23	-	5099,90	-	383,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -22,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1489,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

УП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Отдел приборного учета и автоматизации УУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 09 15 г.

нет в базе