Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9978.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208211-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 15,73

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.15	24,00	-	104,88	96,23	8,65	68,76	64,69	4,07	7,00	5,00	0,11	69,12	61,79	7,33	70,61	62,97	7,64	-	68,74	62,63	0,88			0,99
25.08.15	24,00	-	104,07	96,53	7,54	68,88	64,75	4,13	7,00	5,00	0,11	68,25	62,00	6,25	69,69	63,20	6,49	-	68,85	62,66	0,82			0,92
26.08.15	24,00	-	105,55	97,54	8,01	68,70	64,65	4,05	7,00	5,00	0,11	69,39	62,66	6,73	70,87	63,84	7,03	-	68,68	62,61	0,84			0,95
27.08.15	24,00	-	104,30	96,61	7,69	69,04	64,90	4,14	7,00	5,00	0,10	68,52	62,05	6,47	70,00	63,24	6,76	-	69,02	62,80	0,84			0,94
28.08.15	24,00	-	103,75	96,67	7,08	69,10	64,95	4,15	7,00	5,00	0,10	67,96	62,07	5,89	69,42	63,27	6,15	-	69,07	62,86	0,79			0,90
29.08.15	24,00	-	104,90	95,38	9,52	68,96	64,71	4,25	7,00	5,00	0,10	69,46	61,13	8,33	70,97	62,29	8,68	-	68,94	62,56	0,96			1,07
30.08.15	24,00	-	103,73	94,54	9,19	69,04	64,71	4,33	7,00	5,00	0,10	68,60	60,63	7,97	70,12	61,75	8,37	-	69,03	62,50	0,95			1,05
31.08.15	24,00	-	104,59	94,50	10,09	68,74	64,50	4,24	7,00	5,00	0,10	69,50	60,54	8,96	71,00	61,69	9,31	-	68,73	62,34	1,00			1,10
01.09.15	24,00	-	103,73	95,70	8,03	68,73	64,46	4,27	7,00	5,00	0,09	68,33	61,41	6,92	69,78	62,56	7,22	-	68,71	62,29	0,87			0,96
02.09.15	24,00	-	103,94	96,72	7,22	68,54	64,29	4,25	7,00	5,00	0,10	68,09	62,09	6,00	69,53	63,25	6,28	-	68,52	62,14	0,81			0,91
03.09.15	24,00	-	107,20	98,66	8,54	69,35	64,98	4,37	7,00	5,00	0,11	70,53	63,32	7,21	72,10	64,52	7,58	-	69,34	62,78	0,92			1,02
04.09.15	24,00	-	97,79	90,16	7,63	68,94	64,31	4,63	7,00	5,00	0,12	64,05	57,81	6,24	65,46	58,86	6,60	-	68,93	61,97	0,83			0,95
05.09.15	24,00	-	91,53	82,76	8,77	68,80	63,88	4,92	7,00	5,00	0,09	60,47	52,84	7,63	61,77	53,80	7,97	-	68,77	61,38	0,92			1,01
06.09.15	24,00	-	91,07	81,35	9,72	68,77	63,72	5,05	7,00	5,00	0,10	60,46	51,91	8,55	61,77	52,84	8,93	-	68,75	61,16	0,98			1,08
07.09.15	24,00	-	91,89	83,74	8,15	68,71	63,78	4,93	7,00	5,00	0,12	60,31	53,58	6,73	61,62	54,54	7,08	-	68,69	61,28	0,86			0,98
08.09.15	24,00	-	91,10	83,03	8,07	72,85	67,33	5,52	7,00	5,00	0,10	60,37	53,41	6,96	61,82	54,42	7,40	-	72,85	64,54	0,95			1,05
09.09.15	24,00	-	96,97	88,96	8,01	68,77	64,06	4,71	7,00	5,00	0,10	63,96	57,15	6,81	65,31	58,17	7,14	-	68,74	61,67	0,87			0,97
10.09.15	24,00	-	103,61	95,41	8,20	68,77	64,31	4,46	7,00	5,00	0,09	68,42	61,40	7,02	69,89	62,54	7,35	-	68,75	62,05	0,90			0,99
11.09.15	24,00	-	103,13	94,08	9,05	68,63	64,21	4,42	7,00	5,00	0,11	68,46	60,79	7,67	69,91	61,89	8,02	-	68,61	61,95	0,93			1,04
12.09.15	24,00	-	102,59	93,37	9,22	68,62	64,12	4,50	7,00	5,00	0,10	68,37	60,34	8,03	69,83	61,43	8,40	-	68,60	61,85	0,96			1,05
13.09.15	24,00	-	103,57	92,42	11,15	68,78	64,24	4,54	7,00	5,00	0,08	69,55	59,34	10,21	71,09	60,40	10,69	-	68,76	61,93	1,11			1,19
14.09.15	24,00	-	102,84	94,36	8,48	68,89	64,38	4,51	7,00	5,00	0,09	68,08	60,63	7,45	69,52	61,73	7,79	-	68,87	62,11	0,93			1,01
15.09.15	24,00	-	102,80	94,60	8,20	68,90	64,35	4,55	7,00	5,00	0,10	67,75	60,76	6,99	69,23	61,88	7,35	-	68,87	62,06	0,90			1,00
16.09.15	24,00	-	102,71	94,83	7,88	68,44	64,03	4,41	7,00	5,00	0,11	67,47	60,94	6,53	68,91	62,04	6,87	-	68,42	61,79	0,85			0,97
17.09.15	24,00	-	102,15	93,16	8,99	68,92	64,53	4,39	7,00	5,00	0,11	67,22	59,65	7,57	68,67	60,75	7,92	-	68,91	62,28	0,92			1,03
18.09.15	24,00	-	103,12	94,31	8,81	69,01	64,76	4,25	7,00	5,00	0,12	67,45	60,18	7,27	68,92	61,31	7,61	-	68,99	62,56	0,89			1,01
19.09.15	24,00	-	103,55	94,31	9,24	68,82	64,56	4,26	7,00	5,00	0,13	67,78	60,18	7,60	69,26	61,29	7,97	-	68,80	62,35	0,91			1,05
20.09.15	24,00	-	75,96	66,85	9,11	68,49	64,26	4,23	7,00	5,00	0,14	46,70	39,15	7,55	47,69	43,30	4,39	-	68,50	62,08	0,77			0,91
21.09.15	24,00	-	102,31	93,65	8,66	68,70	64,35	4,35	7,00	5,00	0,15	66,60	59,80	6,80	68,04	60,86	7,18	-	68,68	62,10	0,86			1,01
22.09.15	24,00	-	102,06	92,89	9,17	68,93	64,44	4,49	7,00	5,00	0,15	66,72	59,43	7,29	68,17	60,50	7,67	-	68,90	62,13	0,91			1,05
23.09.15	24,00		100,71	92,11	8,60	68,95	64,51	4,45	7,00	5,00	0,11	66,26	58,97	7,30	67,70	60,17	7,53	-	68,93	62,25	0,90	-	-	1,01
Среднее	24,00	-	100,71	92,11	8,60	68,95	64,51	4,45	7,00	5,00	0,11	66,26	58,97	7,30	67,70	60,17	7,53	-	68,93	62,25	0,90	-	-	1,01
Итого	744,00		3122,10	2855,43	266,67						3,35	2054,20	1827,95	226,26	2098,67	1865,30	233,37	0,00			27,82	0,00	0,00	31,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -3,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **233,37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать абонента

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.
печать энергосбыта