Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207819-ч(с)-0915.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207819 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32031 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33326
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1005
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,093 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	101,90	85,81	16,09	63,89	63,66	0,23	7,00	5,00	-0,03	16,89	-	16,89	17,17	-	17,17	-	64,00	-	1,08			1,05
25.08.15	24,00	-	102,75	86,42	16,33	63,73	63,57	0,16	7,00	5,00	-0,01	16,79	-	16,79	17,08	-	17,08	-	63,52	-	1,07			1,06
26.08.15	24,00	-	102,90	87,14	15,76	64,54	64,32	0,22	7,00	5,00	0,00	16,12	-	16,12	16,42	-	16,42	-	64,66	-	1,04			1,04
27.08.15	24,00	-	103,77	85,97	17,80	64,81	64,58	0,23	7,00	5,00	0,00	18,07	-	18,07	18,42	-	18,42	-	64,88	-	1,18			1,18
28.08.15	24,00	-	103,98	88,88	15,10	63,58	63,41	0,17	7,00	5,00	-0,02	15,65	-	15,65	15,93	-	15,93	-	63,45	-	0,99			0,98
29.08.15	24,00	-	103,19	86,48	16,71	64,27	64,05	0,22	7,00	5,00	0,00	16,99	-	16,99	17,30	-	17,30	-	64,36	-	1,10			1,10
30.08.15	24,00	-	103,08	85,26	17,82	64,27	64,02	0,25	7,00	5,00	0,01	18,10	-	18,10	18,45	-	18,45	-	64,47	-	1,17			1,17
31.08.15	24,00	-	102,72	84,29	18,43	64,13	63,93	0,20	7,00	5,00	-0,01	18,81	-	18,81	19,15	-	19,15	-	64,10	-	1,21			1,20
01.09.15	24,00	-	102,81	86,08	16,73	64,47	64,23	0,24	7,00	5,00	-0,01	17,29	-	17,29	17,61	-	17,61	-	64,59	-	1,12			1,10
02.09.15	24,00	-	101,09	81,76	19,33	62,99	63,00	-0,01	7,00	5,00	-0,01	19,75	-	19,75	20,08	-	20,08	-	62,15	-	1,23			1,22
03.09.15	24,00	-	100,08	82,99	17,09	62,85	62,54	0,31	7,00	5,00	0,00	17,47	-	17,47	17,79	-	17,79	-	63,33	-	1,11			1,10
04.09.15	24,00	-	117,14	100,80	16,34	65,03	64,83	0,20	7,00	5,00	-0,02	17,01	-	17,01	17,32	-	17,32	-	65,12	-	1,11			1,09
05.09.15	24,00	-	129,27	111,61	17,66	65,94	65,79	0,15	7,00	5,00	-0,01	18,15	-	18,15	18,53	-	18,53	-	65,92	-	1,20			1,19
06.09.15	24,00	-	126,27	105,65	20,62	65,75	65,56	0,19	7,00	5,00	-0,01	21,08	-	21,08	21,50	-	21,50	-	65,91	-	1,39			1,38
07.09.15	24,00	-	130,51	111,63	18,88	65,85	65,70	0,15	7,00	5,00	-0,02	19,43	-	19,43	19,81	-	19,81	-	65,90	-	1,28			1,26
08.09.15	24,00	-	135,60	118,99	16,61	69,56	69,32	0,24	7,00	5,00	-0,01	17,10	-	17,10	17,48	-	17,48	-	70,05	-	1,20			1,19
09.09.15	24,00	-	127,11	110,59	16,52	66,68	66,54	0,14	7,00	5,00	-0,06	17,76	-	17,76	18,13	-	18,13	-	66,52	-	1,18			1,12
10.09.15	24,00	-	124,61	106,03	18,58	65,96	65,81	0,15	7,00	5,00	0,01	18,71	-	18,71	19,10	-	19,10	-	65,96	-	1,24			1,25
11.09.15	24,00	-	122,91	105,65	17,26	65,23	65,11	0,12	7,00	5,00	0,00	17,58	-	17,58	17,94	-	17,94	-	65,11	-	1,15			1,14
12.09.15	24,00	-	122,59	103,94	18,65	65,10	64,92	0,18	7,00	5,00	0,01	18,79	-	18,79	19,14	-	19,14	-	65,23	-	1,23			1,24
13.09.15	24,00	-	121,20	101,54	19,66	64,78	64,59	0,19	7,00	5,00	0,01	19,88	-	19,88	20,27	-	20,27	-	64,94	-	1,29			1,30
14.09.15	24,00	-	119,04	98,97	20,07	65,02	64,85	0,17	7,00	5,00	-0,01	20,46	-	20,46	20,85	-	20,85	-	65,07	-	1,33			1,33
15.09.15	24,00	-	115,37	97,92	17,45	65,60	65,41	0,19	7,00	5,00	0,00	17,79	-	17,79	18,12	-	18,12	-	65,67	-	1,17			1,17
16.09.15	24,00	-	110,02	90,72	19,30	65,17	65,00	0,17	7,00	5,00	0,00	19,58	-	19,58	19,97	-	19,97	-	65,08	-	1,28			1,28
17.09.15	24,00	-	108,94	91,09	17,85	64,92	64,70	0,22	7,00	5,00	0,00	18,21	-	18,21	18,57	-	18,57	-	65,13	-	1,19			1,18
18.09.15	24,00	-	109,20	91,98	17,22	65,00	64,82	0,18	7,00	5,00	0,00	17,51	-	17,51	17,84	-	17,84	-	65,00	-	1,14			1,14
19.09.15	24,00	-	108,68	89,84	18,84	63,96	63,78	0,18	7,00	5,00	0,00	19,11	-	19,11	19,45	-	19,45	-	63,96	-	1,22			1,22
20.09.15	24,00	-	106,60	86,75	19,85	63,53	63,28	0,25	7,00	5,00	0,01	20,00	-	20,00	20,38	-	20,38	-	63,77	-	1,28			1,29
21.09.15	24,00	-	106,28	87,39	18,89	63,92	63,74	0,18	7,00	5,00	0,00	19,13	-	19,13	19,48	-	19,48	-	63,95	-	1,22			1,23
22.09.15	24,00	-	104,87	86,33	18,54	64,06	63,85	0,21	7,00	5,00	0,01	18,75	-	18,75	19,10	-	19,10	-	64,16	-	1,20			1,21
23.09.15	24,00		112,48	94,62	17,87	64,82	64,63	0,19	7,00	5,00	-0,01	18,27	-	18,27	18,61	-	18,61	-	64,87	-	1,19	-	-	1,18
Среднее	24,00	-	112,48	94,62	17,87	64,82	64,63	0,19	7,00	5,00	-0,01	18,27	-	18,27	18,61	-	18,61	-	64,87	-	1,19	-	-	1,18
Итого	744,00		3486,96	2933,12	553,85						-0,17	566,23	0,00	566,23	576,99	0,00	576,99	0,00			36,77	0,00	0,00	36,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,51 °С = -9,35 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **576,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись ответственного лица
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 09 15 г.

печать энергосбыта