Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-211904-ч(с)-0915.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 211904 Режим (схема):

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 16,51

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,35558 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,36052
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1176
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=44,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) М1, | М2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.08.15 | 24,00 | - | 179,11 | 161,28 | 17,83 | 67,84 | 67,71 | 0,13 | 6,00 | 6,00 | 21,90 | 17,61 | - | 17,61 | 17,98 | - | 17,98 | - | 67,77 | - | 1,19 | - | - | 23,10 |
| 25.08.15 | 24,00 | - | 179,23 | 161,32 | 17,91 | 66,71 | 66,59 | 0,12 | 6,00 | 6,00 | 21,54 | 17,60 | - | 17,60 | 17,96 | - | 17,96 | - | 66,50 | - | 1,17 | | | 22,71 |
| 26.08.15 | 24,00 | - | 178,09 | 162,16 | 15,93 | 67,67 | 67,53 | 0,14 | 6,00 | 6,00 | 21,95 | 15,58 | - | 15,58 | 15,87 | - | 15,87 | - | 67,68 | - | 1,06 | | | 23,01 |
| 27.08.15 | 24,00 | - | 178,71 | 161,98 | 16,73 | 67,91 | 67,76 | 0,15 | 6,00 | 6,00 | 22,00 | 16,47 | - | 16,47 | 16,82 | - | 16,82 | - | 67,90 | - | 1,12 | | | 23,12 |
| 28.08.15 | 24,00 | - | 177,97 | 161,85 | 16,12 | 66,51 | 66,39 | 0,12 | 6,00 | 6,00 | 21,55 | 15,65 | - | 15,65 | 15,98 | - | 15,98 | - | 66,36 | - | 1,04 | | | 22,59 |
| 29.08.15 | 24,00 | - | 178,36 | 160,79 | 17,57 | 67,38 | 67,23 | 0,15 | 6,00 | 6,00 | 21,65 | 17,55 | - | 17,55 | 17,92 | - | 17,92 | - | 67,37 | - | 1,18 | | | 22,83 |
| 30.08.15 | 24,00 | - | 177,95 | 160,49 | 17,46 | 67,40 | 67,24 | 0,16 | 6,00 | 6,00 | 21,62 | 17,40 | - | 17,40 | 17,78 | - | 17,78 | - | 67,46 | - | 1,17 | | | 22,79 |
| 31.08.15 | 24,00 | - | 179,47 | 160,18 | 19,29 | 67,18 | 67,05 | 0,13 | 6,00 | 6,00 | 21,54 | 18,82 | - | 18,82 | 19,22 | - | 19,22 | - | 66,99 | - | 1,26 | | | 22,81 |
| 01.09.15 | 24,00 | - | 179,59 | 160,43 | 19,16 | 67,63 | 67,47 | 0,16 | 6,00 | 6,00 | 21,73 | 18,48 | - | 18,48 | 18,89 | - | 18,89 | - | 67,67 | - | 1,25 | | | 22,98 |
| 02.09.15 | 24,00 | - | 175,88 | 157,69 | 18,19 | 65,77 | 65,72 | 0,05 | 6,00 | 6,00 | 20,80 | 17,60 | - | 17,60 | 17,94 | - | 17,94 | - | 64,95 | - | 1,14 | | | 21,94 |
| 03.09.15 | 24,00 | - | 173,99 | 156,59 | 17,40 | 66,19 | 65,99 | 0,20 | 6,00 | 6,00 | 20,69 | 17,50 | - | 17,50 | 17,85 | - | 17,85 | - | 66,55 | - | 1,17 | | | 21,85 |
| 04.09.15 | 24,00 | - | 191,58 | 174,82 | 16,76 | 67,87 | 67,73 | 0,14 | 6,00 | 6,00 | 23,70 | 17,03 | - | 17,03 | 17,41 | - | 17,41 | - | 67,81 | - | 1,16 | | | 24,85 |
| 05.09.15 | 24,00 | - | 203,46 | 186,25 | 17,21 | 68,54 | 68,43 | 0,11 | 6,00 | 6,00 | 25,54 | 16,93 | - | 16,93 | 17,29 | - | 17,29 | - | 68,36 | - | 1,16 | | | 26,70 |
| 06.09.15 | 24,00 | - | 202,96 | 184,88 | 18,08 | 68,43 | 68,31 | 0,12 | 6,00 | 6,00 | 25,32 | 17,69 | - | 17,69 | 18,07 | - | 18,07 | - | 68,39 | - | 1,21 | | | 26,53 |
| 07.09.15 | 24,00 | - | 206,76 | 189,89 | 16,87 | 68,47 | 68,36 | 0,11 | 6,00 | 6,00 | 26,01 | 16,66 | - | 16,66 | 17,02 | - | 17,02 | - | 68,32 | - | 1,14 | | | 27,15 |
| 08.09.15 | 24,00 | - | 210,03 | 191,19 | 18,84 | 72,35 | 72,22 | 0,13 | 6,00 | 6,00 | 27,69 | 18,13 | - | 18,13 | 18,55 | - | 18,55 | - | 72,52 | - | 1,32 | | | 29,01 |
| 09.09.15 | 24,00 | - | 183,77 | 166,94 | 16,83 | 69,38 | 69,26 | 0,12 | 6,00 | 6,00 | 23,11 | 17,55 | - | 17,55 | 17,92 | - | 17,92 | - | 69,12 | - | 1,21 | | | 24,32 |
| 10.09.15 | 24,00 | - | 179,58 | 159,89 | 19,69 | 68,75 | 68,64 | 0,11 | 6,00 | 6,00 | 21,97 | 19,87 | - | 19,87 | 20,31 | - | 20,31 | - | 68,70 | - | 1,37 | | | 23,33 |
| 11.09.15 | 24,00 | - | 177,49 | 159,92 | 17,57 | 67,97 | 67,86 | 0,11 | 6,00 | 6,00 | 21,73 | 17,60 | - | 17,60 | 17,98 | - | 17,98 | - | 67,80 | - | 1,19 | | | 22,92 |
| 12.09.15 | 24,00 | - | 177,63 | 159,49 | 18,14 | 67,89 | 67,77 | 0,12 | 6,00 | 6,00 | 21,67 | 17,82 | - | 17,82 | 18,19 | - | 18,19 | - | 67,83 | - | 1,21 | | | 22,87 |
| 13.09.15 | 24,00 | - | 177,60 | 157,05 | 20,55 | 67,57 | 67,43 | 0,14 | 6,00 | 6,00 | 21,26 | 19,78 | - | 19,78 | 20,20 | - | 20,20 | - | 67,67 | - | 1,34 | | | 22,60 |
| 14.09.15 | 24,00 | - | 173,08 | 154,79 | 18,29 | 67,88 | 67,75 | 0,13 | 6,00 | 6,00 | 21,07 | 17,26 | - | 17,26 | 17,62 | - | 17,62 | - | 67,88 | - | 1,17 | | | 22,24 |
| 15.09.15 | 24,00 | - | 169,09 | 150,70 | 18,39 | 68,61 | 68,47 | 0,14 | 6,00 | 6,00 | 20,66 | 18,43 | - | 18,43 | 18,83 | - | 18,83 | - | 68,62 | - | 1,27 | | | 21,93 |
| 16.09.15 | 24,00 | - | 162,48 | 143,72 | 18,76 | 68,18 | 68,07 | 0,11 | 6,00 | 6,00 | 19,59 | 18,83 | - | 18,83 | 19,23 | - | 19,23 | - | 68,00 | - | 1,28 | | | 20,87 |
| 17.09.15 | 24,00 | - | 160,71 | 143,29 | 17,42 | 68,00 | 67,86 | 0,14 | 6,00 | 6,00 | 19,47 | 17,49 | - | 17,49 | 17,86 | - | 17,86 | - | 68,03 | - | 1,19 | | | 20,66 |
| 18.09.15 | 24,00 | - | 160,41 | 144,64 | 15,77 | 67,98 | 67,86 | 0,12 | 6,00 | 6,00 | 19,66 | 15,69 | - | 15,69 | 16,00 | - | 16,00 | - | 67,87 | - | 1,06 | | | 20,73 |
| 19.09.15 | 24,00 | - | 160,66 | 143,30 | 17,36 | 66,89 | 66,77 | 0,12 | 6,00 | 6,00 | 19,17 | 17,18 | - | 17,18 | 17,53 | - | 17,53 | - | 66,81 | - | 1,15 | | | 20,32 |
| 20.09.15 | 24,00 | - | 159,46 | 140,27 | 19,19 | 66,57 | 66,42 | 0,15 | 6,00 | 6,00 | 18,69 | 18,84 | - | 18,84 | 19,20 | - | 19,20 | - | 66,68 | - | 1,26 | | | 19,94 |
| 21.09.15 | 24,00 | - | 179,11 | 161,28 | 17,83 | 67,84 | 67,71 | 0,13 | 6,00 | 6,00 | 21,90 | 17,61 | - | 17,61 | 17,98 | - | 17,98 | - | 67,77 | - | 1,19 | - | - | 23,10 |
| 22.09.15 | 24,00 | - | 179,11 | 161,28 | 17,83 | 67,84 | 67,71 | 0,13 | 6,00 | 6,00 | 21,90 | 17,61 | - | 17,61 | 17,98 | - | 17,98 | - | 67,77 | - | 1,19 | - | - | 23,10 |
| 23.09.15 | 24,00 | | 179,11 | 161,28 | 17,83 | 67,84 | 67,71 | 0,13 | 6,00 | 6,00 | 21,90 | 17,61 | - | 17,61 | 17,98 | - | 17,98 | - | 67,77 | - | 1,19 | - | - | 23,10 |
| Среднее | 24,00 | - | 179,11 | 161,28 | 17,83 | 67,84 | 67,71 | 0,13 | 6,00 | 6,00 | 21,90 | 17,61 | - | 17,61 | 17,98 | - | 17,98 | - | 67,77 | - | 1,19 | - | - | 23,10 |
| Итого | 744,00 | | 5552,43 | 4999,62 | 552,81 | | | | | | 678,96 | 545,86 | 0,00 | 545,86 | 557,36 | 0,00 | 557,36 | 0,00 | | | 37,02 | 0,00 | 0,00 | 715,97 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,51 °С = -9,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **557,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по работе с потребителями Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 09 15 г.