Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 66-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-0915.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207788 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	109,06	84,76	24,30	68,55	68,27	0,28	7,00	5,00	-0,07	25,70	-	-	26,25	-	26,25	-	68,58	-	1,76			1,69
25.08.15	24,00	-	107,62	84,61	23,01	68,63	68,35	0,28	7,00	5,00	-0,07	24,40	-	-	24,92	-	24,92	-	68,65	-	1,68			1,61
26.08.15	24,00	-	109,95	85,69	24,26	68,46	68,18	0,28	7,00	5,00	-0,07	25,70	-	-	26,23	-	26,23	-	68,48	-	1,76			1,69
27.08.15	24,00	-	108,57	84,78	23,79	68,76	68,47	0,29	7,00	5,00	-0,07	25,17	-	-	25,69	-	25,69	-	68,79	-	1,73			1,67
28.08.15	24,00	-	110,40	84,37	26,03	68,89	68,61	0,28	7,00	5,00	-0,07	27,39	-	-	28,00	-	28,00	-	68,87	-	1,89			1,82
29.08.15	24,00	-	109,32	84,51	24,81	68,69	68,38	0,31	7,00	5,00	-0,06	26,11	-	-	26,67	-	26,67	-	68,75	-	1,79			1,73
30.08.15	24,00	-	111,79	83,30	28,49	68,79	68,47	0,32	7,00	5,00	-0,06	29,77	-	-	30,42	-	30,42	-	68,89	-	2,05			1,99
31.08.15	24,00	-	109,88	83,88	26,00	68,53	68,24	0,29	7,00	5,00	-0,05	27,26	-	-	27,84	-	27,84	-	68,52	-	1,87			1,81
01.09.15	24,00	-	109,65	84,49	25,16	68,50	68,20	0,30	7,00	5,00	-0,06	26,43	-	-	27,00	-	27,00	-	68,53	-	1,81			1,76
02.09.15	24,00	-	111,61	85,88	25,73	68,30	68,00	0,30	7,00	5,00	-0,06	27,06	-	-	27,65	-	27,65	-	68,32	-	1,85			1,79
03.09.15	24,00	-	57,92	65,59	-7,67	67,15	66,12	1,03	7,00	5,00	-2,21	27,04	-	-	27,59	-	27,59	-	65,62	-	1,78			-0,43
04.09.15	24,00	-	67,79	51,83	15,96	67,47	66,73	0,74	7,00	5,00	-0,64	26,76	-	-	27,27	-	27,27	-	65,55	-	1,76			1,12
05.09.15	24,00	-	104,82	78,36	26,46	68,56	68,23	0,33	7,00	5,00	-0,06	27,80	-	-	28,37	-	28,37	-	68,57	-	1,91			1,84
06.09.15	24,00	-	106,67	77,27	29,40	68,50	68,13	0,37	7,00	5,00	-0,06	30,69	-	-	31,36	-	31,36	-	68,57	-	2,11			2,05
07.09.15	24,00	-	104,81	78,96	25,85	68,48	68,13	0,35	7,00	5,00	-0,06	27,10	-	-	27,68	-	27,68	-	68,51	-	1,86			1,80
08.09.15	24,00	-	104,22	78,74	25,48	72,50	72,10	0,40	7,00	5,00	-0,01	26,15	-	-	26,78	-	26,78	-	72,54	-	1,90			1,88
09.09.15	24,00	-	110,75	83,52	27,23	68,57	68,26	0,31	7,00	5,00	-0,05	28,42	-	-	29,01	-	29,01	-	68,57	-	1,95			1,90
10.09.15	24,00	-	116,42	90,10	26,32	68,52	68,21	0,31	7,00	5,00	-0,09	28,09	-	-	28,68	-	28,68	-	68,57	-	1,93			1,84
11.09.15	24,00	-	115,22	89,69	25,53	68,37	68,08	0,29	7,00	5,00	-0,08	27,21	-	-	27,79	-	27,79	-	68,39	-	1,86			1,78
12.09.15	24,00	-	115,60	88,77	26,83	68,33	68,03	0,30	7,00	5,00	-0,08	28,52	-	-	29,11	-	29,11	-	68,39	-	1,95			1,87
13.09.15	24,00	-	116,84	88,48	28,36	68,53	68,23	0,30	7,00	5,00	-0,08	30,00	-	-	30,67	-	30,67	-	68,60	-	2,06			1,98
14.09.15	24,00	-	115,70	89,17	26,53	68,60	68,31	0,29	7,00	5,00	-0,09	28,28	-	-	28,88	-	28,88	-	68,62	-	1,94			1,85
15.09.15	24,00	-	115,94	89,18	26,76	68,64	68,35	0,29	7,00	5,00	-0,08	28,38	-	-	29,01	-	29,01	-	68,65	-	1,95			1,87
16.09.15	24,00	-	116,02	89,26	26,76	68,15	67,88	0,27	7,00	5,00	-0,08	28,30	-	-	28,91	-	28,91	-	68,19	-	1,93			1,85
17.09.15	24,00	-	115,94	88,00	27,94	68,63	68,34	0,29	7,00	5,00	-0,08	29,48	-	-	30,12	-	30,12	-	68,68	-	2,02			1,95
18.09.15	24,00	-	116,00	89,55	26,45	68,67	68,40	0,27	7,00	5,00	-0,08	27,94	-	-	28,52	-	28,52	-	68,69	-	1,92			1,84
19.09.15	24,00	-	118,74	89,83	28,91	68,46	68,18	0,28	7,00	5,00	-0,08	30,49	-	-	31,14	-	31,14	-	68,49	-	2,09			2,01
20.09.15	24,00	-	118,20	89,76	28,44	68,05	67,77	0,28	7,00	5,00	-0,08	29,96	-	-	30,57	-	30,57	-	68,15	-	2,04			1,96
21.09.15	24,00	-	115,60	88,79	26,81	68,37	68,05	0,32	7,00	5,00	-0,07	28,33	-	-	28,93	-	28,93	-	68,47	-	1,94			1,87
22.09.15	24,00	-	116,48	87,73	28,75	68,59	68,31	0,28	7,00	5,00	-0,07	30,25	-	-	30,92	-	30,92	-	68,60	-	2,07			2,00
23.09.15	24,00		108,92	83,96	24,96	68,57	68,23	0,34	7,00	5,00	-0,16	27,81	-	-	28,40	-	28,40	-	68,49	-	1,90	-	-	1,75
Среднее	24,00	-	108,92	83,96	24,96	68,57	68,23	0,34	7,00	5,00	-0,16	27,81	-	-	28,40	-	28,40	-	68,49	-	1,90	-	-	1,75
Итого	744,00		3376,45	2602,81	773,64						-4,94	861,99	0,00	0,00	880,38	0,00	880,38	0,00			59,05	0,00	0,00	54,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -13,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **880,38** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
« 30 09 15 г.