Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС + Баб 66/2 | Строит.Адрес: Бабушкина 68 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01786 | Режим (схема): 6;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	*	153,38	131,74	21,64	68,35	64,40	3,95	8,00	3,00	0,53	21,64			22,37		22,37	-	68,55		1,48			2,01
25.08.15	24,00	*	153,03	131,22	21,80	68,44	64,47	3,97	8,00	3,00	0,53	21,80			22,54		22,54	-	68,63		1,50			2,03
26.08.15	24,00	*	154,17	132,99	21,18	68,29	64,40	3,90	8,00	3,00	0,53	21,18			21,90		21,90	-	68,51		1,45			1,98
27.08.15	24,00	*	154,42	131,59	22,83	68,46	64,56	3,90	8,00	3,00	0,52	22,83			23,58		23,58	-	68,68		1,57			2,09
28.08.15	24,00	*	153,71	131,12	22,59	68,72	64,77	3,95	8,00	3,00	0,53	22,59			23,35		23,35	-	68,93		1,56			2,09
29.08.15	24,00	*	154,55	131,12	23,44	68,43	64,43	4,00	8,00	3,00	0,53	23,44			24,21		24,21	-	68,67		1,61			2,14
30.08.15	24,00	*	152,13	129,90	22,24	68,47	64,36	4,11	8,00	3,00	0,54	22,24			22,99		22,99	-	68,72		1,53			2,07
31.08.15	24,00	*	153,74	130,15	23,59	68,35	64,30	4,05	8,00	3,00	0,54	23,59			24,37		24,37	-	68,58		1,62			2,15
01.09.15	24,00	*	154,84	130,85	23,99	68,29	64,29	4,00	8,00	3,00	0,53	23,99			24,77		24,77	-	68,51		1,64			2,18
02.09.15	24,00	*	157,37	132,78	24,59	68,09	64,20	3,89	8,00	3,00	0,53	24,59			25,38		25,38	-	68,31		1,68			2,21
03.09.15	24,00	*	160,87	136,78	24,09	68,41	64,44	3,96	8,00	3,00	0,55	24,09			24,88		24,88	-	68,65	-	1,65			2,20
04.09.15	24,00	*	160,87	136,78	24,09	68,41	64,44	3,96	8,00	3,00	0,55	24,09			24,88		24,88	-	68,65	-	1,65			2,20
05.09.15	24,00	*	151,31	126,63	24,69	68,38	64,13	4,25	8,00	3,00	0,55	24,69			25,50		25,50	-	68,64		1,69			2,24
06.09.15	24,00	*	150,86	124,90	25,96	68,24	63,93	4,30	8,00	3,00	0,55	25,96			26,80		26,80	-	68,50		1,78			2,32
07.09.15	24,00	*	151,45	126,98	24,47	68,23	64,02	4,22	8,00	3,00	0,54	24,47			25,27		25,27	-	68,48		1,68			2,22
08.09.15	24,00	*	151,01	126,80	24,22	72,23	67,49	4,74	8,00	3,00	0,61	24,22			25,12		25,12	-	72,53		1,76			2,36
09.09.15	24,00	*	157,45	132,98	24,48	68,42	64,33	4,09	8,00	3,00	0,55	24,48			25,28		25,28	-	68,67		1,68			2,23
10.09.15	24,00	*	167,90	144,68	23,22	68,27	64,41	3,86	8,00	3,00	0,57	23,22			24,00		24,00	-	68,52		1,59			2,16
11.09.15	24,00	*	167,65	144,55	23,10	68,17	64,34	3,83	8,00	3,00	0,57	23,10			23,88		23,88	-	68,40		1,58			2,15
12.09.15	24,00	*	167,87	142,94	24,93	68,06	64,20	3,87	8,00	3,00	0,56	24,93			25,74		25,74	-	68,30		1,70			2,27
13.09.15	24,00	*	167,94	142,85	25,09	68,29	64,41	3,88	8,00	3,00	0,56	25,09			25,91		25,91	-	68,52		1,72			2,28
14.09.15	24,00	*	171,12	143,92	27,20	68,33	64,56	3,77	8,00	3,00	0,55	27,20			28,06		28,06	-	68,58		1,87			2,42
15.09.15	24,00	*	169,31	144,46	24,85	68,44	64,59	3,85	8,00	3,00	0,57	24,85			25,67		25,67	-	68,66		1,71			2,27
16.09.15	24,00	*	168,37	144,58	23,80	67,88	64,07	3,81	8,00	3,00	0,56	23,80			24,58		24,58	-	68,15		1,62			2,18
17.09.15	24,00	*	168,17	142,62	25,55	68,30	64,49	3,81	8,00	3,00	0,55	25,55			26,37		26,37	-	68,55		1,75			2,30
18.09.15	24,00	*	168,00	145,09	22,90	68,43	64,65	3,78	8,00	3,00	0,56	22,90			23,68		23,68	-	68,68		1,57			2,13
19.09.15	24,00	*	171,20	145,38	25,82	68,17	64,37	3,80	8,00	3,00	0,56	25,82			26,66		26,66	-	68,43		1,77			2,33
20.09.15	24,00	*	173,10	145,52	27,58	67,81	64,11	3,70	8,00	3,00	0,55	27,58			28,44		28,44	-	68,08		1,88			2,43
21.09.15	24,00	*	168,59	144,18	24,41	68,07	64,23	3,85	8,00	3,00	0,56	24,41			25,21		25,21	-	68,33		1,67			2,23
22.09.15	24,00	*	165,86	142,47	23,39	68,25	64,34	3,92	8,00	3,00	0,57	23,39			24,18		24,18	-	68,54		1,60			2,17
23.09.15	24,00	*	166,69	141,74	24,95	68,00	64,06	3,93	8,00	3,00	0,57	24,95			25,77		25,77	-	68,24		1,70			2,27
Среднее	24,00	-	160,87	136,78	24,09	68,41	64,44	3,96	8,00	3,00	0,55	24,09	-	-	24,88	-	24,88	-	68,65	-	1,65	-	-	2,20
Итого	744,00		4986,97	4240,32	746,65						17,08	746,65	0,00	0,00	771,33	0,00	771,33	0,00			51,26	0,00	0,00	68,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	41210,71	32447,66	10762,59	0,00	11017,85	0,00	1396,44	773,94	-
	24.09.15 01:00	46042,31	36570,50	12968,16	0,00	13271,11	0,00	1461,66	925,30	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -11,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **771,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать и подпись теплоснабжающей организации _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 09 15 г.
печать энергосбыта