Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9970.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0915.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208359 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	100,23	83,51	16,72	68,96	68,84	0,12	7,00	5,00	-0,01	17,05	-	-	17,46	-	17,46	-	69,01	-	1,18			1,17
25.08.15	24,00	-	100,42	83,19	17,23	69,09	68,95	0,14	7,00	5,00	0,00	17,51	-	-	17,91	-	17,91	-	69,14	-	1,21			1,21
26.08.15	24,00	-	102,41	84,40	18,01	68,90	68,77	0,13	7,00	5,00	-0,01	18,39	-	-	18,80	-	18,80	-	68,95	-	1,27			1,26
27.08.15	24,00	-	101,55	83,89	17,66	69,22	69,09	0,13	7,00	5,00	-0,03	18,29	-	-	18,73	-	18,73	-	69,26	-	1,27			1,24
28.08.15	24,00	-	101,15	83,81	17,34	69,29	69,17	0,12	7,00	5,00	-0,04	18,16	-	-	18,58	-	18,58	-	69,25	-	1,26			1,22
29.08.15	24,00	-	102,29	83,80	18,49	69,12	68,98	0,14	7,00	5,00	-0,04	19,29	-	-	19,73	-	19,73	-	69,17	-	1,34			1,29
30.08.15	24,00	-	103,27	82,73	20,54	69,25	69,09	0,16	7,00	5,00	-0,04	21,25	-	-	21,75	-	21,75	-	69,39	-	1,48			1,44
31.08.15	24,00	-	101,23	83,29	17,94	68,96	68,82	0,14	7,00	5,00	-0,05	18,85	-	-	19,24	-	19,24	-	69,00	-	1,30			1,25
01.09.15	24,00	-	102,30	83,66	18,64	68,95	68,81	0,14	7,00	5,00	-0,04	19,45	-	-	19,90	-	19,90	-	69,01	-	1,34			1,30
02.09.15	24,00	-	103,61	85,13	18,48	68,74	68,62	0,12	7,00	5,00	-0,05	19,33	-	-	19,75	-	19,75	-	68,76	-	1,33			1,28
03.09.15	24,00	-	53,22	59,72	-6,50	67,68	67,08	0,60	7,00	5,00	-1,70	19,82	-	-	20,21	-	20,21	-	66,04	-	1,31			-0,39
04.09.15	24,00	-	63,96	46,17	17,79	68,50	68,41	0,09	7,00	5,00	-0,02	18,37	-	-	18,78	-	18,78	-	67,82	-	1,25			1,22
05.09.15	24,00	-	93,06	74,77	18,29	69,01	68,84	0,17	7,00	5,00	-0,03	18,98	-	-	19,42	-	19,42	-	69,01	-	1,31			1,28
06.09.15	24,00	-	94,35	73,88	20,47	68,99	68,80	0,19	7,00	5,00	-0,03	21,17	-	-	21,64	-	21,64	-	69,06	-	1,46			1,43
07.09.15	24,00	-	95,77	75,48	20,29	68,95	68,77	0,18	7,00	5,00	-0,02	20,89	-	-	21,36	-	21,36	-	68,98	-	1,44			1,42
08.09.15	24,00	-	93,32	74,80	18,52	72,99	72,85	0,14	7,00	5,00	-0,01	18,97	-	-	19,44	-	19,44	-	72,70	-	1,38			1,37
09.09.15	24,00	-	98,56	79,36	19,20	69,00	68,85	0,15	7,00	5,00	-0,02	19,78	-	-	20,22	-	20,22	-	68,98	-	1,36			1,34
10.09.15	24,00	-	103,22	85,56	17,66	68,96	68,83	0,13	7,00	5,00	-0,04	18,47	-	-	18,89	-	18,89	-	68,98	-	1,28			1,23
11.09.15	24,00	-	103,60	85,22	18,38	68,80	68,68	0,12	7,00	5,00	-0,04	19,23	-	-	19,66	-	19,66	-	68,81	-	1,32			1,28
12.09.15	24,00	-	102,82	84,80	18,02	68,79	68,65	0,14	7,00	5,00	-0,06	19,09	-	-	19,52	-	19,52	-	68,85	-	1,32			1,26
13.09.15	24,00	-	105,36	85,17	20,19	68,95	68,81	0,14	7,00	5,00	-0,09	21,71	-	-	22,21	-	22,21	-	69,01	-	1,50			1,41
14.09.15	24,00	-	106,19	85,88	20,31	69,03	68,91	0,12	7,00	5,00	-0,09	21,82	-	-	22,30	-	22,30	-	69,02	-	1,51			1,42
15.09.15	24,00	-	103,95	85,95	18,00	69,05	68,93	0,12	7,00	5,00	-0,08	19,35	-	-	19,79	-	19,79	-	69,03	-	1,34			1,26
16.09.15	24,00	-	104,14	85,91	18,23	68,59	68,46	0,13	7,00	5,00	-0,06	19,33	-	-	19,77	-	19,77	-	68,62	-	1,33			1,27
17.09.15	24,00	-	103,31	84,40	18,91	69,06	68,93	0,13	7,00	5,00	-0,03	19,50	-	-	19,94	-	19,94	-	69,07	-	1,35			1,32
18.09.15	24,00	-	104,89	85,73	19,16	69,09	68,97	0,12	7,00	5,00	-0,01	19,60	-	-	20,04	-	20,04	-	69,13	-	1,35			1,34
19.09.15	24,00	-	103,82	86,32	17,50	68,87	68,74	0,13	7,00	5,00	-0,02	18,08	-	-	18,48	-	18,48	-	68,89	-	1,25			1,22
20.09.15	24,00	-	107,95	86,11	21,84	68,44	68,30	0,14	7,00	5,00	-0,02	22,35	-	-	22,83	-	22,83	-	68,55	-	1,53			1,51
21.09.15	24,00	-	104,69	85,20	19,49	68,80	68,66	0,14	7,00	5,00	-0,03	20,06	-	-	20,49	-	20,49	-	68,89	-	1,39			1,36
22.09.15	24,00	-	103,54	84,38	19,16	69,01	68,88	0,13	7,00	5,00	-0,02	19,69	-	-	20,13	-	20,13	-	69,02	-	1,36			1,34
23.09.15	24,00	-	104,16	84,01	20,15	68,70	68,57	0,13	7,00	5,00	-0,02	20,64	-	-	21,11	-	21,11	-	68,71	-	1,42			1,40
Среднее	24,00	-	99,11	81,17	17,94	69,02	68,87	0,15	7,00	5,00	-0,09	19,50	-	-	19,94	-	19,94	-	68,97	-	1,35	-	-	1,26
Итого	744,00		3072,34	2516,23	556,11						-2,70	604,47	0,00	0,00	618,08	0,00	618,08	0,00			41,72	0,00	0,00	38,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	12515,62	10102,27	2570,38	-	2624,27	-	232,47	-	-
	24.09.15 01:00	15587,96	12618,50	3174,85	-	3242,35	-	271,40	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -9,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **618,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
представитель потребителя _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.