

Абонент: ЖКС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабучина 72 / СЮ-ПВС
 Обслуживающая организация: АО "ДонТелеком"
 Источник: Обходчик з.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за сентябрь 2015
 Договор: 9971.038.1
 Адрес: Бабучина 72
 Стрелка: (812) 313-47-06
 Смена подключения: ДАХТДРБФНА

Узел учета: СЮ-ПВС
 Код УТЭ: 150/70
 Радиус: 150/70

Телефон: _____

Преобор давления: _____
 Преобор давления: _____
 Преобор давления: _____
 Преобор давления: _____

Установленные приборы: _____
 Вычислитель: ВК7-7 № 207206
 Подаяц, тр.(М1): _____
 Обрат, тр.(М2): _____
 Тр.д. ГС(М3): _____
 Тр.шурк. ГС(М4): _____
 тр. полиция(У5): _____

расходомер: ПРМ 40
 расходомер: ПРМ 40
 расходомер: ПРМ 32
 расходомер: _____

Гли= 0,1
 Гли= 0,1
 Гли= 0,12
 Гли= _____
 Гли= _____

расходомер: _____
 лего: У=М1*(П1-П2)*К2*(П3-П4)
 лего: У=М1*(П1-П2)*К2*(П3-П4)

Отеч=0,327
 Орег пер со = _____
 Орег пер со = _____
 Орег пер со = _____

Орег пер со = 0,0849
 Орег пер со = _____
 Орег пер со = _____

Орег пер со = 0,1868
 Орег пер со = _____
 Орег пер со = _____

Режим (Отеч): 3001
 Режим (Отеч): 45
 Режим (Отеч): 45
 Режим (Отеч): 30

Приборы УТЭ поверены до _____
 Теплопредобр.: КТСН
 Теплопредобр.: КТСН
 Теплопредобр.: ТСПН
 Теплопредобр.: _____

Договорные нагрузки (гр.ч/час), Ккал/час: _____
 Договорные нагрузки (гр.ч/сут), ГДж/сут: _____
 Договорные расходы (гр.ч/сут), ГДж/сут: _____
 Договорные расходы за предыдущий отчетный период за 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные				Общее теплоснабжение
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Отепл	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	Уполн	Т3	Т4	Отеч общ.	Отеч кал.	Отеч гкал.	Кал.							
24.08.15	24.00	-	195,98	178,30	17,68	69,21	67,00	2,21	7,00	5,00	0,40	17,68	-	-	18,28	-	-	69,16	-	1,22	-	-	-	-	-	-	-	1,62			
25.08.15	24.00	-	196,32	177,66	18,66	69,34	67,14	2,20	7,00	5,00	0,40	18,66	-	-	19,30	-	-	69,30	-	1,29	-	-	-	-	-	-	-	1,69			
26.08.15	24.00	-	199,49	179,92	19,57	69,14	66,99	2,15	7,00	5,00	0,40	19,57	-	-	20,23	-	-	69,10	-	1,35	-	-	-	-	-	-	-	1,75			
27.08.15	24.00	-	196,44	178,19	18,25	69,47	67,21	2,26	7,00	5,00	0,41	18,25	-	-	18,85	-	-	69,43	-	1,27	-	-	-	-	-	-	-	1,68			
28.08.15	24.00	-	195,41	177,69	17,72	69,55	67,27	2,28	7,00	5,00	0,41	17,72	-	-	18,36	-	-	69,51	-	1,23	-	-	-	-	-	-	-	1,65			
29.08.15	24.00	-	196,38	177,99	18,39	69,36	67,07	2,29	7,00	5,00	0,42	18,39	-	-	19,45	-	-	69,33	-	1,30	-	-	-	-	-	-	-	1,72			
30.08.15	24.00	-	196,17	175,50	20,67	69,49	67,15	2,34	7,00	5,00	0,42	20,67	-	-	21,37	-	-	69,45	-	1,44	-	-	-	-	-	-	-	1,85			
31.08.15	24.00	-	196,40	176,36	20,04	69,20	66,90	2,30	7,00	5,00	0,41	20,04	-	-	20,71	-	-	69,16	-	1,39	-	-	-	-	-	-	-	1,80			
01.09.15	24.00	-	164,30	145,26	19,04	69,17	66,93	2,24	7,00	5,00	0,33	19,04	-	-	19,64	-	-	69,12	-	1,32	-	-	-	-	-	-	-	1,65			
02.09.15	24.00	-	106,61	85,92	20,69	68,94	66,74	2,20	7,00	5,00	0,20	20,69	-	-	21,31	-	-	68,83	-	1,42	-	-	-	-	-	-	-	1,62			
03.09.15	24.00	-	48,55	53,44	4,89	68,33	66,18	2,15	7,00	5,00	0,12	4,89	-	-	4,91	-	-	66,61	-	-0,33	-	-	-	-	-	-	-	-0,21			
04.09.15	24.00	-	69,89	46,41	23,48	68,67	66,22	2,45	7,00	5,00	0,13	23,48	-	-	24,06	-	-	68,15	-	1,60	-	-	-	-	-	-	-	1,61			
05.09.15	24.00	-	96,53	76,13	20,40	69,22	66,69	2,53	7,00	5,00	0,20	20,40	-	-	21,01	-	-	69,10	-	1,41	-	-	-	-	-	-	-	1,61			
06.09.15	24.00	-	96,50	75,28	21,65	69,19	66,60	2,59	7,00	5,00	0,20	21,65	-	-	22,27	-	-	69,09	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	1,70			
07.09.15	24.00	-	96,50	76,81	19,69	69,15	66,55	2,60	7,00	5,00	0,21	19,69	-	-	20,24	-	-	69,02	-	1,36	-	-	-	-	-	-	-	1,57			
08.09.15	24.00	-	96,87	76,61	20,26	73,29	70,36	2,93	7,00	5,00	0,23	20,26	-	-	20,87	-	-	73,19	-	1,48	-	-	-	-	-	-	-	1,71			
09.09.15	24.00	-	102,24	81,34	20,90	69,20	66,79	2,41	7,00	5,00	0,20	20,90	-	-	21,51	-	-	69,09	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	1,65			
10.09.15	24.00	-	108,99	87,26	21,73	69,17	66,88	2,29	7,00	5,00	0,21	21,73	-	-	22,28	-	-	69,07	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	1,71			
11.09.15	24.00	-	119,01	94,67	24,34	69,03	66,21	2,82	7,00	5,00	0,23	24,34	-	-	24,98	-	-	68,94	-	1,68	-	-	-	-	-	-	-	1,90			
12.09.15	24.00	-	118,78	99,68	19,10	69,02	66,38	2,64	7,00	5,00	0,27	19,10	-	-	19,70	-	-	68,93	-	1,32	-	-	-	-	-	-	-	1,59			
13.09.15	24.00	-	121,67	99,22	21,95	69,12	66,65	2,52	7,00	5,00	0,26	21,95	-	-	22,51	-	-	69,09	-	1,52	-	-	-	-	-	-	-	1,77			
14.09.15	24.00	-	120,41	100,51	19,90	69,26	66,67	2,59	7,00	5,00	0,27	19,90	-	-	20,43	-	-	69,16	-	1,38	-	-	-	-	-	-	-	1,65			
15.09.15	24.00	-	121,95	100,51	21,44	69,27	66,75	2,52	7,00	5,00	0,26	21,44	-	-	22,05	-	-	69,17	-	1,48	-	-	-	-	-	-	-	1,75			
16.09.15	24.00	-	123,34	100,55	22,79	68,80	66,28	2,52	7,00	5,00	0,26	22,79	-	-	23,42	-	-	68,72	-	1,57	-	-	-	-	-	-	-	1,83			
17.09.15	24.00	-	121,31	99,29	22,02	69,28	66,79	2,49	7,00	5,00	0,25	22,02	-	-	22,62	-	-	69,20	-	1,52	-	-	-	-	-	-	-	1,78			
18.09.15	24.00	-	114,21	91,56	22,65	69,29	66,96	2,33	7,00	5,00	0,22	22,65	-	-	23,27	-	-	69,17	-	1,57	-	-	-	-	-	-	-	1,79			
19.09.15	24.00	-	107,82	84,74	23,08	69,07	66,92	2,15	7,00	5,00	0,19	23,08	-	-	23,72	-	-	68,97	-	1,38	-	-	-	-	-	-	-	1,65			
20.09.15	24.00	-	131,55	111,54	20,01	69,28	66,90	2,38	7,00	5,00	0,27	20,01	-	-	20,60	-	-	68,92	-	1,58	-	-	-	-	-	-	-	1,77			
21.09.15	24.00	-	106,66	83,74	22,92	69,00	66,78	2,22	7,00	5,00	0,21	22,92	-	-	23,61	-	-	69,09	-	1,53	-	-	-	-	-	-	-	1,74			
22.09.15	24.00	-	105,12	82,92	22,20	69,21	66,84	2,37	7,00	5,00	0,21	22,20	-	-	22,80	-	-	68,77	-	1,61	-	-	-	-	-	-	-	1,80			
23.09.15	24.00	-	106,11	82,63	23,48	68,89	66,69	2,30	7,00	5,00	0,19	23,48	-	-	24,09	-	-	69,13	-	1,38	-	-	-	-	-	-	-	1,65			
Среднее	24.00	-	131,55	111,54	20,01	69,28	66,90	2,38	7,00	5,00	0,27	20,01	-	-	20,60	-	-	69,13	-	1,38	-	-	-	-	-	-	-	1,65			
Итого	744,00	-	4077,94	3457,73	620,21	-	-	-	-	-	-	8,26	620,21	0,00	0,00	638,63	0,00	638,63	0,00	42,93	0,00	0,00	-	-	-	-	51,29				

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		М1(Т)	М2(Т)	М3(Т)	М4(Т)	У3(М3)	У4(М3)	Ю.СЮ.Ю (Кал)	Ю.ГВС (Кал)	Треб. ч
	24.08.15 01:00	24.09.15 01:00									
Снятие данных:	24.09.15 01:00	18275,90	15073,12	6883,26	-	-	-	-	8868,75	303,28	-

Период расчета по среднему: _____
 Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: _____
 Объем теплотенности, расчитанный по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения Т2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: _____
 Итого по приборам учета: _____
 с учетом корректировок: _____
 Итого по приборам учета: _____

15,73 °C = -9,76 град
 638,63 град
 638,63 град

ИПН "ДомТелеком"
 ООО "ДомТелеком"
 ОГЧЕТ ПРИНУД

Финансирование энергоснабжения
 Печать Энергоснабжения
 ОГЧЕТ ПРИНУД

20.09.15