

Абонент: ЖКЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкин 73 / СЦО-НВС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТеплоком"
 Итого: Окм/кВт.ч/ед. изд.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за сентябрь 2015
 Договор: Стройм. Адрес: Бабушкин 73
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девятнадцатая
 Режим (смена): 3001
 ВК7-2008340-С-0915104
 Телефон: Приборы УТЭЗ поверены до _____
 Учет учета: СЦО-НВС
 Код УТЭЗ: Расчетная совместность с УТЭЗ:
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суток: архива в файлах: ВК7-2008340-С-0915104
 Вычислитель: ВК7-7 № 208340
 Податы: тр.(M1): Расходомер: Gln1=
 Оборот: тр.(M2): Расходомер: Gln2=
 Тр. Цикл: ГВС(M3): Gln3=
 Тр. Цикл: ГВС(M4): Gln4=
 Тр. Цикл: ГВС(M5): Gln5=
 Расчетный алгоритм: зная: U=M1*(D1-D2)+M2*(D2-D3)+M3*(D3-D4)+M4*(D4-D5)+M5*(D5-D6)
 Расчет: Gln1=
 Gln2=
 Gln3=
 Gln4=
 Gln5=
 Расчет: Qтепл= Qтепл.гр.с+ Qтепл.д
 Qтепл.гр.с= Qтепл.д= Qтепл.с= Qтепл.п=0
 Qтепл.с= Qтепл.п=0
 Qтепл.с= Qтепл.п=0

Дополнение нагрузки: Гкал/час: Qтепл.гр.с= Qтепл.д= Qтепл.с= Qтепл.п=0
 Дополнительная нагрузка (гр.час): Гкал/час: Qтепл.гр.с= Qтепл.д= Qтепл.с= Qтепл.п=0
 Дополнительный расход (гр.сут.): Гкал/сут.: Qтепл.гр.с= Qтепл.д= Qтепл.с= Qтепл.п=0
 Дополнительное потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015: Qтепл.гр.с= Qтепл.д= Qтепл.с= Qтепл.п=0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общая теплопотреб
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	U3	V4	DM	Uподп	T3	T4	Qтепл.общ.	Qтепл.изл.	Qтепл.квс.	Q общ.	
24.08.15	24.00	-	0.00	17.18	-17.18	33.54	41.07	-7.53	7.00	5.00	-1.40	17.55	-	-	17.68	-	-	40.67	-	0.72	Гкал	Гкал	Гкал	-0.69	
25.08.15	24.00	-	0.00	13.77	-13.77	33.25	40.90	-7.65	7.00	5.00	-1.11	14.04	-	-	14.14	-	-	40.40	-	0.57	Гкал	Гкал	Гкал	-0.54	
26.08.15	24.00	-	0.00	14.64	-14.64	33.42	40.73	-7.31	7.00	5.00	-1.17	14.91	-	-	15.00	-	-	40.25	-	0.60	Гкал	Гкал	Гкал	-0.57	
27.08.15	24.00	-	0.00	14.70	-14.70	32.95	40.84	-7.89	7.00	5.00	-1.18	14.94	-	-	15.06	-	-	40.37	-	0.60	Гкал	Гкал	Гкал	-0.58	
28.08.15	24.00	-	0.00	15.34	-15.34	33.61	41.05	-7.44	7.00	5.00	-1.24	15.62	-	-	15.73	-	-	40.56	-	0.63	Гкал	Гкал	Гкал	-0.61	
29.08.15	24.00	-	0.00	16.63	-16.63	33.04	41.81	-8.77	7.00	5.00	-1.27	16.92	-	-	17.05	-	-	41.30	-	0.70	Гкал	Гкал	Гкал	-0.67	
30.08.15	24.00	-	0.00	21.17	-21.17	35.17	43.05	-7.88	7.00	5.00	-1.81	21.54	-	-	21.74	-	-	42.61	-	0.92	Гкал	Гкал	Гкал	-0.89	
31.08.15	24.00	-	0.00	14.99	-14.99	33.24	41.63	-8.39	7.00	5.00	-1.23	15.25	-	-	15.36	-	-	41.08	-	0.63	Гкал	Гкал	Гкал	-0.60	
01.09.15	24.00	-	0.00	17.10	-17.10	33.74	41.30	-7.56	7.00	5.00	-1.32	17.35	-	-	17.47	-	-	40.84	-	0.71	Гкал	Гкал	Гкал	-0.68	
02.09.15	24.00	-	0.00	18.46	-18.46	34.04	41.59	-7.55	7.00	5.00	-1.52	18.76	-	-	18.90	-	-	41.16	-	0.77	Гкал	Гкал	Гкал	-0.74	
03.09.15	24.00	-	0.00	15.38	-15.38	32.25	40.32	-8.07	7.00	5.00	-1.22	15.63	-	-	15.72	-	-	39.85	-	0.63	Гкал	Гкал	Гкал	-0.60	
04.09.15	24.00	-	28.08	29.66	-1.58	56.66	52.19	4.44	7.00	5.00	-0.61	13.95	-	-	14.11	-	-	47.36	-	0.68	Гкал	Гкал	Гкал	0.06	
05.09.15	24.00	-	69.01	58.15	10.86	59.19	58.99	0.20	7.00	5.00	-0.03	11.99	-	-	11.77	-	-	59.02	-	0.68	Гкал	Гкал	Гкал	0.66	
06.09.15	24.00	-	68.76	57.22	11.54	59.27	59.05	0.22	7.00	5.00	-0.03	12.40	-	-	12.62	-	-	59.18	-	0.73	Гкал	Гкал	Гкал	0.70	
07.09.15	24.00	-	70.51	59.72	10.79	59.62	59.42	0.20	7.00	5.00	-0.03	11.65	-	-	11.82	-	-	59.49	-	0.69	Гкал	Гкал	Гкал	0.66	
08.09.15	24.00	-	72.13	60.83	11.30	62.30	61.86	0.44	7.00	5.00	-0.03	12.06	-	-	12.30	-	-	63.25	-	0.76	Гкал	Гкал	Гкал	0.73	
09.09.15	24.00	-	62.37	51.98	10.39	60.70	60.45	0.25	7.00	5.00	-0.07	11.81	-	-	12.03	-	-	60.27	-	0.71	Гкал	Гкал	Гкал	0.65	
10.09.15	24.00	-	58.57	48.29	10.28	60.43	60.17	0.26	7.00	5.00	-0.02	12.08	-	-	12.29	-	-	59.71	-	0.72	Гкал	Гкал	Гкал	0.64	
11.09.15	24.00	-	58.32	47.07	11.25	59.97	59.72	0.25	7.00	5.00	-0.03	12.08	-	-	12.29	-	-	59.75	-	0.87	Гкал	Гкал	Гкал	0.69	
12.09.15	24.00	-	58.90	45.12	13.78	59.83	59.54	0.29	7.00	5.00	-0.03	14.50	-	-	14.74	-	-	59.47	-	0.89	Гкал	Гкал	Гкал	0.84	
13.09.15	24.00	-	57.27	43.56	13.71	59.51	59.20	0.31	7.00	5.00	-0.06	14.94	-	-	15.19	-	-	57.74	-	0.71	Гкал	Гкал	Гкал	0.83	
14.09.15	24.00	-	32.71	32.08	0.62	50.43	52.93	-2.50	7.00	5.00	-0.53	13.77	-	-	13.95	-	-	52.74	-	0.71	Гкал	Гкал	Гкал	0.18	
15.09.15	24.00	-	51.93	40.38	11.55	60.59	60.21	0.38	7.00	5.00	-0.05	12.67	-	-	12.88	-	-	60.62	-	0.77	Гкал	Гкал	Гкал	0.72	
16.09.15	24.00	-	45.90	35.18	10.72	61.52	61.17	0.35	7.00	5.00	-0.06	11.94	-	-	12.15	-	-	61.20	-	0.73	Гкал	Гкал	Гкал	0.68	
17.09.15	24.00	-	41.65	31.56	10.09	60.84	60.44	0.44	7.00	5.00	-0.04	10.97	-	-	11.18	-	-	61.14	-	0.67	Гкал	Гкал	Гкал	0.64	
18.09.15	24.00	-	41.12	29.93	11.19	61.33	60.87	0.46	7.00	5.00	-0.04	12.10	-	-	12.32	-	-	61.17	-	0.74	Гкал	Гкал	Гкал	0.70	
19.09.15	24.00	-	40.36	30.54	9.82	60.36	59.89	0.47	7.00	5.00	-0.05	10.99	-	-	11.19	-	-	60.02	-	0.66	Гкал	Гкал	Гкал	0.61	
20.09.15	24.00	-	39.99	28.89	11.10	59.92	59.41	0.51	7.00	5.00	-0.04	12.08	-	-	12.27	-	-	59.74	-	0.72	Гкал	Гкал	Гкал	0.68	
21.09.15	24.00	-	39.35	29.48	9.87	60.40	59.97	0.43	7.00	5.00	-0.04	10.77	-	-	10.96	-	-	60.17	-	0.65	Гкал	Гкал	Гкал	0.61	
22.09.15	24.00	-	38.95	27.49	11.46	60.58	59.99	0.59	7.00	5.00	-0.04	12.63	-	-	12.63	-	-	60.47	-	0.75	Гкал	Гкал	Гкал	0.71	
23.09.15	24.00	-	37.98	28.05	9.93	61.08	60.59	0.49	7.00	5.00	-0.03	10.80	-	-	10.99	-	-	60.88	-	0.66	Гкал	Гкал	Гкал	0.63	
Среднее	23.23	-	32.71	32.08	0.62	50.43	52.93	-2.50	7.00	5.00	-0.33	13.77	-	-	13.95	-	-	52.74	-	0.71	Гкал	Гкал	Гкал	0.18	
Итого	720.00	-	1013.86	994.54	19.31	-	-	-	-	-	-	426.87	-	-	432.34	-	-	432.34	-	21.91	Гкал	Гкал	Гкал	5.43	

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:		M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	U3(кВ)	U4(кВ)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	19.04.15 13:00	22:07:52									
Снятие данных:	19.04.15 13:00	22:07:52	18:09:42	431.89	4394.10	4394.10	4326.67				

Первый расчет по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Объект теплоснабжения, рассчитанный по среднему: Контр. №: _____
 Первый расчет по договору: Первый расчет по среднему: Контр. №: _____
 Первый превышения Т2: Контр. №: _____
 Корректировка на температуру колодезной воды: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

ЗАО "ДомТеплоком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергобыт"
 Управление печной энергообъекта
 Отдел эксплуатации КУЭТ
 30.09 К