Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9972.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 74
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-0915.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	87,07	69,49	17,58	69,09	68,77	0,32	7,00	5,00	-0,01	18,08	-	-	18,47	-	18,47	-	69,00	-	1,25			1,24
25.08.15	24,00	-	86,89	69,33	17,56	69,21	68,89	0,32	7,00	5,00	-0,01	18,08	-	-	18,47	-	18,47	-	69,11	-	1,25			1,24
26.08.15	24,00	-	86,62	70,25	16,37	69,01	68,71	0,30	7,00	5,00	-0,01	16,88	-	-	17,22	-	17,22	-	68,91	-	1,16			1,16
27.08.15	24,00	-	85,26	69,59	15,67	69,33	69,03	0,30	7,00	5,00	-0,01	16,13	-	-	16,49	-	16,49	-	69,19	-	1,12			1,11
28.08.15	24,00	-	86,17	69,39	16,78	69,41	69,11	0,30	7,00	5,00	-0,01	17,26	-	-	17,64	-	17,64	-	69,23	-	1,19			1,19
29.08.15	24,00	-	87,58	69,37	18,21	69,24	68,92	0,32	7,00	5,00	-0,01	18,67	-	-	19,07	-	19,07	-	69,15	-	1,29			1,29
30.08.15	24,00	-	88,88	68,56	20,32	69,38	69,02	0,36	7,00	5,00	0,00	20,76	-	-	21,21	-	21,21	-	69,39	-	1,44			1,44
31.08.15	24,00	-	87,74	68,92	18,82	69,05	68,75	0,30	7,00	5,00	0,00	19,25	-	-	19,68	-	19,68	-	68,90	-	1,33			1,33
01.09.15	24,00	-	87,70	69,28	18,42	69,07	68,74	0,33	7,00	5,00	-0,01	18,91	-	-	19,32	-	19,32	-	69,00	-	1,30			1,30
02.09.15	24,00	-	89,14	70,47	18,67	68,86	68,55	0,31	7,00	5,00	-0,01	19,20	-	-	19,60	-	19,60	-	68,73	-	1,32			1,31
03.09.15	24,00	-	41,20	38,39	2,81	67,48	67,67	-0,19	7,00	5,00	-1,11	20,46	-	-	20,84	-	20,84	-	63,71	-	1,30			0,20
04.09.15	24,00	-	57,81	37,81	20,00	68,65	68,36	0,29	7,00	5,00	-0,01	20,58	-	-	21,00	-	21,00	-	67,98	-	1,40			1,39
05.09.15	24,00	-	82,90	61,55	21,35	69,14	68,78	0,36	7,00	5,00	-0,01	21,85	-	-	22,33	-	22,33	-	69,01	-	1,51			1,50
06.09.15	24,00	-	84,64	61,22	23,42	69,13	68,75	0,38	7,00	5,00	0,00	23,87	-	-	24,39	-	24,39	-	69,04	-	1,65			1,65
07.09.15	24,00	-	83,02	62,54	20,48	69,05	68,70	0,35	7,00	5,00	0,01	20,79	-	-	21,24	-	21,24	-	68,90	-	1,43			1,44
08.09.15	24,00	-	81,40	62,23	19,17	73,21	72,76	0,45	7,00	5,00	0,00	19,55	-	-	20,05	-	20,05	-	73,15	-	1,43			1,43
09.09.15	24,00	-	85,87	66,02	19,85	69,10	68,76	0,34	7,00	5,00	0,00	20,28	-	-	20,73	-	20,73	-	68,94	-	1,40			1,40
10.09.15	24,00	-	92,47	70,91	21,56	69,10	68,77	0,33	7,00	5,00	-0,01	22,06	-	-	22,55	-	22,55	-	69,02	-	1,52			1,52
11.09.15	24,00	-	88,86	71,46	17,40	68,92	68,57	0,35	7,00	5,00	-0,10	19,28	-	-	19,68	-	19,68	-	68,76	-	1,33			1,23
12.09.15	24,00	-	89,27	70,58	18,69	68,91	68,58	0,33	7,00	5,00	-0,04	19,75	-	-	20,16	-	20,16	-	68,80	-	1,36			1,32
13.09.15	24,00	-	92,82	70,63	22,19	69,08	68,73	0,35	7,00	5,00	-0,06	23,42	-	-	23,94	-	23,94	-	69,01	-	1,62			1,56
14.09.15	24,00	-	90,55	71,07	19,48	69,16	68,84	0,32	7,00	5,00	-0,04	20,50	-	-	20,96	-	20,96	-	69,01	-	1,42			1,37
15.09.15	24,00	-	91,26	71,02	20,24	69,18	68,86	0,32	7,00	5,00	-0,02	20,95	-	-	21,42	-	21,42	-	69,03	-	1,45			1,43
16.09.15	24,00	-	90,76	71,11	19,65	68,71	68,39	0,32	7,00	5,00	-0,01	20,24	-	-	20,66	-	20,66	-	68,59	-	1,39			1,38
17.09.15	24,00	-	91,80	70,17	21,63	69,19	68,88	0,31	7,00	5,00	-0,01	22,09	-	-	22,59	-	22,59	-	69,09	-	1,53			1,52
18.09.15	24,00	-	91,97	71,32	20,65	69,23	68,92	0,31	7,00	5,00	0,01	20,95	-	-	21,44	-	21,44	-	69,11	-	1,45			1,46
19.09.15	24,00	-	91,37	71,70	19,67	69,01	68,69	0,32	7,00	5,00	0,00	20,08	-	-	20,50	-	20,50	-	68,91	-	1,38			1,38
20.09.15	24,00	-	91,75	71,72	20,03	68,56	68,24	0,32	7,00	5,00	0,00	20,44	-	-	20,88	-	20,88	-	68,51	-	1,40			1,40
21.09.15	24,00	-	90,09	70,88	19,21	68,93	68,57	0,36	7,00	5,00	0,00	19,62	-	-	20,03	-	20,03	-	68,93	-	1,35			1,35
22.09.15	24,00	-	89,77	70,21	19,56	69,11	68,78	0,33	7,00	5,00	0,01	19,92	-	-	20,37	-	20,37	-	68,99	-	1,37			1,38
23.09.15	24,00	-	90,26	70,02	20,24	68,80	68,47	0,33	7,00	5,00	0,00	20,64	-	-	21,10	-	21,10	-	68,66	-	1,42			1,42
Среднее	24,00	-	85,90	67,01	18,89	69,14	68,82	0,31	7,00	5,00	-0,05	20,02	-	-	20,45	-	20,45	-	68,90	-	1,38	-	-	1,33
Итого	744,00		2662,89	2077,21	585,68						-1,46	620,54	0,00	0,00	634,03	0,00	634,03	0,00			42,76	0,00	0,00	41,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 03:00	5205,92	4009,20	1283,82	-	1311,18	-	83,74	-	
	24.09.15 02:00	7865,70	6083,45	1904,16	-	1945,01	-	125,02	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -9,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **634,03** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Невский"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.

печать энергосбыта