Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	90,69	71,73	18,96	69,15	68,89	0,26	7,00	5,00	-0,02	19,54	-	-	19,98	-	19,98	-	69,31	-	1,36			1,33
25.08.15	24,00	-	90,78	71,53	19,25	69,27	69,02	0,25	7,00	5,00	-0,02	19,88	-	-	20,30	-	20,30	-	69,43	-	1,38			1,36
26.08.15	24,00	-	89,41	72,44	16,97	69,07	68,83	0,24	7,00	5,00	-0,01	17,44	-	-	17,82	-	17,82	-	69,22	-	1,21			1,19
27.08.15	24,00	-	90,49	71,72	18,77	69,41	69,16	0,25	7,00	5,00	-0,02	19,36	-	-	19,76	-	19,76	-	69,55	-	1,35			1,33
28.08.15	24,00	-	91,58	71,51	20,07	69,47	69,21	0,26	7,00	5,00	-0,02	20,60	-	-	21,04	-	21,04	-	69,56	-	1,43			1,41
29.08.15	24,00	-	91,42	71,54	19,88	69,30	69,04	0,26	7,00	5,00	-0,02	20,48	-	-	20,92	-	20,92	-	69,45	-	1,42			1,40
30.08.15	24,00	-	90,50	70,80	19,70	69,44	69,15	0,29	7,00	5,00	-0,02	20,34	-	-	20,77	-	20,77	-	69,70	-	1,42			1,40
31.08.15	24,00	-	91,89	71,10	20,79	69,12	68,87	0,25	7,00	5,00	-0,03	21,46	-	-	21,91	-	21,91	-	69,24	-	1,49			1,46
01.09.15	24,00	-	91,77	71,46	20,31	69,12	68,86	0,26	7,00	5,00	-0,03	20,97	-	-	21,42	-	21,42	-	69,26	-	1,45			1,43
02.09.15	24,00	-	91,36	72,59	18,77	68,92	68,66	0,26	7,00	5,00	-0,01	19,22	-	-	19,66	-	19,66	-	69,04	-	1,33			1,32
03.09.15	24,00	-	42,47	48,18	-5,71	68,20	67,34	0,86	7,00	5,00	-1,67	20,13	-	-	20,52	-	20,52	-	66,36	-	1,34			-0,33
04.09.15	24,00	-	56,30	40,62	15,68	68,94	68,20	0,74	7,00	5,00	-0,27	20,54	-	-	20,98	-	20,98	-	67,38	-	1,39			1,11
05.09.15	24,00	-	84,79	63,91	20,88	69,21	68,90	0,31	7,00	5,00	-0,02	21,49	-	-	21,96	-	21,96	-	69,33	-	1,49			1,47
06.09.15	24,00	-	86,96	63,18	23,78	69,21	68,88	0,33	7,00	5,00	-0,02	24,41	-	-	24,97	-	24,97	-	69,38	-	1,69			1,67
07.09.15	24,00	-	84,37	64,47	19,90	69,14	68,84	0,30	7,00	5,00	-0,02	20,42	-	-	20,89	-	20,89	-	69,25	-	1,42			1,40
08.09.15	24,00	-	83,30	64,08	19,22	73,23	72,95	0,28	7,00	5,00	-0,05	20,14	-	-	20,66	-	20,66	-	73,12	-	1,47			1,43
09.09.15	24,00	-	90,73	67,81	22,92	69,19	68,92	0,27	7,00	5,00	-0,05	23,94	-	-	24,46	-	24,46	-	69,29	-	1,66			1,61
10.09.15	24,00	-	94,73	73,04	21,69	69,16	68,91	0,25	7,00	5,00	-0,06	22,90	-	-	23,39	-	23,39	-	69,30	-	1,59			1,52
11.09.15	24,00	-	91,60	73,11	18,49	68,99	68,71	0,28	7,00	5,00	-0,13	20,77	-	-	21,19	-	21,19	-	69,06	-	1,43			1,30
12.09.15	24,00	-	92,31	72,60	19,71	69,00	68,73	0,27	7,00	5,00	-0,05	20,78	-	-	21,25	-	21,25	-	69,16	-	1,44			1,38
13.09.15	24,00	-	94,41	72,70	21,71	69,14	68,87	0,27	7,00	5,00	-0,06	22,88	-	-	23,37	-	23,37	-	69,30	-	1,58			1,52
14.09.15	24,00	-	95,71	73,30	22,41	69,23	68,97	0,26	7,00	5,00	-0,04	23,35	-	-	23,89	-	23,89	-	69,34	-	1,62			1,57
15.09.15	24,00	-	95,13	73,38	21,75	69,26	69,00	0,26	7,00	5,00	-0,04	22,55	-	-	23,07	-	23,07	-	69,40	-	1,57			1,53
16.09.15	24,00	-	95,63	73,49	22,14	68,78	68,52	0,26	7,00	5,00	-0,04	22,99	-	-	23,46	-	23,46	-	68,92	-	1,58			1,55
17.09.15	24,00	-	93,72	72,69	21,03	69,25	68,99	0,26	7,00	5,00	-0,03	21,80	-	-	22,30	-	22,30	-	69,38	-	1,51			1,48
18.09.15	24,00	-	95,79	73,94	21,85	69,28	69,04	0,24	7,00	5,00	-0,04	22,77	-	-	23,26	-	23,26	-	69,37	-	1,58			1,54
19.09.15	24,00	-	96,06	74,29	21,77	69,08	68,82	0,26	7,00	5,00	-0,05	22,74	-	-	23,22	-	23,22	-	69,24	-	1,58			1,53
20.09.15	24,00	-	95,52	74,36	21,16	68,63	68,37	0,26	7,00	5,00	-0,05	22,15	-	-	22,61	-	22,61	-	68,85	-	1,53			1,48
21.09.15	24,00	-	95,68	73,54	22,14	69,01	68,73	0,28	7,00	5,00	-0,05	23,14	-	-	23,66	-	23,66	-	69,25	-	1,60			1,55
22.09.15	24,00	-	96,73	72,93	23,80	69,19	68,93	0,26	7,00	5,00	-0,06	24,91	-	-	25,47	-	25,47	-	69,32	-	1,73			1,67
23.09.15	24,00	-	93,48	72,81	20,67	68,87	68,60	0,27	7,00	5,00	-0,05	21,70	-	-	22,20	-	22,20	-	68,99	-	1,50			1,45
Среднее	24,00	-	89,20	69,51	19,69	69,23	68,93	0,30	7,00	5,00	-0,10	21,48	-	-	21,95	-	21,95	-	69,25	-	1,49	-	-	1,39
Итого	744,00		2765,31	2154,85	610,46						-3,08	665,79	0,00	0,00	680,36	0,00	680,36	0,00			46,10	0,00	0,00	43,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	33616,07	25938,20	7916,89	-	8110,91	-	1149,09	-	-
	24.09.15 01:00	36381,38	28093,05	8582,68	-	8791,27	-	1192,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -10,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **680,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.
печать энергосбыта