Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9974.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 78 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	159,99	147,86	12,13	69,32	65,46	3,86	7,00	5,00	0,58	12,13	-	-	12,74		12,74	-	69,34	-	0,84			1,42
25.08.15	24,00	-	158,64	147,46	11,18	69,44	65,55	3,89	7,00	5,00	0,58	11,18	-	-	11,79		11,79	-	69,47	-	0,78			1,36
26.08.15	24,00	-	161,46	149,24	12,22	69,24	65,46	3,78	7,00	5,00	0,57	12,22	-	-	12,81		12,81	-	69,27	-	0,85			1,42
27.08.15	24,00	-	160,06	148,05	12,01	69,58	65,70	3,88	7,00	5,00	0,58	12,01	-	-	12,65		12,65	-	69,61	-	0,84			1,42
28.08.15	24,00	-	158,81	148,43	10,38	69,64	65,72	3,92	7,00	5,00	0,59	10,38	-	-	11,02		11,02	-	69,68	-	0,72			1,31
29.08.15	24,00	-	160,08	148,36	11,72	69,48	65,54	3,94	7,00	5,00	0,59	11,72	-	-	12,37		12,37	-	69,50	-	0,81			1,40
30.08.15	24,00	-	159,54	147,19	12,35	69,59	65,64	3,95	7,00	5,00	0,59	12,35	-	-	13,00		13,00	-	69,62	-	0,86			1,45
31.08.15	24,00	-	159,55	148,04	11,51	69,29	65,37	3,92	7,00	5,00	0,59	11,51	-	-	12,13		12,13	-	69,32	-	0,80			1,38
01.09.15	24,00	-	159,36	148,66	10,70	69,29	65,36	3,93	7,00	5,00	0,59	10,70	-	-	11,30		11,30	-	69,31	-	0,74			1,33
02.09.15	24,00	-	162,69	151,29	11,40	69,10	65,22	3,88	7,00	5,00	0,59	11,40	-	-	11,94		11,94	-	69,13	-	0,79			1,38
03.09.15	24,00	-	133,47	119,76	13,70	69,44	65,44	4,01	7,00	5,00	0,49	13,70	-	-	14,30	-	14,30	-	69,42	-	0,95	-	-	1,44
04.09.15	24,00	-	85,07	71,15	13,92	69,17	64,61	4,56	7,00	5,00	0,33	13,92	-	-	14,46		14,46	-	68,65	-	0,96			1,29
05.09.15	24,00	-	128,19	115,24	12,95	69,39	64,83	4,56	7,00	5,00	0,53	12,95	-	-	13,55		13,55	-	69,41	-	0,90			1,43
06.09.15	24,00	-	130,85	113,50	17,35	69,39	64,76	4,63	7,00	5,00	0,53	17,35	-	-	18,04		18,04	-	69,40	-	1,20			1,73
07.09.15	24,00	-	128,64	116,15	12,49	69,32	64,71	4,61	7,00	5,00	0,54	12,49	-	-	13,06		13,06	-	69,34	-	0,87			1,41
08.09.15	24,00	-	128,11	116,15	11,96	73,49	68,34	5,15	7,00	5,00	0,60	11,96	-	-	12,60		12,60	-	73,41	-	0,88			1,48
09.09.15	24,00	-	136,54	123,82	12,72	69,36	64,95	4,41	7,00	5,00	0,55	12,72	-	-	13,28		13,28	-	69,39	-	0,88			1,43
10.09.15	24,00	-	145,44	132,97	12,47	69,34	65,13	4,21	7,00	5,00	0,57	12,47	-	-	12,97		12,97	-	69,36	-	0,86			1,43
11.09.15	24,00	-	124,42	112,39	12,03	69,16	65,20	3,96	7,00	5,00	0,45	12,03	-	-	12,38		12,38	-	69,14	-	0,83			1,28
12.09.15	24,00	-	114,41	100,22	14,19	69,16	65,37	3,79	7,00	5,00	0,38	14,19	-	-	14,74		14,74	-	69,13	-	0,98			1,36
13.09.15	24,00	-	116,44	100,16	16,28	69,31	65,54	3,77	7,00	5,00	0,38	16,28	-	-	16,90		16,90	-	69,28	-	1,13			1,51
14.09.15	24,00	-	117,57	100,84	16,73	69,40	65,69	3,71	7,00	5,00	0,38	16,73	-	-	17,34		17,34	-	69,39	-	1,16			1,54
15.09.15	24,00	-	115,86	100,81	15,05	69,42	65,61	3,81	7,00	5,00	0,39	15,05	-	-	15,65		15,65	-	69,40	-	1,04			1,43
16.09.15	24,00	-	117,98	100,83	17,15	68,94	65,22	3,72	7,00	5,00	0,38	17,15	-	-	17,83		17,83	-	68,93	-	1,18			1,56
17.09.15	24,00	-	115,63	99,59	16,04	69,42	65,64	3,78	7,00	5,00	0,38	16,04	-	-	16,63		16,63	-	69,39	-	1,11			1,50
18.09.15	24,00	-	116,47	101,25	15,22	69,45	65,73	3,72	7,00	5,00	0,38	15,22	-	-	15,80		15,80	-	69,43	-	1,06			1,44
19.09.15	24,00	-	117,31	101,71	15,60	69,23	65,52	3,71	7,00	5,00	0,38	15,60	-	-	16,19		16,19	-	69,21	-	1,08			1,46
20.09.15	24,00	-	120,02	101,67	18,35	68,78	65,15	3,63	7,00	5,00	0,38	18,35	-	-	18,98		18,98	-	68,76	-	1,26			1,64
21.09.15	24,00	-	114,41	100,66	13,75	69,16	65,35	3,81	7,00	5,00	0,39	13,75	-	-	14,31		14,31	-	69,13	-	0,95			1,34
22.09.15	24,00	-	114,99	99,78	15,21	69,33	65,49	3,84	7,00	5,00	0,39	15,21	-	-	15,84		15,84	-	69,32	-	1,05			1,44
23.09.15	24,00	-	115,44	99,43	16,01	69,03	65,19	3,84	7,00	5,00	0,39	16,01	-	-	16,62		16,62	-	69,01	-	1,10			1,50
Среднее	24,00	-	133,47	119,76	13,70	69,44	65,44	4,01	7,00	5,00	0,49	13,70	-	-	14,30	-	14,30	-	69,42	-	0,95	-	-	1,44
Итого	744,00		4137,44	3712,66	424,77						15,04	424,77	0,00	0,00	443,22	0,00	443,22	0,00			29,48	0,00	0,00	44,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 02:00	8705,68	7736,99	0,00	-	0,00	-	89,93	-	-
	24.09.15 02:00	12781,01	11409,94	0,00	-	0,00	-	132,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -6,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **443,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 09 15 г.