

Абонент: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Вадушкина 89-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Исполник: Обуховский Э-Д

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за сентябрь 2015
 Договор: Адрес: Вадушкина 89-1
 Стронт: Адрес: (812) 313-47-06
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девушкина
 СЦП943-1-4858-Ч(С)09151-Бт
 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УТЗ: Рассмотреть совместно с УТЗ:
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и сточные архивы в файлах: Режим (Смена): 0/7
 Вычислитель: СТТ-943 № 14858
 Подарш.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 40 SpIn=
 Оврат.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40 SpIn=
 Тр.д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 SpIn=
 Тр.д. ГВС(M4): расходомер: SpIn=
 Тр.подпитки(V5): расходомер: SpIn=
 Расчетный алгоритм: зима: C=M1*(T1-T2)*K2*(T2-T3) лето: Q=С*ст*(T1-T2)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qвент.= Qтк.пот.= Qгвс=0,081
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтк.пот.ср.= Qгвс.ср.=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Сог=138,78 Qгвс.сут.=
 Балтийское потребление за предыдущий отчетный период: 24.08.2015 по 23.09.2015 Сог=0,081 Qгвс.сут.=

Дата	Тп	НС	Узел оголошение (ТВ-1)										Узел ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплоотп-е
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	dlvcs	Ущадл	T3	T4	Qгвс.общ.	Qгвс.кап.	Qгвс.кап.	Qобщ.	
24.08.15	24.00	*	38,39	19,71	18,68	66,61	64,76	1,85	5,00	4,00	0,01	19,16	0,00	0,00	19,55	0,00	19,55	0,00	19,55	0,00	66,11	0,00	1,27	1,27	
25.08.15	24.00	*	37,55	19,04	18,51	66,66	64,70	1,96	5,00	4,00	0,01	18,98	0,00	0,00	19,37	0,00	19,37	0,00	19,37	0,00	66,22	0,00	1,26	1,26	
26.08.15	24.00	*	37,40	19,66	17,75	66,61	64,69	1,93	5,00	4,00	0,02	18,22	0,00	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00	66,09	0,00	1,20	1,22	
27.08.15	24.00	*	37,65	19,25	18,41	66,73	64,75	1,98	5,00	4,00	0,02	18,84	0,00	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	66,30	0,00	1,25	1,27	
28.08.15	24.00	*	38,66	19,35	19,31	67,06	65,13	1,93	5,00	4,00	0,02	19,78	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19	0,00	20,19	0,00	66,52	0,00	1,32	1,33	
29.08.15	24.00	*	39,74	18,00	21,74	66,93	64,73	2,20	5,00	4,00	0,01	22,32	0,00	0,00	22,78	0,00	22,78	0,00	22,78	0,00	66,60	0,00	1,49	1,50	
30.08.15	24.00	*	36,94	18,18	18,75	66,66	64,55	2,14	5,00	4,00	0,02	19,20	0,00	0,00	19,59	0,00	19,59	0,00	19,59	0,00	66,30	0,00	1,27	1,29	
31.08.15	24.00	*	38,46	17,49	20,97	66,79	64,65	2,14	5,00	4,00	0,01	21,91	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	0,00	22,36	0,00	66,17	0,00	1,45	1,44	
01.09.15	24.00	*	38,87	17,89	20,98	66,63	64,61	2,02	5,00	4,00	0,00	21,75	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	0,00	22,19	0,00	66,17	0,00	1,44	1,43	
02.09.15	24.00	*	38,10	18,36	19,74	66,46	64,40	2,05	5,00	4,00	0,02	20,22	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	0,00	20,62	0,00	65,97	0,00	1,33	1,35	
03.09.15	24.00	*	39,36	19,02	20,84	66,88	64,60	2,29	5,00	4,00	0,01	20,97	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40	0,00	21,40	0,00	66,47	0,00	1,39	1,40	
04.09.15	24.00	*	36,01	15,14	20,86	66,76	64,82	1,95	5,00	4,00	0,01	21,65	0,00	0,00	22,09	0,00	22,09	0,00	22,09	0,00	66,07	0,00	1,43	1,42	
05.09.15	24.00	*	32,54	11,94	20,60	66,50	63,99	2,60	5,00	4,00	0,04	21,87	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00	22,31	0,00	65,93	0,00	1,44	1,40	
06.09.15	24.00	*	32,33	11,86	20,47	66,21	63,05	3,16	5,00	4,00	0,13	23,32	0,00	0,00	23,79	0,00	23,79	0,00	23,79	0,00	65,46	0,00	1,53	1,39	
07.09.15	24.00	*	33,96	11,57	22,40	66,25	63,32	2,93	5,00	4,00	0,12	25,03	0,00	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	65,54	0,00	1,54	1,52	
08.09.15	24.00	*	32,89	12,61	20,28	69,52	66,73	2,79	5,00	4,00	0,05	22,70	0,00	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	66,29	0,00	1,49	1,45	
09.09.15	24.00	*	36,35	14,76	21,60	67,04	64,40	2,64	5,00	4,00	0,02	23,14	0,00	0,00	23,61	0,00	23,61	0,00	23,61	0,00	66,29	0,00	1,54	1,56	
10.09.15	24.00	*	43,02	20,34	22,69	66,84	64,71	2,13	5,00	4,00	0,00	22,55	0,00	0,00	23,01	0,00	23,01	0,00	23,01	0,00	66,47	0,00	1,51	1,51	
11.09.15	24.00	*	41,43	19,39	22,04	66,70	64,53	2,17	5,00	4,00	0,02	22,55	0,00	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	66,29	0,00	1,85	1,51	
12.09.15	24.00	*	43,40	16,46	26,95	66,63	64,14	2,49	5,00	4,00	0,01	27,92	0,00	0,00	28,49	0,00	28,49	0,00	28,49	0,00	66,29	0,00	1,85	1,51	
13.09.15	24.00	*	40,61	18,02	22,59	66,74	64,51	2,23	5,00	4,00	0,01	23,15	0,00	0,00	23,62	0,00	23,62	0,00	23,62	0,00	66,39	0,00	1,54	1,55	
14.09.15	24.00	*	41,58	18,08	22,50	66,81	64,58	2,22	5,00	4,00	0,01	24,34	0,00	0,00	24,84	0,00	24,84	0,00	24,84	0,00	66,39	0,00	1,62	1,55	
15.09.15	24.00	*	42,09	17,99	24,11	66,97	64,59	2,38	5,00	4,00	0,03	25,45	0,00	0,00	25,97	0,00	25,97	0,00	25,97	0,00	66,51	0,00	1,69	1,56	
16.09.15	24.00	*	41,55	18,25	23,29	66,47	64,18	2,28	5,00	4,00	0,02	24,79	0,00	0,00	24,98	0,00	24,98	0,00	24,98	0,00	66,39	0,00	1,62	1,59	
17.09.15	24.00	*	41,73	18,04	23,69	66,82	64,66	2,16	5,00	4,00	0,00	24,99	0,00	0,00	25,29	0,00	25,29	0,00	25,29	0,00	66,57	0,00	1,65	1,62	
18.09.15	24.00	*	40,52	19,24	21,29	67,00	64,93	2,07	5,00	4,00	0,00	24,66	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	0,00	22,43	0,00	66,48	0,00	1,46	1,47	
19.09.15	24.00	*	42,49	18,52	23,97	66,85	64,80	2,05	5,00	4,00	0,01	24,46	0,00	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00	66,48	0,00	1,64	1,63	
20.09.15	24.00	*	41,96	18,10	23,87	66,50	64,44	2,06	5,00	4,00	0,00	24,61	0,00	0,00	25,11	0,00	25,11	0,00	25,11	0,00	66,11	0,00	1,63	1,63	
21.09.15	24.00	*	41,98	17,87	21,87	66,54	64,32	2,22	5,00	4,00	0,01	24,99	0,00	0,00	25,49	0,00	25,49	0,00	25,49	0,00	66,08	0,00	1,64	1,64	
22.09.15	24.00	*	40,38	17,79	22,59	66,79	64,73	2,06	5,00	4,00	0,01	23,19	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66	0,00	23,66	0,00	66,38	0,00	1,55	1,55	
23.09.15	24.00	*	40,42	17,10	23,33	66,53	64,38	2,15	5,00	4,00	0,01	24,16	0,00	0,00	24,65	0,00	24,65	0,00	24,65	0,00	66,11	0,00	1,60	1,59	
Среднее	24.00	-	38,98	17,39	21,59	66,79	64,56	2,23	5,00	4,00	0,01	22,48	0,00	0,00	22,94	0,00	22,94	0,00	22,94	0,00	66,32	0,00	1,49	1,48	
Итого	744,00	-	1208,40	539,00	669,40	690	696,84	0,00	0,00	0,00	711,05	0,00	0,00	711,05	0,00	711,05	0,00	711,05	0,00	66,32	0,00	46,21	45,91		

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(M3)	V4(M3)	Q СЦО (Кал)	Q ГВС (Кал)	Траб.ч
	24.08.15 01:00	77145,82	62229,00	16885,70	0,00	3153,32	3153,32	3153,32	3153,32	-
	24.09.15 01:00	78545,57	62782,53	17583,39	0,00	3159,28	3159,28	3159,28	3159,28	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок

15,73 °C = -10,96 Кал/кВт.ч
 35,25 Кал/кВт.ч
 711,05 кВт.ч

ЗАО "ДомТелеком"
 филиал "Девушкина"
 Управление энергосбыта
 Отдел обслуживания клиентов
 ОТЧЕТ ПЕРИОДА

« 28.09.15 »