Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9002.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0915.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	56,53	45,59	10,94	67,96	67,55	0,41	7,00	5,00	0,41	10,27	0,00	10,27	10,48	0,00	10,48	-	67,80	35,08	0,36			0,77
25.08.15	24,00	-	55,70	44,99	10,71	68,12	67,70	0,42	7,00	5,00	0,40	10,09	0,00	10,09	10,31	0,00	10,31	-	68,01	35,12	0,36			0,75
26.08.15	24,00	-	56,08	45,47	10,61	68,00	67,61	0,39	7,00	5,00	0,39	10,04	0,00	10,04	10,24	0,00	10,24	-	67,81	35,17	0,35			0,74
27.08.15	24,00	-	56,19	45,02	11,17	68,22	67,79	0,43	7,00	5,00	0,41	10,57	0,00	10,57	10,78	0,00	10,78	-	68,10	34,99	0,37			0,78
28.08.15	24,00	-	54,48	45,70	8,78	68,48	68,08	0,40	7,00	5,00	0,34	8,13	0,00	8,13	8,32	0,00	8,32	-	68,24	35,13	0,29			0,62
29.08.15	24,00	-	56,13	45,05	11,08	68,23	67,80	0,43	7,00	5,00	0,42	10,42	0,00	10,42	10,61	0,00	10,61	-	68,14	34,71	0,36			0,78
30.08.15	24,00	-	54,88	43,87	11,01	68,24	67,78	0,46	7,00	5,00	0,42	10,36	0,00	10,36	10,60	0,00	10,60	-	68,21	34,57	0,36			0,78
31.08.15	24,00	-	55,04	43,92	11,12	68,11	67,70	0,41	7,00	5,00	0,42	10,43	0,00	10,43	10,65	0,00	10,65	-	67,87	34,53	0,36			0,78
01.09.15	24,00	-	55,06	43,98	11,08	68,02	67,59	0,43	7,00	5,00	0,42	10,37	0,00	10,37	10,59	0,00	10,59	-	67,91	34,40	0,36			0,78
02.09.15	24,00	-	56,47	44,15	12,32	67,89	67,46	0,43	7,00	5,00	0,46	11,63	0,00	11,63	11,85	0,00	11,85	-	67,77	34,20	0,40			0,86
03.09.15	24,00	-	57,12	45,56	11,56	68,44	67,97	0,47	7,00	5,00	0,45	10,86	0,00	10,86	11,11	0,00	11,11	-	68,50	33,83	0,37			0,82
04.09.15	24,00	-	48,92	38,20	10,72	68,37	67,90	0,47	7,00	5,00	0,41	10,04	0,00	10,04	10,24	0,00	10,24	-	68,08	34,12	0,34			0,75
05.09.15	24,00	-	44,46	33,49	10,97	68,07	67,51	0,56	7,00	5,00	0,42	10,30	0,00	10,30	10,50	0,00	10,50	-	67,87	34,00	0,35			0,77
06.09.15	24,00	-	44,40	31,62	12,78	67,91	67,28	0,63	7,00	5,00	0,48	12,17	0,00	12,17	12,42	0,00	12,42	-	67,86	33,64	0,41			0,89
07.09.15	24,00	-	45,37	33,28	12,09	67,95	67,36	0,59	7,00	5,00	0,46	11,47	0,00	11,47	11,70	0,00	11,70	-	67,85	33,50	0,38			0,84
08.09.15	24,00	-	45,18	34,08	11,10	71,81	71,14	0,67	7,00	5,00	0,46	10,47	0,00	10,47	10,70	0,00	10,70	-	71,81	34,41	0,36			0,82
09.09.15	24,00	-	52,31	38,97	13,34	68,22	67,73	0,49	7,00	5,00	0,50	12,80	0,00	12,80	13,08	0,00	13,08	-	68,10	33,79	0,43			0,93
10.09.15	24,00	-	60,94	49,44	11,50	68,16	67,75	0,41	7,00	5,00	0,44	11,13	0,00	11,13	11,35	0,00	11,35	-	68,13	33,55	0,37			0,81
11.09.15	24,00	-	57,32	46,48	10,84	68,02	67,59	0,43	7,00	5,00	0,41	10,58	0,00	10,58	10,79	0,00	10,79	-	67,88	33,37	0,35			0,76
12.09.15	24,00	-	56,57	45,43	11,14	67,90	67,45	0,45	7,00	5,00	0,42	10,81	0,00	10,81	11,01	0,00	11,01	-	67,90	33,09	0,36			0,78
13.09.15	24,00	-	56,06	44,35	11,71	68,11	67,64	0,47	7,00	5,00	0,44	11,47	0,00	11,47	11,70	0,00	11,70	-	68,09	33,07	0,38			0,82
14.09.15	24,00	-	56,19	45,44	10,75	68,19	67,76	0,43	7,00	5,00	0,41	10,36	0,00	10,36	10,59	0,00	10,59	-	68,08	32,81	0,34			0,75
15.09.15	24,00	-	55,48	45,18	10,30	68,27	67,83	0,44	7,00	5,00	0,41	9,82	0,00	9,82	10,02	0,00	10,02	-	68,18	32,40	0,32			0,73
16.09.15	24,00	-	56,59	45,24	11,35	67,78	67,35	0,43	7,00	5,00	0,44	10,72	0,00	10,72	10,97	0,00	10,97	-	67,70	32,27	0,35			0,79
17.09.15	24,00	-	55,99	45,13	10,86	68,16	67,72	0,44	7,00	5,00	0,43	10,27	0,00	10,27	10,51	0,00	10,51	-	68,09	32,53	0,33			0,76
18.09.15	24,00	-	57,40	46,09	11,31	68,33	67,91	0,42	7,00	5,00	0,79	10,62	0,00	0,00	10,84	0,00	10,84	-	68,24	32,81	0,00			0,79
19.09.15	24,00	-	58,60	46,28	12,32	68,15	67,72	0,43	7,00	5,00	0,49	11,66	0,00	11,66	11,89	0,00	11,89	-	68,08	32,23	0,37			0,86
20.09.15	24,00	-	57,27	45,06	12,21	67,72	67,27	0,45	7,00	5,00	0,48	11,56	0,00	11,56	11,79	0,00	11,79	-	67,65	32,21	0,37			0,85
21.09.15	24,00	-	56,57	45,24	11,33	67,95	67,49	0,46	7,00	5,00	0,45	10,70	0,00	10,70	10,90	0,00	10,90	-	67,95	32,45	0,35			0,80
22.09.15	24,00	-	55,34	44,03	11,31	68,19	67,74	0,45	7,00	5,00	0,44	10,70	0,00	10,70	10,93	0,00	10,93	-	68,09	32,79	0,35			0,79
23.09.15	24,00	-	55,88	43,76	12,12	67,87	67,42	0,45	7,00	5,00	0,46	11,51	0,00	11,51	11,74	0,00	11,74	-	67,76	32,96	0,38			0,84
Среднее	24,00	-	54,53	43,23	11,30	68,22	67,76	0,46	7,00	5,00	0,44	10,72	-	10,38	10,94	-	10,94	-	68,12	33,67	0,35	-	-	0,79
Итого	744,00		1690,52	1340,09	350,43						13,74	332,33	0,00	321,71	339,21	0,00	339,21	0,00			10,84	0,00	0,00	24,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 02:00	2435,30	2020,28	427,45	0,00	436,03	0,00	28,73	-	-
	24.09.15 01:00	4123,59	3358,36	759,58	0,00	775,04	0,00	53,29	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -5,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **339,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.

печать энергосбыта