Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 95-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14915 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	*	15,07	0,00	15,07	62,93	21,52	41,40	5,00	4,00	0,02	14,97	0,00	0,00	15,24	0,00	15,24	-	62,22	0,00	0,93			0,95
25.08.15	24,00	*	16,96	0,01	16,95	63,54	21,39	42,15	5,00	4,00	0,01	16,93	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24	-	62,88	0,00	1,06			1,08
26.08.15	24,00	*	17,21	0,00	17,21	63,33	21,76	41,57	5,00	4,00	0,02	17,10	0,00	0,00	17,41	0,00	17,41	-	62,67	0,00	1,07			1,09
27.08.15	24,00	*	18,56	0,00	18,56	63,67	21,73	41,94	5,00	4,00	0,02	18,40	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75	-	63,11	0,00	1,16			1,18
28.08.15	24,00		19,61	0,00	19,61	64,09	21,68	42,40	5,00	4,00	0,02	19,51	0,00	0,00	19,88	0,00	19,88	-	63,47	0,00	1,24			1,26
29.08.15	24,00		20,31	0,00	20,31	64,17	21,40	42,77	5,00	4,00	0,02	20,19	0,00	0,00	20,57	0,00	20,57	-	63,60	0,00	1,28			1,30
30.08.15	24,00	*	20,99	0,00	20,99	64,13	21,20	42,93	5,00	4,00	0,02	20,87	0,00	0,00	21,26	0,00	21,26	-	63,57	0,00	1,33			1,35
31.08.15	24,00		22,03	0,00	22,03	64,26	21,10	43,17	5,00	4,00	0,02	21,89	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	-	63,71	0,00	1,39			1,42
01.09.15	24,00	*	19,92	0,00	19,92	63,79	21,23	42,57	5,00	4,00	0,02	19,78	0,00	0,00	20,15	0,00	20,15	-	63,23	0,00	1,25			1,27
02.09.15	24,00	*	19,23	0,00	19,23	63,49	20,33	43,16	5,00	4,00	0,02	19,10	0,00	0,00	19,45	0,00	19,45	-	62,85	0,00	1,20			1,22
03.09.15	24,00	*	20,66	0,00	20,66	64,12	19,24	44,88	5,00	4,00	0,02	20,48	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	-	63,48	0,00	1,30			1,33
04.09.15	24,00	*	20,66	0,00	20,66	63,90	19,98	43,91	5,00	4,00	0,02	20,55	0,00	0,00	20,93	0,00	20,93	-	63,27	0,00	1,30			1,32
05.09.15	24,00	*	19,89	0,00	19,89	63,89	19,66	44,23	5,00	4,00	0,02	19,76	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	-	63,27	0,00	1,25			1,27
06.09.15	24,00	*	20,39	0,00	20,39	63,73	19,48	44,25	5,00	4,00	0,02	20,25	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	-	63,13	0,00	1,28			1,30
07.09.15	24,00	*	21,74	0,00	21,74	63,82	19,20	44,62	5,00	4,00	0,02	21,63	0,00	0,00	22,03	0,00	22,03	-	63,20	0,00	1,37			1,39
08.09.15	24,00	*	18,09	0,00	18,09	66,23	19,03	47,20	5,00	4,00	0,02	17,95	0,00	0,00	18,31	0,00	18,31	-	65,50	0,00	1,18			1,20
09.09.15	24,00	*	19,80	0,00	19,80	64,21	18,68	45,53	5,00	4,00	0,02	19,64	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01	-	63,54	0,00	1,25			1,27
10.09.15	24,00	*	20,27	0,00	20,27	63,82	18,92	44,90	5,00	4,00	0,02	20,11	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49	-	63,20	0,00	1,27			1,29
11.09.15	24,00	*	19,63	0,00	19,63	63,63	19,19	44,44	5,00	4,00	0,02	19,48	0,00	0,00	19,84	0,00	19,84	-	62,96	0,00	1,23			1,25
12.09.15	24,00	*	19,37	0,00	19,37	63,43	19,17	44,26	5,00	4,00	0,02	19,20	0,00	0,00	19,56	0,00	19,56	-	62,80	0,00	1,21			1,23
13.09.15	24,00	*	20,58	0,00	20,58	63,92	19,24	44,68	5,00	4,00	0,02	20,45	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83	-	63,28	0,00	1,29			1,32
14.09.15	24,00	*	18,45	0,00	18,45	63,41	19,12	44,29	5,00	4,00	0,02	18,26	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	-	62,77	0,00	1,15			1,17
15.09.15	24,00	*	19,34	0,00	19,34	63,76	18,70	45,06	5,00	4,00	0,02	19,21	0,00	0,00	19,57	0,00	19,57	-	63,06	0,00	1,21			1,23
16.09.15	24,00	*	21,97	0,00	21,97	63,79	19,31	44,48	5,00	4,00	0,03	21,79	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	-	63,19	0,00	1,38			1,40
17.09.15	24,00		20,51	0,00	20,51	63,84	19,96	43,88	5,00	4,00	0,02	20,36	0,00	0,00	20,74	0,00	20,74	-	63,22	0,00	1,29			1,31
18.09.15	24,00	*	19,21	0,00	19,21	63,88	20,16	43,72	5,00	4,00	0,02	19,07	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43	-	63,25	0,00	1,21			1,23
19.09.15	24,00	*	20,57	0,00	20,57	63,94	19,94	44,00	5,00	4,00	0,02	20,43	0,00	0,00	20,81	0,00	20,81	-	63,36	0,00	1,29			1,32
20.09.15	24,00	*	23,64	0,00	23,64	64,17	19,85	44,32	5,00	4,00	0,02	23,47	0,00	0,00	23,91	0,00	23,91	-	63,64	0,00	1,49			1,52
21.09.15	24,00	*	19,62	0,00	19,62	63,39	18,70	44,69	5,00	4,00	0,02	19,48	0,00	0,00	19,84	0,00	19,84	-	62,69	0,00	1,22			1,24
22.09.15	24,00	*	20,42	0,00	20,42	63,85	19,01	44,83	5,00	4,00	0,02	20,30	0,00	0,00	20,68	0,00	20,68	-	63,23	0,00	1,28			1,30
23.09.15	24,00	*	21,59	0,00	21,59	63,78	18,83	44,94	5,00	4,00	0,03	21,40	0,00	0,00	21,80	0,00	21,80	-	63,18	0,00	1,35			1,38
Среднее	24,00	-	19,88	0,00	19,88	63,87	19,96	43,91	5,00	4,00	0,02	19,74	-	-	20,11	-	20,11	-	63,24	-	1,25	-	-	1,27
Итого	744,00		616,30	0,01	616,29						0,66	612,03	0,00	0,00	623,46	0,00	623,46	0,00			38,71	0,00	0,00	39,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	91495,37	75467,54	16066,32	0,00	16425,57	0,00	3237,79	1113,53	-
	24.09.15 01:00	92112,71	75467,55	16679,37	0,00	17050,07	0,00	3277,22	1152,31	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -9,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **623,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Печать потребителя
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 09 15 г.