Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9006.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 97-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206917 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	47,94	36,72	11,22	67,64	67,11	0,53	7,00	5,00	0,08	10,48	-	-	10,68	-	10,68	-	67,21	-	0,70			0,78
25.08.15	24,00	-	50,84	38,78	12,06	67,79	67,24	0,55	7,00	5,00	0,09	11,18	-	-	11,43	-	11,43	-	67,37	-	0,75			0,84
26.08.15	24,00	-	50,09	39,19	10,90	67,70	67,16	0,54	7,00	5,00	0,10	9,96	-	-	10,19	-	10,19	-	67,26	-	0,67			0,76
27.08.15	24,00	-	51,24	38,77	12,47	67,88	67,31	0,57	7,00	5,00	0,08	11,64	-	-	11,87	-	11,87	-	67,51	-	0,79			0,87
28.08.15	24,00	-	50,84	39,37	11,47	68,15	67,63	0,52	7,00	5,00	0,09	10,60	-	-	10,83	-	10,83	-	67,63	-	0,72			0,81
29.08.15	24,00	-	51,30	38,65	12,65	67,89	67,31	0,58	7,00	5,00	0,09	11,80	-	-	12,04	-	12,04	-	67,55	-	0,80			0,88
30.08.15	24,00	-	51,74	37,31	14,43	67,90	67,27	0,63	7,00	5,00	0,09	13,51	-	-	13,79	-	13,79	-	67,62	-	0,91			1,01
31.08.15	24,00	-	51,36	37,48	13,88	67,80	67,25	0,55	7,00	5,00	0,09	13,01	-	-	13,27	-	13,27	-	67,36	-	0,88			0,96
01.09.15	24,00	-	50,94	37,61	13,33	67,69	67,12	0,57	7,00	5,00	0,08	12,44	-	-	12,71	-	12,71	-	67,33	-	0,84			0,93
02.09.15	24,00	-	51,25	37,76	13,49	67,57	66,99	0,58	7,00	5,00	0,09	12,60	-	-	12,88	-	12,88	-	67,20	-	0,85			0,93
03.09.15	24,00	-	51,98	38,95	13,03	68,08	67,45	0,63	7,00	5,00	0,09	12,14	-	-	12,39	-	12,39	-	67,79	-	0,82			0,92
04.09.15	24,00	-	45,96	32,45	13,51	67,97	67,39	0,58	7,00	5,00	0,08	12,75	-	-	12,99	-	12,99	-	67,37	-	0,86			0,94
05.09.15	24,00	-	41,82	28,34	13,48	67,62	66,91	0,71	7,00	5,00	0,07	12,81	-	-	13,07	-	13,07	-	67,19	-	0,86			0,93
06.09.15	24,00	-	40,69	26,35	14,34	67,46	66,62	0,84	7,00	5,00	0,07	13,64	-	-	13,91	-	13,91	-	67,19	-	0,92			0,99
07.09.15	24,00	-	42,28	28,03	14,25	67,48	66,73	0,75	7,00	5,00	0,08	13,57	-	-	13,83	-	13,83	-	67,09	-	0,91			0,99
08.09.15	24,00	-	41,31	28,80	12,51	71,18	70,39	0,79	7,00	5,00	0,09	11,75	-	-	12,02	-	12,02	-	70,61	-	0,83			0,91
09.09.15	24,00	-	47,07	33,31	13,76	67,85	67,21	0,64	7,00	5,00	0,08	13,05	-	-	13,33	-	13,33	-	67,44	-	0,88			0,96
10.09.15	24,00	-	57,55	42,27	15,28	67,87	67,32	0,55	7,00	5,00	0,10	14,21	-	-	14,50	-	14,50	-	67,56	-	0,96			1,06
11.09.15	24,00	-	52,90	39,61	13,29	67,70	67,14	0,56	7,00	5,00	0,10	12,18	-	-	12,44	-	12,44	-	67,33	-	0,82			0,93
12.09.15	24,00	-	54,24	38,61	15,63	67,57	66,98	0,59	7,00	5,00	0,10	14,60	-	-	14,89	-	14,89	-	67,28	-	0,98			1,08
13.09.15	24,00	-	53,02	37,42	15,60	67,80	67,16	0,64	7,00	5,00	0,10	14,63	-	-	14,92	-	14,92	-	67,56	-	0,99			1,09
14.09.15	24,00	-	52,41	38,69	13,72	67,86	67,27	0,59	7,00	5,00	0,10	12,71	-	-	12,98	-	12,98	-	67,49	-	0,86			0,96
15.09.15	24,00	-	52,14	38,38	13,76	67,94	67,34	0,60	7,00	5,00	0,10	12,80	-	-	13,04	-	13,04	-	67,59	-	0,86			0,96
16.09.15	24,00	-	53,64	38,44	15,20	67,46	66,88	0,58	7,00	5,00	0,09	14,26	-	-	14,55	-	14,55	-	67,16	-	0,96			1,05
17.09.15	24,00	-	52,05	38,53	13,52	67,83	67,24	0,59	7,00	5,00	0,09	12,61	-	-	12,87	-	12,87	-	67,53	-	0,85			0,94
18.09.15	24,00	-	51,93	39,55	12,38	68,00	67,43	0,57	7,00	5,00	0,09	11,49	-	-	11,72	-	11,72	-	67,59	-	0,78			0,87
19.09.15	24,00	-	54,03	39,64	14,39	67,81	67,23	0,58	7,00	5,00	0,09	13,52	-	-	13,80	-	13,80	-	67,50	-	0,91			1,00
20.09.15	24,00	-	55,87	37,97	17,90	67,43	66,82	0,61	7,00	5,00	0,09	16,99	-	-	17,34	-	17,34	-	67,18	-	1,14			1,23
21.09.15	24,00	-	52,59	38,63	13,96	67,62	67,01	0,61	7,00	5,00	0,08	13,12	-	-	13,37	-	13,37	-	67,33	-	0,89			0,97
22.09.15	24,00	-	51,04	37,53	13,51	67,82	67,24	0,58	7,00	5,00	0,09	12,67	-	-	12,93	-	12,93	-	67,42	-	0,85			0,94
23.09.15	24,00	-	50,32	37,42	12,90	67,52	66,92	0,60	7,00	5,00	0,09	12,11	-	-	12,37	-	12,37	-	67,14	-	0,81			0,90
Среднее	24,00	-	50,40	36,79	13,61	67,87	67,26	0,61	7,00	5,00	0,09	12,74	-	-	13,00	-	13,00	-	67,50	-	0,86	-	-	0,95
Итого	744,00		1562,38	1140,56	421,82						2,75	394,83	0,00	0,00	402,95	0,00	402,95	0,00			26,65	0,00	0,00	29,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 02:00	533,76	405,55	430,40	-	438,97	-	8,94	-	-
	24.09.15 01:00	2093,99	1544,37	824,86	-	841,54	-	38,29	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -6,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **402,95** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.