Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14797 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 19,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	*	83,55	70,68	12,87	68,79	68,49	0,30	6,10	4,00	0,03	12,92	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20	-	68,44	0,00	0,88			0,91
25.08.15	24,00	*	82,99	70,41	12,58	68,24	67,94	0,30	6,10	4,00	0,03	12,63	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90	-	67,88	0,00	0,86			0,88
26.08.15	24,00	*	83,28	69,96	13,32	67,76	67,47	0,28	6,10	4,00	0,03	13,33	0,00	0,00	13,61	0,00	13,61	-	67,39	0,00	0,90			0,93
27.08.15	24,00	*	93,21	80,33	12,88	68,98	68,74	0,25	6,10	4,00	0,02	12,98	0,00	0,00	13,26	0,00	13,26	-	68,57	0,00	0,89			0,91
28.08.15	24,00	*	74,58	61,18	13,39	67,93	67,60	0,33	6,10	4,00	0,03	13,45	0,00	0,00	13,73	0,00	13,73	-	67,50	0,00	0,91			0,93
29.08.15	24,00	*	71,68	58,85	12,84	66,54	66,18	0,36	6,10	4,00	0,03	12,86	0,00	0,00	13,12	0,00	13,12	-	66,19	0,00	0,85			0,88
30.08.15	24,00	*	64,33	55,34	9,00	65,46	64,94	0,52	6,10	4,00	1,87	14,17	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	-	64,09	0,00	0,91			2,78
31.08.15	24,00	*	81,92	67,68	14,23	65,09	64,75	0,34	6,10	4,00	0,01	14,44	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	65,02	0,00	0,94			0,95
01.09.15	24,00	*	82,47	67,65	14,82	66,86	66,53	0,33	6,10	4,00	0,00	15,18	0,00	0,00	15,49	0,00	15,49	-	66,69	0,00	1,01			1,02
02.09.15	24,00	*	82,93	69,39	13,54	67,04	66,72	0,32	6,10	4,00	0,00	13,94	0,00	0,00	14,23	0,00	14,23	-	66,81	0,00	0,93			0,93
03.09.15	24,00	*	84,63	70,03	14,61	67,29	66,96	0,33	6,10	4,00	-0,01	15,13	0,00	0,00	15,44	0,00	15,44	-	67,06	0,00	1,01			1,01
04.09.15	24,00	*	84,56	71,10	13,46	67,50	67,19	0,31	6,10	4,00	-0,01	14,05	0,00	0,00	14,35	0,00	14,35	-	67,22	0,00	0,94			0,93
05.09.15	24,00	*	85,03	70,73	14,31	66,43	66,14	0,29	6,10	4,00	0,00	14,80	0,00	0,00	15,10	0,00	15,10	-	66,13	0,00	0,98			0,97
06.09.15	24,00	*	86,39	71,58	14,81	66,45	66,10	0,35	6,10	4,00	0,00	15,23	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54	-	66,45	0,00	1,01			1,01
07.09.15	24,00	*	87,21	71,47	15,74	67,57	67,24	0,33	6,10	4,00	0,00	16,19	0,00	0,00	16,53	0,00	16,53	-	67,42	0,00	1,09			1,09
08.09.15	24,00	*	85,69	70,90	14,79	68,13	67,79	0,34	6,10	4,00	0,00	15,20	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53	-	67,97	0,00	1,03			1,04
09.09.15	24,00	*	84,98	69,86	15,12	68,38	68,04	0,34	6,10	4,00	0,00	15,59	0,00	0,00	15,92	0,00	15,92	-	68,14	0,00	1,06			1,06
10.09.15	24,00	*	55,42	53,16	2,26	69,44	68,98	0,46	6,10	4,00	3,66	14,60	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91	-	68,41	0,00	1,00			4,66
11.09.15	24,00	*	6,65	23,11	-16,46	62,32	66,58	-4,26	6,10	4,00	11,12	16,42	0,00	0,00	16,76	0,00	16,76	-	66,52	0,00	1,09			12,22
12.09.15	24,00	*	6,30	22,24	-15,94	61,12	65,67	-4,55	6,10	4,00	11,17	15,88	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	-	65,70	0,00	1,04			12,22
13.09.15	24,00	*	68,60	53,97	14,63	63,38	63,06	0,32	6,10	4,00	0,91	18,11	0,00	0,00	18,46	0,00	18,46	-	63,86	0,00	1,16			2,07
14.09.15	24,00	*	72,05	57,27	14,78	67,16	66,66	0,50	6,10	4,00	0,01	15,04	0,00	0,00	15,35	0,00	15,35	-	67,31	0,00	1,01			1,02
15.09.15	24,00	*	67,57	52,89	14,68	69,41	68,92	0,49	6,10	4,00	0,02	14,80	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	-	69,23	0,00	1,02			1,05
16.09.15	24,00	*	70,41	54,61	15,81	69,19	68,75	0,44	6,10	4,00	0,03	15,87	0,00	0,00	16,21	0,00	16,21	-	68,98	0,00	1,09			1,12
17.09.15	24,00	*	76,92	61,92	15,00	69,38	68,99	0,39	6,10	4,00	0,01	15,29	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63	-	69,20	0,00	1,06			1,07
18.09.15	24,00	*	77,42	61,99	15,43	69,53	69,16	0,37	6,10	4,00	0,02	15,59	0,00	0,00	15,93	0,00	15,93	-	69,28	0,00	1,08			1,10
19.09.15	24,00	*	76,94	59,55	17,39	68,19	67,79	0,40	6,10	4,00	0,03	17,31	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68	-	68,07	0,00	1,18			1,21
20.09.15	24,00	*	82,54	67,58	14,97	68,00	67,64	0,36	6,10	4,00	0,04	14,79	0,00	0,00	15,11	0,00	15,11	-	67,93	0,00	1,00			1,05
21.09.15	24,00	*	79,38	62,94	16,44	69,12	68,75	0,37	6,10	4,00	0,04	16,29	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65	-	68,89	0,00	1,12			1,16
22.09.15	24,00	*	79,85	64,93	14,92	69,09	68,72	0,37	6,10	4,00	0,04	14,82	0,00	0,00	15,15	0,00	15,15	-	68,83	0,00	1,02			1,06
23.09.15	24,00	*	79,48	62,94	16,55	68,97	68,57	0,40	6,10	4,00	0,04	16,41	0,00	0,00	16,77	0,00	16,77	-	68,78	0,00	1,13			1,17
Среднее	24,00	-	74,16	62,14	12,02	67,38	67,33	0,05	6,10	4,00	0,04	14,95	-	-	15,26	-	15,26	-	67,42	-	1,01	-	-	1,95
Итого	744,00		2298,96	1926,21	372,75						29,18	463,31	0,00	0,00	473,05	0,00	473,05	0,00			31,23	0,00	0,00	60,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 03:00	81564,82	70183,52	13163,82	0,00	13433,71	0,00	3306,62	872,90	-
	24.09.15 02:00	83859,91	72105,55	13627,43	0,00	13907,07	0,00	3367,05	904,15	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,2 °C = -8,90 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **473,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.