Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 19,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	*	0,00	18,09	-18,09	42,20	52,81	-10,60	6,10	4,00	11,79	17,83	0,00	0,00	18,06	0,00	18,06	-	52,32	0,00	0,93			12,72
25.08.15	24,00	*	0,30	16,28	-15,98	62,96	51,99	10,97	6,10	4,00	11,88	16,34	0,00	0,00	16,55	0,00	16,55	-	51,70	0,00	0,84			12,72
26.08.15	24,00	*	0,00	20,94	-20,94	41,67	51,45	-9,78	6,10	4,00	11,66	20,71	0,00	0,00	20,96	0,00	20,96	-	51,04	0,00	1,06			12,72
27.08.15	24,00	*	2,14	17,22	-15,08	66,56	53,46	13,09	6,10	4,00	10,69	19,07	0,00	0,00	19,34	0,00	19,34	-	54,41	0,00	1,04			11,73
28.08.15	24,00	*	0,00	22,69	-22,69	40,80	50,21	-9,42	6,10	4,00	11,60	22,38	0,00	0,00	22,65	0,00	22,65	-	49,85	0,00	1,12			12,72
29.08.15	24,00	*	0,00	22,06	-22,06	40,23	48,55	-8,32	6,10	4,00	11,67	21,77	0,00	0,00	22,01	0,00	22,01	-	48,19	0,00	1,05			12,72
30.08.15	24,00	*	2,32	19,55	-17,23	55,45	49,01	6,44	6,10	4,00	11,78	19,28	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	-	48,95	0,00	0,94			12,72
31.08.15	24,00	*	0,10	22,92	-22,82	59,25	49,05	10,20	6,10	4,00	11,61	22,69	0,00	0,00	22,95	0,00	22,95	-	48,74	0,00	1,11			12,72
01.09.15	24,00	*	0,11	22,19	-22,07	60,11	50,59	9,52	6,10	4,00	11,61	21,99	0,00	0,00	22,25	0,00	22,25	-	50,27	0,00	1,11			12,72
02.09.15	24,00	*	0,39	21,15	-20,77	61,08	50,41	10,67	6,10	4,00	11,66	21,10	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	50,16	0,00	1,06			12,72
03.09.15	24,00	*	0,00	26,91	-26,91	42,22	50,47	-8,26	6,10	4,00	11,39	26,54	0,00	0,00	26,86	0,00	26,86	-	50,14	0,00	1,33			12,72
04.09.15	24,00	*	0,00	22,53	-22,53	41,95	50,98	-9,03	6,10	4,00	11,60	22,23	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	-	50,60	0,00	1,12			12,72
05.09.15	24,00	*	0,00	23,09	-23,09	38,50	48,88	-10,39	6,10	4,00	11,61	22,79	0,00	0,00	23,05	0,00	23,05	-	48,54	0,00	1,11			12,72
06.09.15	24,00	*	0,06	25,51	-25,46	59,44	49,19	10,24	6,10	4,00	11,49	25,27	0,00	0,00	25,56	0,00	25,56	-	48,86	0,00	1,23			12,72
07.09.15	24,00	*	0,14	25,42	-25,28	61,79	50,50	11,30	6,10	4,00	11,45	25,23	0,00	0,00	25,54	0,00	25,54	-	50,20	0,00	1,27			12,72
08.09.15	24,00	*	0,63	23,41	-22,78	62,02	50,92	11,10	6,10	4,00	11,52	23,69	0,00	0,00	23,98	0,00	23,98	-	50,76	0,00	1,20			12,72
09.09.15	24,00	*	0,47	24,27	-23,80	62,13	51,08	11,05	6,10	4,00	11,48	24,46	0,00	0,00	24,76	0,00	24,76	-	50,88	0,00	1,24			12,72
10.09.15	24,00	*	1,29	22,20	-20,90	63,06	55,18	7,88	6,10	4,00	11,47	22,71	0,00	0,00	23,04	0,00	23,04	-	55,02	0,00	1,25			12,72
11.09.15	24,00	*	0,00	20,55	-20,55	27,97	63,42	-35,45	6,10	4,00	11,45	20,23	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	62,85	0,00	1,27			12,72
12.09.15	24,00	*	0,00	20,12	-20,12	27,60	62,75	-35,15	6,10	4,00	11,48	19,93	0,00	0,00	20,29	0,00	20,29	-	62,15	0,00	1,24			12,72
13.09.15	24,00	*	0,00	25,06	-25,06	40,91	48,89	-7,98	6,10	4,00	11,52	24,79	0,00	0,00	25,07	0,00	25,07	-	48,52	0,00	1,20			12,72
14.09.15	24,00	*	0,00	25,23	-25,23	37,31	49,16	-11,86	6,10	4,00	11,50	24,92	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	-	48,83	0,00	1,22			12,72
15.09.15	24,00	*	0,00	26,63	-26,63	37,73	51,46	-13,74	6,10	4,00	11,38	26,30	0,00	0,00	26,63	0,00	26,63	-	51,13	0,00	1,34			12,72
16.09.15	24,00	*	0,00	23,89	-23,89	37,76	50,87	-13,11	6,10	4,00	11,53	23,58	0,00	0,00	23,87	0,00	23,87	-	50,52	0,00	1,19			12,72
17.09.15	24,00	*	0,00	24,60	-24,60	38,21	51,90	-13,69	6,10	4,00	11,46	24,40	0,00	0,00	24,70	0,00	24,70	-	51,54	0,00	1,26			12,72
18.09.15	24,00	*	0,00	22,93	-22,93	38,14	52,28	-14,14	6,10	4,00	11,55	22,63	0,00	0,00	22,92	0,00	22,92	-	51,91	0,00	1,17			12,72
19.09.15	24,00	*	0,00	21,87	-21,87	37,50	50,18	-12,68	6,10	4,00	11,64	21,59	0,00	0,00	21,84	0,00	21,84	-	49,81	0,00	1,08			12,72
20.09.15	24,00	*	0,00	24,11	-24,11	37,85	50,13	-12,28	6,10	4,00	11,54	23,79	0,00	0,00	24,07	0,00	24,07	-	49,79	0,00	1,18			12,72
21.09.15	24,00	*	0,00	24,04	-24,04	37,53	51,49	-13,96	6,10	4,00	11,51	23,73	0,00	0,00	24,03	0,00	24,03	-	51,15	0,00	1,21			12,72
22.09.15	24,00	*	0,00	24,74	-24,74	37,50	51,54	-14,05	6,10	4,00	11,47	24,44	0,00	0,00	24,74	0,00	24,74	-	51,19	0,00	1,25			12,72
23.09.15	24,00		0,27	22,67	-22,41	46,58	51,63	-5,05	6,10	4,00	11,53	22,55	-	-	22,83	-	22,83	-	51,33	-	1,15	-	-	12,69
Среднее	24,00	-	0,27	22,67	-22,41	46,58	51,63	-5,05	6,10	4,00	11,53	22,55	-	-	22,83	-	22,83	-	51,33	-	1,15	-	-	12,69
Итого	744,00		8,23	702,87	-694,64						357,51	698,96	0,00	0,00	707,71	0,00	707,71	0,00			35,78	0,00	0,00	393,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 03:00	56243,27	49230,41	14011,96	0,00	14269,04	0,00	4467,57	875,47	-
	23.09.15 03:00	56251,24	49910,09	14687,85	0,00	14953,40	0,00	4848,18	910,08	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,2 °C = -13,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **707,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 09 15 г.

печать энергосбыта