

# Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 40-1, ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: СПТ-943 № 15336

Подающий тр. расходомер VA2305M 40  
 Обратн.тр. VA2305M 25  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmax

Термопреобр.  
 КТПТР-05  
 КТПТР-05

Tхв=0 C  
 Преобр. давления  
 МЕТРАН-55-ДИ  
 МЕТРАН-55-ДИ

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал		
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал						
23.08.15	-	-	63,66	6,75	67,432	-	-	36,99	5,63	19,157	-	-	-	-	-	-	-
24.08.15	-	-	63,66	6,75	67,432	-	-	36,99	5,63	19,157	-	-	-	26,67	48,275	3,512	-
25.08.15	-	-	63,66	6,75	67,432	-	-	36,99	5,63	19,157	-	-	-	26,67	48,275	3,512	-
26.08.15	-	-	63,66	6,75	67,432	-	-	36,99	5,63	19,157	-	-	-	26,67	48,275	3,512	-
27.08.15	-	-	63,66	6,75	67,432	-	-	36,99	5,63	19,157	-	-	-	26,67	48,275	3,512	-
28.08.15	-	-	63,66	6,75	67,432	-	-	36,99	5,63	19,157	-	-	-	26,67	48,275	3,512	-
29.08.15	-	-	63,66	6,75	67,432	-	-	36,99	5,63	19,157	-	-	-	26,67	48,275	3,512	-
30.08.15	-	-	63,66	6,75	67,432	-	-	36,99	5,63	19,157	-	-	-	26,67	48,275	3,512	-
31.08.15	-	-	63,66	6,75	67,432	-	-	36,99	5,63	19,157	-	-	-	26,67	48,275	3,512	-
01.09.15	-	-	63,66	6,75	67,432	-	-	36,99	5,63	19,157	-	-	-	26,67	48,275	3,512	-
02.09.15	-	-	63,66	6,75	67,432	-	-	36,99	5,63	19,157	-	-	-	26,67	48,275	3,512	-
03.09.15	-	-	63,66	6,75	67,432	-	-	36,99	5,63	19,157	-	-	-	26,67	48,275	3,512	-
04.09.15	-	-	63,66	6,75	67,432	-	-	36,99	5,63	19,157	-	-	-	26,67	48,275	3,512	-
05.09.15	-	-	64,62	6,95	68,545	-	-	38,17	5,57	20,090	-	-	-	26,67	48,275	3,512	-
06.09.15	-	-	65,90	6,79	68,882	-	-	38,31	5,52	21,080	-	-	-	26,45	48,455	3,587	-
07.09.15	-	-	65,78	6,80	69,925	-	-	38,77	5,51	20,980	-	-	-	27,59	47,802	3,651	-
08.09.15	-	-	65,60	6,78	68,324	-	-	38,26	5,51	20,906	-	-	-	27,01	48,945	3,706	-
09.09.15	-	-	65,15	6,79	70,070	-	-	38,07	5,50	21,043	-	-	-	27,34	47,418	3,604	-
10.09.15	-	-	65,75	6,81	67,062	-	-	38,25	5,48	21,367	-	-	-	27,09	49,027	3,685	-
11.09.15	-	-	65,73	6,87	67,883	-	-	38,42	5,52	21,210	-	-	-	27,50	45,695	3,515	-
12.09.15	-	-	65,68	6,91	65,107	-	-	38,37	5,54	21,241	-	-	-	27,31	46,673	3,569	-
13.09.15	-	-	66,53	6,75	70,747	-	-	38,31	5,49	20,908	-	-	-	27,31	43,866	3,387	-
14.09.15	-	-	65,61	6,74	66,901	-	-	38,09	5,62	19,249	-	-	-	28,22	49,839	3,821	-
15.09.15	-	-	62,15	6,66	65,672	-	-	35,63	5,75	17,247	-	-	-	27,52	47,652	3,579	-
16.09.15	-	-	60,94	6,67	65,352	-	-	35,38	5,76	17,147	-	-	-	26,52	48,425	3,401	-
17.09.15	-	-	61,27	6,67	63,140	-	-	35,41	5,76	17,144	-	-	-	25,56	48,205	3,315	-
18.09.15	-	-	60,14	6,69	64,628	-	-	35,23	5,77	17,082	-	-	-	25,86	45,997	3,202	-
19.09.15	-	-	60,83	6,71	64,803	-	-	35,00	5,78	17,078	-	-	-	24,91	47,546	3,227	-
20.09.15	-	-	61,62	6,63	69,645	-	-	35,33	5,75	16,889	-	-	-	25,82	47,725	3,283	-
21.09.15	-	-	61,44	6,67	68,455	-	-	35,59	5,75	17,031	-	-	-	26,29	52,756	3,627	-
22.09.15	-	-	61,09	6,66	68,627	-	-	35,17	5,77	17,124	-	-	-	25,85	51,425	3,534	-
Среднее	-	-	63,66	6,75	67,432	-	-	36,99	5,63	19,157	-	-	-	25,91	51,503	3,525	-
Итого	0,0	-	-	-	2090,379	0,000	-	-	-	593,852	0,000	0,00	-	1496,526	108,87	-	-

Ориентировочно до конца месяца(+) 531,029  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 532,805  
**Итого за сентябрь 2015 :** 2088,602  
 Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 730,419  
 394,462 27,10  
 532,805 25,265  
 1358,183 110,70528

Дата и время	V3, м.куб	Q3, Гкал	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.08.15 13:00	76428,881	-	8129,945	-	-	-
23.09.15 02:00	78425,207	-	8476,910	-	-	4430,146
						4540,961

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов  
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_\_\_ C  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

*(Подпись)*

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

дирекция по сбыту теплоэнергии  
 филиала «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 Отдел расчетно-анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ**  
 Дата: 28.09.2015