Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 12-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06075 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	*	98,31	81,81	16,49	67,03	66,82	0,20	5,50	3,60	0,09	15,51	0,00	0,00	15,83	0,00	15,83	-	66,98	0,00	1,04			1,13
25.08.15	24,00	*	100,03	81,78	18,25	67,04	66,84	0,21	5,50	3,60	0,08	17,45	0,00	0,00	17,81	0,00	17,81	-	67,02	0,00	1,17			1,25
26.08.15	24,00	*	102,45	83,46	18,99	66,97	66,77	0,19	5,50	3,60	0,06	18,34	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72	-	66,98	0,00	1,23			1,29
27.08.15	24,00	*	105,40	86,46	18,94	66,96	66,78	0,18	5,50	3,60	0,06	18,35	0,00	0,00	18,73	0,00	18,73	-	66,95	0,00	1,23			1,29
28.08.15	24,00	*	103,52	85,81	17,71	67,28	67,10	0,18	5,50	3,60	0,07	17,01	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37	-	67,17	0,00	1,14			1,21
29.08.15	24,00	*	103,69	85,78	17,91	67,03	66,84	0,19	5,50	3,60	0,07	17,16	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	-	67,09	0,00	1,15			1,22
30.08.15	24,00	*	105,25	84,98	20,28	66,99	66,78	0,21	5,50	3,60	0,06	19,66	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07	-	67,08	0,00	1,32			1,38
31.08.15	24,00	*	106,95	86,26	20,69	66,82	66,64	0,19	5,50	3,60	0,07	19,92	0,00	0,00	20,33	0,00	20,33	-	66,80	0,00	1,33			1,40
01.09.15	24,00	*	106,78	86,82	19,96	66,70	66,50	0,20	5,50	3,60	0,07	19,24	0,00	0,00	19,64	0,00	19,64	-	66,77	0,00	1,29			1,35
02.09.15	24,00	*	107,85	87,79	20,06	66,56	66,36	0,20	5,50	3,60	0,08	19,21	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60	-	66,58	0,00	1,28			1,36
03.09.15	24,00	*	110,58	90,14	20,44	67,08	66,84	0,23	5,50	3,60	0,06	19,83	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	-	67,26	0,00	1,33			1,40
04.09.15	24,00	*	103,04	80,26	22,78	66,95	66,75	0,20	5,50	3,60	0,06	22,18	0,00	0,00	22,64	0,00	22,64	-	66,84	0,00	1,48			1,55
05.09.15	24,00	*	93,86	72,13	21,73	66,63	66,36	0,27	5,50	3,60	0,06	21,15	0,00	0,00	21,59	0,00	21,59	-	66,64	0,00	1,41			1,47
06.09.15	24,00	*	92,34	71,31	21,03	66,46	66,15	0,31	5,50	3,60	0,07	20,30	0,00	0,00	20,72	0,00	20,72	-	66,58	0,00	1,35			1,42
07.09.15	24,00	*	94,92	72,74	22,17	66,46	66,17	0,28	5,50	3,60	0,07	21,45	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	-	66,50	0,00	1,43			1,50
08.09.15	24,00	*	93,03	73,51	19,52	70,17	69,79	0,38	5,50	3,60	0,08	18,77	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	-	70,46	0,00	1,32			1,40
09.09.15	24,00	*	102,60	80,75	21,85	66,88	66,63	0,25	5,50	3,60	0,07	21,20	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64	-	66,94	0,00	1,42			1,49
10.09.15	24,00	*	109,43	89,05	20,38	66,79	66,56	0,23	5,50	3,60	0,07	19,71	0,00	0,00	20,12	0,00	20,12	-	66,88	0,00	1,32			1,39
11.09.15	24,00	*	109,15	87,61	21,53	66,77	66,55	0,22	5,50	3,60	0,07	20,86	0,00	0,00	21,29	0,00	21,29	-	66,83	0,00	1,40			1,46
12.09.15	24,00	*	105,97	86,89	19,08	66,61	66,38	0,23	5,50	3,60	0,06	18,51	0,00	0,00	18,89	0,00	18,89	-	66,67	0,00	1,24			1,30
13.09.15	24,00	*	106,76	86,20	20,56	66,87	66,63	0,24	5,50	3,60	0,07	19,89	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	-	66,99	0,00	1,33			1,40
14.09.15	24,00	*	107,61	86,59	21,02	66,93	66,71	0,22	5,50	3,60	0,06	20,41	0,00	0,00	20,84	0,00	20,84	-	66,95	0,00	1,37			1,43
15.09.15	24,00	*	106,11	84,62	21,49	67,15	66,90	0,25	5,50	3,60	0,06	20,89	0,00	0,00	21,33	0,00	21,33	-	67,21	0,00	1,41			1,47
16.09.15	24,00	*	101,29	81,85	19,43	66,88	66,65	0,23	5,50	3,60	0,06	18,90	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	-	66,90	0,00	1,27			1,32
17.09.15	24,00	*	100,98	80,92	20,05	67,29	67,05	0,24	5,50	3,60	0,06	19,47	0,00	0,00	19,88	0,00	19,88	-	67,36	0,00	1,31			1,37
18.09.15	24,00	*	103,42	81,81	21,61	67,48	67,25	0,23	5,50	3,60	0,06	21,05	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	-	67,55	0,00	1,42			1,48
19.09.15	24,00	*	103,46	82,00	21,46	67,26	67,04	0,22	5,50	3,60	0,06	20,95	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	-	67,31	0,00	1,41			1,47
20.09.15	24,00	*	102,69	82,18	20,51	66,86	66,63	0,23	5,50	3,60	0,06	19,98	0,00	0,00	20,39	0,00	20,39	-	66,91	0,00	1,34			1,39
21.09.15	24,00	*	103,23	81,25	21,98	67,06	66,80	0,26	5,50	3,60	0,05	21,52	0,00	0,00	21,96	0,00	21,96	-	67,15	0,00	1,45			1,50
22.09.15	24,00	*	102,57	80,63	21,94	67,32	67,08	0,24	5,50	3,60	0,06	21,43	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	-	67,34	0,00	1,44			1,50
23.09.15	24,00		103,11	82,78	20,33	67,04	66,81	0,23	5,50	3,60	0,07	19,68	-	-	20,09	-	20,09	-	67,09	-	1,32	-	-	1,39
Среднее	24,00	-	103,11	82,78	20,33	67,04	66,81	0,23	5,50	3,60	0,07	19,68	-	-	20,09	-	20,09	-	67,09	-	1,32	-	-	1,39
Итого	744,00		3196,38	2566,20	630,18						2,03	609,97	0,00	0,00	622,69	0,00	622,69	0,00			40,95	0,00	0,00	42,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.04.15 14:00	13793,24	10398,26	3316,67	0,00	3399,75	0,00	569,53	244,98	-
	29.04.15 14:00	13793,24	10398,26	3316,67	0,00	3399,75	0,00	569,53	244,98	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -9,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **31,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **622,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.
печать энергосбыта