Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 16-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 43959 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00		128,26	104,00	24,26	68,13	68,00	0,13	5,20	3,40	-0,20	27,66	0,00	0,00	28,24	0,00	28,24	-	67,80	0,00	1,88			1,67
25.08.15	24,00		127,37	104,09	23,29	68,19	68,05	0,14	5,20	3,40	-0,19	26,51	0,00	0,00	27,07	0,00	27,07	-	67,87	0,00	1,80			1,61
26.08.15	24,00		110,71	86,37	24,34	68,07	68,00	0,07	5,20	3,40	-0,22	27,91	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	-	67,56	0,00	1,89			1,67
27.08.15	24,00		22,42	0,00	22,42	67,35	38,37	28,98	5,20	3,40	-0,25	26,34	0,00	0,00	26,89	0,00	26,89	-	66,87	0,00	1,76			1,51
28.08.15	24,00		23,58	0,00	23,58	67,56	38,23	29,33	5,20	3,40	-0,27	27,72	0,00	0,00	28,30	0,00	28,30	-	67,09	0,00	1,86			1,60
29.08.15	24,00		22,94	0,00	22,94	67,44	37,56	29,88	5,20	3,40	-0,26	26,96	0,00	0,00	27,52	0,00	27,52	-	66,96	0,00	1,81			1,55
30.08.15	24,00		23,48	0,00	23,48	67,46	37,58	29,88	5,20	3,40	-0,26	27,56	0,00	0,00	28,13	0,00	28,13	-	66,98	0,00	1,85			1,59
31.08.15	24,00		24,64	0,00	24,64	67,20	37,26	29,94	5,20	3,40	-0,27	28,94	0,00	0,00	29,53	0,00	29,53	-	66,73	0,00	1,93			1,66
01.09.15	24,00		24,24	0,00	24,24	67,13	37,35	29,78	5,20	3,40	-0,27	28,46	0,00	0,00	29,05	0,00	29,05	-	66,66	0,00	1,90			1,63
02.09.15	24,00		23,14	0,00	23,14	66,95	37,02	29,93	5,20	3,40	-0,26	27,15	0,00	0,00	27,71	0,00	27,71	-	66,46	0,00	1,81			1,55
03.09.15	24,00		25,57	0,00	25,57	67,67	37,52	30,16	5,20	3,40	-0,29	30,04	0,00	0,00	30,67	0,00	30,67	-	67,21	0,00	2,02			1,73
04.09.15	24,00		22,15	0,00	22,15	67,37	37,00	30,37	5,20	3,40	-0,25	26,02	0,00	0,00	26,56	0,00	26,56	-	66,87	0,00	1,74			1,49
05.09.15	24,00		23,08	0,00	23,08	67,17	36,85	30,32	5,20	3,40	-0,25	27,07	0,00	0,00	27,63	0,00	27,63	-	66,69	0,00	1,81			1,55
06.09.15	24,00		24,36	0,00	24,36	67,18	36,76	30,42	5,20	3,40	-0,27	28,56	0,00	0,00	29,15	0,00	29,15	-	66,72	0,00	1,91			1,64
07.09.15	24,00		26,16	0,00	26,16	67,07	36,58	30,49	5,20	3,40	-0,29	30,74	0,00	0,00	31,38	0,00	31,38	-	66,63	0,00	2,05			1,76
08.09.15	24,00		23,66	0,00	23,66	71,27	38,97	32,30	5,20	3,40	-0,28	27,77	0,00	0,00	28,41	0,00	28,41	-	70,75	0,00	1,97			1,69
09.09.15	24,00		23,93	0,00	23,93	67,31	36,80	30,51	5,20	3,40	-0,27	28,09	0,00	0,00	28,67	0,00	28,67	-	66,85	0,00	1,88			1,61
10.09.15	24,00		24,67	0,00	24,67	67,28	36,88	30,41	5,20	3,40	-0,28	28,97	0,00	0,00	29,57	0,00	29,57	-	66,83	0,00	1,94			1,66
11.09.15	24,00		24,65	0,00	24,65	67,18	36,70	30,48	5,20	3,40	-0,27	28,95	0,00	0,00	29,55	0,00	29,55	-	66,72	0,00	1,93			1,66
12.09.15	24,00		23,20	0,00	23,20	67,08	36,74	30,34	5,20	3,40	-0,26	27,21	0,00	0,00	27,77	0,00	27,77	-	66,60	0,00	1,81			1,56
13.09.15	24,00		27,14	0,00	27,14	67,44	36,88	30,57	5,20	3,40	-0,31	31,89	0,00	0,00	32,55	0,00	32,55	-	67,01	0,00	2,14			1,83
14.09.15	24,00		26,84	0,00	26,84	67,47	36,86	30,61	5,20	3,40	-0,30	31,56	0,00	0,00	32,21	0,00	32,21	-	67,03	0,00	2,12			1,81
15.09.15	24,00		24,97	0,00	24,97	67,56	36,82	30,74	5,20	3,40	-0,28	29,36	0,00	0,00	29,97	0,00	29,97	-	67,10	0,00	1,97			1,69
16.09.15	24,00		25,10	0,02	25,08	67,21	36,71	30,50	5,20	3,40	-0,28	29,53	0,00	0,00	30,14	0,00	30,14	-	66,76	0,00	1,97			1,69
17.09.15	24,00		25,87	0,00	25,87	67,66	37,22	30,43	5,20	3,40	-0,29	30,39	0,00	0,00	31,03	0,00	31,03	-	67,21	0,00	2,04			1,75
18.09.15	24,00		24,58	0,00	24,58	67,74	37,22	30,52	5,20	3,40	-0,28	28,89	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	-	67,28	0,00	1,95			1,67
19.09.15	24,00		26,39	0,00	26,39	67,61	36,80	30,81	5,20	3,40	-0,30	31,01	0,00	0,00	31,66	0,00	31,66	-	67,16	0,00	2,08			1,79
20.09.15	24,00		28,27	0,00	28,27	67,30	36,59	30,71	5,20	3,40	-0,32	33,19	0,00	0,00	33,88	0,00	33,88	-	66,88	0,00	2,22			1,90
21.09.15	24,00		24,53	0,00	24,53	67,42	36,67	30,75	5,20	3,40	-0,27	28,80	0,00	0,00	29,40	0,00	29,40	-	66,97	0,00	1,93			1,66
22.09.15	24,00		26,01	0,00	26,01	67,63	36,38	31,26	5,20	3,40	-0,30	30,60	0,00	0,00	31,24	0,00	31,24	-	67,18	0,00	2,06			1,76
23.09.15	24,00		24,64	0,01	24,64	67,28	36,36	30,92	5,20	3,40	-0,28	28,96	0,00	0,00	29,56	0,00	29,56	-	66,82	0,00	1,94			1,66
Среднее	24,00	-	34,08	9,50	24,58	67,56	40,09	27,47	5,20	3,40	-0,27	28,80	-	-	29,40	-	29,40	-	67,11	-	1,93	-	-	1,66
Итого	744,00		1056,57	294,49	762,08						-8,36	892,82	0,00	0,00	911,47	0,00	911,47	0,00			59,95	0,00	0,00	51,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.08.15 03:00	26009,98	19766,92	7220,46	0,00	7358,59	0,00	776,56	461,38	
24.09.15 02:00	27052,19	20048,16	8112,08	0,00	8268,83	0,00	828,08	521,25	

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -14,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **911,47** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта
«30» 09 15 г.