Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9053.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-0915.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206478 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	71,89	52,29	19,60	68,42	68,11	0,31	7,00	5,00	-0,07	20,76	-	-	21,19	-	21,19	-	68,53	-	1,42			1,36
25.08.15	24,00	-	70,40	51,75	18,65	68,60	68,27	0,33	7,00	5,00	-0,06	19,82	-	-	20,23	-	20,23	-	68,74	-	1,36			1,30
26.08.15	24,00	-	69,75	52,36	17,39	68,44	68,14	0,30	7,00	5,00	-0,06	18,50	-	-	18,89	-	18,89	-	68,53	-	1,27			1,21
27.08.15	24,00	-	70,94	51,67	19,27	68,69	68,38	0,31	7,00	5,00	-0,06	20,38	-	-	20,79	-	20,79	-	68,80	-	1,40			1,34
28.08.15	24,00	-	70,23	52,38	17,85	68,90	68,61	0,29	7,00	5,00	-0,06	18,96	-	-	19,34	-	19,34	-	68,92	-	1,31			1,25
29.08.15	24,00	-	71,54	51,73	19,81	68,70	68,36	0,34	7,00	5,00	-0,06	20,90	-	-	21,34	-	21,34	-	68,85	-	1,44			1,38
30.08.15	24,00	-	71,50	50,41	21,09	68,74	68,36	0,38	7,00	5,00	-0,05	22,12	-	-	22,62	-	22,62	-	68,95	-	1,53			1,47
31.08.15	24,00	-	70,94	50,54	20,40	68,52	68,22	0,30	7,00	5,00	-0,05	21,48	-	-	21,94	-	21,94	-	68,56	-	1,47			1,42
01.09.15	24,00	-	72,47	50,83	21,64	68,48	68,14	0,34	7,00	5,00	-0,06	22,67	-	-	23,18	-	23,18	-	68,61	-	1,56			1,50
02.09.15	24,00	-	70,96	51,81	19,15	68,31	67,98	0,33	7,00	5,00	-0,06	20,26	-	-	20,67	-	20,67	-	68,41	-	1,38			1,33
03.09.15	24,00	-	72,90	53,36	19,54	68,93	68,54	0,39	7,00	5,00	-0,06	20,63	-	-	21,10	-	21,10	-	69,19	-	1,43			1,37
04.09.15	24,00	-	63,45	44,80	18,65	68,81	68,44	0,37	7,00	5,00	-0,04	19,52	-	-	19,95	-	19,95	-	68,80	-	1,34			1,30
05.09.15	24,00	-	59,97	39,08	20,89	68,62	68,16	0,46	7,00	5,00	-0,04	21,68	-	-	22,14	-	22,14	-	68,72	-	1,49			1,45
06.09.15	24,00	-	58,40	37,10	21,30	68,50	67,95	0,55	7,00	5,00	-0,04	22,08	-	-	22,54	-	22,54	-	68,67	-	1,52			1,48
07.09.15	24,00	-	60,37	38,97	21,40	68,54	68,05	0,49	7,00	5,00	-0,04	22,19	-	-	22,67	-	22,67	-	68,64	-	1,53			1,49
08.09.15	24,00	-	59,89	39,47	20,42	72,63	71,88	0,75	7,00	5,00	-0,04	21,20	-	-	21,70	-	21,70	-	73,12	-	1,55			1,51
09.09.15	24,00	-	66,70	45,08	21,62	68,65	68,26	0,39	7,00	5,00	-0,03	22,33	-	-	22,80	-	22,80	-	68,71	-	1,54			1,50
10.09.15	24,00	-	78,33	56,89	21,44	68,58	68,27	0,31	7,00	5,00	-0,05	22,51	-	-	22,98	-	22,98	-	68,72	-	1,55			1,49
11.09.15	0,00	-	70,43	49,95	20,48	68,70	68,33	0,37	7,00	5,00	-0,06	21,60	-	-	22,06	-	22,06	-	68,84	-	1,49	-	-	1,43
12.09.15	24,00	-	74,94	52,55	22,39	68,37	68,00	0,37	7,00	5,00	-0,08	23,85	-	-	24,35	-	24,35	-	68,53	-	1,63			1,55
13.09.15	24,00	-	74,14	51,56	22,58	68,56	68,18	0,38	7,00	5,00	-0,09	24,16	-	-	24,66	-	24,66	-	68,74	-	1,66			1,57
14.09.15	24,00	-	71,50	52,78	18,72	68,63	68,29	0,34	7,00	5,00	-0,08	20,22	-	-	20,64	-	20,64	-	68,73	-	1,39			1,31
15.09.15	24,00	-	74,19	52,27	21,92	68,70	68,35	0,35	7,00	5,00	-0,08	23,36	-	-	23,87	-	23,87	-	68,83	-	1,61			1,53
16.09.15	24,00	-	72,70	52,60	20,10	68,20	67,86	0,34	7,00	5,00	-0,08	21,44	-	-	21,89	-	21,89	-	68,31	-	1,47			1,39
17.09.15	24,00	-	72,84	52,35	20,49	68,63	68,28	0,35	7,00	5,00	-0,07	21,76	-	-	22,22	-	22,22	-	68,78	-	1,50			1,43
18.09.15	24,00	-	74,56	53,39	21,17	68,77	68,45	0,32	7,00	5,00	-0,07	22,43	-	-	22,90	-	22,90	-	68,89	-	1,55			1,48
19.09.15	24,00	-	73,01	53,80	19,21	68,57	68,24	0,33	7,00	5,00	-0,06	20,36	-	-	20,80	-	20,80	-	68,71	-	1,40			1,34
20.09.15	24,00	-	76,72	52,30	24,42	68,16	67,78	0,38	7,00	5,00	-0,06	25,63	-	-	26,18	-	26,18	-	68,35	-	1,75			1,69
21.09.15	24,00	-	71,99	52,54	19,45	68,38	68,02	0,36	7,00	5,00	-0,06	20,57	-	-	21,01	-	21,01	-	68,55	-	1,41			1,35
22.09.15	24,00	-	72,98	51,08	21,90	68,65	68,29	0,36	7,00	5,00	-0,06	23,01	-	-	23,52	-	23,52	-	68,75	-	1,58			1,53
23.09.15	24,00	-	72,84	50,78	22,06	68,32	67,95	0,37	7,00	5,00	-0,06	23,21	-	-	23,70	-	23,70	-	68,43	-	1,59			1,53
Среднее	23,23	-	70,43	49,95	20,48	68,70	68,33	0,37	7,00	5,00	-0,06	21,60	-	-	22,06	-	22,06	-	68,84	-	1,49	-	-	1,43
Итого	720,00		2183,47	1548,47	635,00						-1,83	669,59	0,00	0,00	683,87	0,00	683,87	0,00			46,10	0,00	0,00	44,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	1115,73	695,42	773,33	-	789,60	-	28,83	-	-
	24.09.15 01:00	3301,66	2247,78	1441,46	-	1471,99	-	72,99	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -10,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **683,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 09 15 г.