Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10025.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205829
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 15,73
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	78,87	69,82	9,05	68,87	44,24	24,63	7,00	5,00	1,73	9,00	-	-	9,19	-	9,19	-	68,66	-	0,62			2,34
25.08.15	24,00	-	78,55	69,74	8,81	68,97	43,28	25,69	7,00	5,00	1,80	8,74	-	-	8,94	-	8,94	-	68,80	-	0,61			2,40
26.08.15	24,00	-	79,71	70,60	9,11	68,79	43,79	25,00	7,00	5,00	1,77	9,03	-	-	9,22	-	9,22	-	68,55	-	0,62			2,40
27.08.15	24,00	-	78,86	69,96	8,90	69,05	43,39	25,66	7,00	5,00	1,80	8,83	-	-	9,03	-	9,03	-	68,86	-	0,61			2,41
28.08.15	24,00	-	78,76	69,82	8,94	69,24	42,88	26,36	7,00	5,00	1,85	8,94	-	-	9,13	-	9,13	-	68,91	-	0,62			2,46
29.08.15	24,00	-	78,49	69,75	8,74	69,04	43,12	25,92	7,00	5,00	1,81	8,74	-	-	8,92	-	8,92	-	68,90	-	0,60			2,41
30.08.15	24,00	-	80,47	68,89	11,58	69,10	43,83	25,27	7,00	5,00	1,75	11,46	-	-	11,71	-	11,71	-	69,10	-	0,79			2,54
31.08.15	24,00	-	79,78	69,36	10,42	68,88	42,50	26,38	7,00	5,00	1,84	10,32	-	-	10,57	-	10,57	-	68,67	-	0,71			2,55
01.09.15	24,00	-	78,61	69,57	9,04	68,81	43,28	25,53	7,00	5,00	1,80	8,77	-	-	8,98	-	8,98	-	68,56	-	0,60			2,40
02.09.15	24,00	-	80,68	70,42	10,26	68,65	43,49	25,16	7,00	5,00	1,80	9,90	-	-	10,10	-	10,10	-	68,47	-	0,68			2,48
03.09.15	24,00	-	81,50	72,32	9,18	69,28	44,41	24,87	7,00	5,00	1,83	8,88	-	-	9,06	-	9,06	-	69,19	-	0,61			2,44
04.09.15	24,00	-	72,80	63,00	9,80	69,21	43,93	25,28	7,00	5,00	1,61	9,55	-	-	9,74	-	9,74	-	68,97	-	0,66			2,27
05.09.15	24,00	-	66,00	56,41	9,59	69,06	43,20	25,86	7,00	5,00	1,48	9,37	-	-	9,54	-	9,54	-	68,88	-	0,65			2,12
06.09.15	24,00	-	66,24	55,91	10,33	68,96	42,84	26,12	7,00	5,00	1,49	10,05	-	-	10,26	-	10,26	-	68,88	-	0,69			2,18
07.09.15	24,00	-	68,27	57,13	11,14	68,96	43,69	25,27	7,00	5,00	1,47	10,83	-	-	11,07	-	11,07	-	68,77	-	0,75			2,21
08.09.15	24,00	-	66,14	57,01	9,13	73,13	46,75	26,38	7,00	5,00	1,51	8,96	-	-	9,19	-	9,19	-	73,57	-	0,66			2,17
09.09.15	24,00	-	75,23	63,91	11,32	68,99	44,50	24,49	7,00	5,00	1,60	10,92	-	-	11,15	-	11,15	-	68,75	-	0,75			2,35
10.09.15	24,00	-	81,76	70,66	11,10	68,88	43,64	25,24	7,00	5,00	1,82	10,66	-	-	10,91	-	10,91	-	68,79	-	0,73			2,55
11.09.15	24,00	-	81,01	70,05	10,96	68,76	43,76	25,00	7,00	5,00	1,78	10,53	-	-	10,75	-	10,75	-	68,61	-	0,72			2,51
12.09.15	24,00	-	79,36	69,43	9,93	68,69	43,72	24,97	7,00	5,00	1,77	9,45	-	-	9,66	-	9,66	-	68,57	-	0,65			2,42
13.09.15	24,00	-	81,62	69,43	12,19	68,89	43,49	25,40	7,00	5,00	1,79	11,78	-	-	12,02	-	12,02	-	68,83	-	0,81			2,60
14.09.15	24,00	-	80,42	70,13	10,29	68,98	43,18	25,80	7,00	5,00	1,83	10,04	-	-	10,26	-	10,26	-	68,79	-	0,69			2,52
15.09.15	24,00	-	81,99	70,34	11,65	69,04	42,53	26,51	7,00	5,00	1,88	11,41	-	-	11,66	-	11,66	-	68,88	-	0,79			2,67
16.09.15	24,00	-	77,97	67,88	10,09	69,07	43,03	26,04	7,00	5,00	1,79	9,88	-	-	10,09	-	10,09	-	68,93	-	0,68	-	-	2,47
17.09.15	24,00	-	79,76	69,89	9,87	68,97	41,04	27,93	7,00	5,00	1,96	9,73	-	-	9,96	-	9,96	-	68,83	-	0,67			2,63
18.09.15	24,00	-	78,94	70,77	8,17	69,09	42,03	27,06	7,00	5,00	1,93	7,94	-	-	8,12	-	8,12	-	68,87	-	0,55			2,48
19.09.15	24,00	-	81,03	70,95	10,08	68,91	41,45	27,46	7,00	5,00	1,96	9,94	-	-	10,14	-	10,14	-	68,73	-	0,68			2,64
20.09.15	24,00	-	82,10	70,93	11,17	68,47	41,36	27,11	7,00	5,00	1,94	10,99	-	-	11,21	-	11,21	-	68,48	-	0,75			2,69
21.09.15	24,00	-	80,93	70,32	10,61	68,75	40,62	28,13	7,00	5,00	1,99	10,47	-	-	10,69	-	10,69	-	68,72	-	0,72			2,71
22.09.15	24,00	-	80,88	69,97	10,91	68,97	40,83	28,14	7,00	5,00	1,99	10,77	-	-	11,01	-	11,01	-	68,79	-	0,74			2,73
23.09.15	24,00	-	80,23	69,78	10,45	68,64	40,04	28,60	7,00	5,00	2,01	10,32	-	-	10,56	-	10,56	-	68,44	-	0,71			2,71
Среднее	24,00	-	77,97	67,88	10,09	69,07	43,03	26,04	7,00	5,00	1,79	9,88	-	-	10,09	-	10,09	-	68,93	-	0,68	-	-	2,47
Итого	744,00		2416,96	2104,15	312,81						55,35	306,20	0,00	0,00	312,84	0,00	312,84	0,00			21,10	0,00	0,00	76,45

Проверить включ. отоп.

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	866,69	768,37	773,01	-	789,47	-	23,94	-	-
	24.09.15 01:00	3286,44	2875,19	1079,38	-	1102,46	-	100,56	-	-

Период расчета по среднему: 2420 2107 306 суток; 313
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -4,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 16,29 Гкал; 71,63 Гк
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 312,84 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Потребитель
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.