Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8827.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207177
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207177-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,73

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,379 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1628
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,074
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=114,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=29,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.15	24,00	-	55,55	36,13	19,42	66,76	66,31	0,45	7,00	5,00	0,00	19,63	-	-	20,06	-	20,06	-	66,73	-	1,31			1,32
25.08.15	24,00	-	54,75	36,00	18,75	66,87	66,39	0,48	7,00	5,00	0,00	18,93	-	-	19,33	-	19,33	-	66,89	-	1,27			1,27
26.08.15	24,00	-	55,30	35,24	20,06	66,82	66,33	0,49	7,00	5,00	0,00	20,26	-	-	20,68	-	20,68	-	66,86	-	1,36			1,36
27.08.15	24,00	-	55,20	33,67	21,53	66,98	66,45	0,53	7,00	5,00	-0,03	22,37	-	-	22,82	-	22,82	-	66,98	-	1,50			1,46
28.08.15	24,00	-	55,45	35,26	20,19	67,28	66,83	0,45	7,00	5,00	0,00	20,44	-	-	20,86	-	20,86	-	67,23	-	1,37			1,38
29.08.15	24,00	-	55,35	33,35	22,00	67,03	66,48	0,55	7,00	5,00	-0,01	22,44	-	-	22,91	-	22,91	-	67,06	-	1,51			1,49
30.08.15	24,00	-	54,60	30,67	23,93	66,96	66,31	0,65	7,00	5,00	-0,01	24,36	-	-	24,89	-	24,89	-	67,06	-	1,64			1,63
31.08.15	24,00	-	54,18	32,09	22,09	66,94	66,40	0,54	7,00	5,00	-0,03	22,75	-	-	23,21	-	23,21	-	66,89	-	1,52			1,50
01.09.15	24,00	-	54,13	31,77	22,36	66,78	66,24	0,54	7,00	5,00	-0,03	23,01	-	-	23,50	-	23,50	-	66,78	-	1,54			1,51
02.09.15	24,00	-	54,59	31,34	23,25	66,67	66,11	0,56	7,00	5,00	-0,03	23,99	-	-	24,48	-	24,48	-	66,66	-	1,60			1,57
03.09.15	24,00	-	55,74	33,44	22,30	67,13	66,50	0,63	7,00	5,00	0,00	22,70	-	-	23,18	-	23,18	-	67,29	-	1,53			1,52
04.09.15	24,00	-	47,62	25,72	21,90	66,94	66,43	0,51	7,00	5,00	-0,06	23,01	-	-	23,50	-	23,50	-	66,66	-	1,54			1,48
05.09.15	24,00	-	41,68	17,62	24,06	66,51	65,26	1,25	7,00	5,00	-0,14	26,60	-	-	27,15	-	27,15	-	66,32	-	1,77			1,63
06.09.15	24,00	-	38,92	19,01	19,91	66,14	64,38	1,76	7,00	5,00	-0,31	25,34	-	-	25,86	-	25,86	-	65,58	-	1,66			1,35
07.09.15	24,00	-	40,23	18,69	21,54	66,19	64,86	1,33	7,00	5,00	-0,15	24,29	-	-	24,79	-	24,79	-	65,77	-	1,60			1,45
08.09.15	24,00	-	40,82	20,28	20,54	69,87	68,30	1,57	7,00	5,00	-0,15	23,28	-	-	23,79	-	23,79	-	69,55	-	1,62			1,47
09.09.15	24,00	-	46,63	24,32	22,31	66,85	65,94	0,91	7,00	5,00	-0,10	24,12	-	-	24,62	-	24,62	-	66,76	-	1,61			1,51
10.09.15	24,00	-	60,57	36,42	24,15	67,01	66,49	0,52	7,00	5,00	-0,02	24,70	-	-	25,23	-	25,23	-	67,02	-	1,66			1,64
11.09.15	24,00	-	58,92	35,51	23,41	66,87	66,36	0,51	7,00	5,00	-0,01	23,84	-	-	24,34	-	24,34	-	66,87	-	1,60			1,59
12.09.15	24,00	-	57,58	33,63	23,95	66,71	66,13	0,58	7,00	5,00	-0,01	24,33	-	-	24,84	-	24,84	-	66,79	-	1,63			1,62
13.09.15	24,00	-	56,29	32,38	23,91	66,89	66,24	0,65	7,00	5,00	-0,04	24,78	-	-	25,29	-	25,29	-	66,97	-	1,66			1,62
14.09.15	24,00	-	57,59	32,39	25,20	66,99	66,42	0,57	7,00	5,00	-0,03	25,91	-	-	26,44	-	26,44	-	66,98	-	1,74			1,71
15.09.15	24,00	-	57,43	31,22	26,21	67,09	66,46	0,63	7,00	5,00	-0,04	27,11	-	-	27,66	-	27,66	-	67,14	-	1,82			1,78
16.09.15	24,00	-	56,48	33,21	23,27	66,57	66,01	0,56	7,00	5,00	-0,01	23,74	-	-	24,23	-	24,23	-	66,62	-	1,58			1,57
17.09.15	24,00	-	56,57	32,09	24,48	66,98	66,35	0,63	7,00	5,00	-0,03	25,22	-	-	25,75	-	25,75	-	67,06	-	1,69			1,66
18.09.15	24,00	-	57,36	33,41	23,95	67,16	66,63	0,53	7,00	5,00	-0,01	24,35	-	-	24,85	-	24,85	-	67,21	-	1,64			1,63
19.09.15	24,00	-	57,72	33,70	24,02	66,98	66,41	0,57	7,00	5,00	0,00	24,24	-	-	24,75	-	24,75	-	67,08	-	1,63			1,63
20.09.15	24,00	-	56,82	31,09	25,73	66,57	65,98	0,59	7,00	5,00	-0,03	26,53	-	-	27,08	-	27,08	-	66,59	-	1,77			1,73
21.09.15	24,00	-	56,28	32,24	24,04	66,69	66,07	0,62	7,00	5,00	-0,02	24,69	-	-	25,21	-	25,21	-	66,73	-	1,65			1,63
22.09.15	24,00	-	54,89	30,65	24,24	66,96	66,36	0,60	7,00	5,00	-0,02	24,90	-	-	25,42	-	25,42	-	66,97	-	1,67			1,64
23.09.15	24,00	-	54,35	30,50	23,85	66,63	66,01	0,62	7,00	5,00	-0,03	24,62	-	-	25,14	-	25,14	-	66,62	-	1,64			1,61
Среднее	24,00	-	53,54	30,74	22,79	66,93	66,24	0,69	7,00	5,00	-0,04	23,76	-	-	24,25	-	24,25	-	66,89	-	1,59	-	-	1,55
Итого	744,00		1659,59	953,04	706,55						-1,34	736,48	0,00	0,00	751,86	0,00	751,86	0,00			49,28	0,00	0,00	47,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	72355,79	56008,28	12454,63	-	12746,67	-	2586,71	-	-
	24.09.15 01:00	74015,22	56961,17	13191,12	-	13498,54	-	2634,65	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -11,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **751,86** куб.м.

суток;
Гкал;
куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 09 15 г.