

Адрес: ЖКС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ПЛ-2 СЦО-ГВС  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТеплоком"  
 Итого по приборам учета:

Отчет о теплоснабжении по приборам учета за сентябрь 2015  
 Договор: Строит. адрес: Бульвар Красных Зорь 24  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Страна подключения: Двухтрубная

Узел учета: ПЛ-2 СЦО-ГВС  
 Код УТЭ: Контр. №: 150/70  
 Расчетный период: с 01.09.2015 по 30.09.2015

Вычислитель: БКТ-7 № 208259  
 Подаш.тр.(M1):  
 Обран.тр.(M2):  
 Тр.д. ГВС(M3):  
 Тр.д.ж. ГВС(M4):  
 Тр.подл.ж. ГВС(M5):  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-t2)+M2\*(t1-t2)+M3\*(t1-t2)+M4\*(t1-t2)+M5\*(t1-t2)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплотр.е
			M1	M2	DN	TL	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DN	V3	V4	diver	Уполн	T3	T4	Qгвс общ	Qгвс изл	Qгвс гвс	Q общ	
24.08.15	24.00	-	99,77	88,68	11,09	66,71	66,62	0,09	7,00	5,00	-0,02	11,59	-	-	11,82	-	11,82	-	66,75	-	0,77	0,75			
25.08.15	24.00	-	99,63	88,93	10,70	66,66	66,57	0,09	7,00	5,00	-0,01	11,05	-	-	11,28	-	11,28	-	66,72	-	0,74	0,73			
26.08.15	24.00	-	102,85	89,69	13,16	66,60	66,53	0,07	7,00	5,00	-0,01	13,49	-	-	13,77	-	13,77	-	66,69	-	0,90	0,89			
27.08.15	24.00	-	99,76	89,08	10,68	66,73	66,65	0,08	7,00	5,00	-0,03	13,33	-	-	11,27	-	11,27	-	66,79	-	0,74	0,72			
28.08.15	24.00	-	101,59	88,78	12,81	66,97	66,91	0,06	7,00	5,00	-0,04	11,76	-	-	13,61	-	13,61	-	66,94	-	0,89	0,87			
29.08.15	24.00	-	100,06	89,07	10,99	66,74	66,64	0,10	7,00	5,00	-0,04	11,99	-	-	11,99	-	11,99	-	66,86	-	0,79	0,75			
30.08.15	24.00	-	101,13	87,97	13,16	66,77	66,66	0,11	7,00	5,00	-0,05	14,12	-	-	14,41	-	14,41	-	66,95	-	0,95	0,89			
31.08.15	24.00	-	100,68	88,52	12,16	66,52	66,44	0,08	7,00	5,00	-0,05	12,97	-	-	13,22	-	13,22	-	66,67	-	0,87	0,82			
01.09.15	24.00	-	99,49	89,28	10,21	66,52	66,44	0,08	7,00	5,00	-0,06	11,20	-	-	11,42	-	11,42	-	66,56	-	0,75	0,69			
02.09.15	24.00	-	101,23	90,37	10,86	66,40	66,32	0,08	7,00	5,00	-0,07	12,00	-	-	12,23	-	12,23	-	66,44	-	0,80	0,73			
03.09.15	24.00	-	103,78	92,77	11,01	66,98	66,88	0,10	7,00	5,00	-0,08	12,37	-	-	12,61	-	12,61	-	67,20	-	0,83	0,75			
04.09.15	24.00	-	91,42	80,68	10,74	66,73	66,65	0,08	7,00	5,00	-0,08	12,04	-	-	12,27	-	12,27	-	66,59	-	0,80	0,73			
05.09.15	24.00	-	81,55	71,91	9,64	66,32	66,17	0,15	7,00	5,00	-0,05	10,65	-	-	10,87	-	10,87	-	66,51	-	0,71	0,65			
06.09.15	24.00	-	85,34	70,59	14,75	66,26	66,07	0,19	7,00	5,00	-0,06	15,83	-	-	16,15	-	16,15	-	66,52	-	1,05	0,88			
07.09.15	24.00	-	83,61	72,69	10,92	66,23	66,08	0,15	7,00	5,00	-0,07	12,06	-	-	12,29	-	12,29	-	66,28	-	0,80	0,74			
08.09.15	24.00	-	82,82	73,25	9,57	66,90	66,70	0,20	7,00	5,00	-0,07	10,69	-	-	10,93	-	10,93	-	66,51	-	0,75	0,69			
09.09.15	24.00	-	93,22	82,01	11,21	66,70	66,59	0,11	7,00	5,00	-0,04	12,11	-	-	12,35	-	12,35	-	66,76	-	0,81	0,76			
10.09.15	24.00	-	102,90	89,82	12,89	66,67	66,56	0,09	7,00	5,00	-0,01	13,18	-	-	13,42	-	13,42	-	66,83	-	0,88	0,82			
11.09.15	24.00	-	102,90	88,95	13,95	66,57	66,58	0,09	7,00	5,00	-0,02	14,31	-	-	14,57	-	14,57	-	66,73	-	0,96	0,90			
12.09.15	24.00	-	98,90	88,46	10,44	66,51	66,41	0,10	7,00	5,00	-0,01	10,74	-	-	10,94	-	10,94	-	66,60	-	0,72	0,70			
13.09.15	24.00	-	100,49	88,35	12,14	66,73	66,63	0,10	7,00	5,00	-0,02	12,88	-	-	12,84	-	12,84	-	66,87	-	0,84	0,82			
14.09.15	24.00	-	101,85	88,64	13,21	66,84	66,74	0,10	7,00	5,00	-0,01	13,60	-	-	13,91	-	13,91	-	66,94	-	0,91	0,88			
15.09.15	24.00	-	101,99	88,66	12,73	66,90	66,80	0,10	7,00	5,00	-0,02	13,19	-	-	13,45	-	13,45	-	67,00	-	0,88	0,86			
16.09.15	24.00	-	101,22	88,92	12,30	66,42	66,33	0,09	7,00	5,00	-0,02	12,81	-	-	13,08	-	13,08	-	66,50	-	0,85	0,83			
17.09.15	24.00	-	100,28	88,07	12,21	66,81	66,71	0,10	7,00	5,00	-0,04	12,92	-	-	13,16	-	13,16	-	66,92	-	0,87	0,85			
18.09.15	24.00	-	101,44	89,34	12,10	66,98	66,90	0,08	7,00	5,00	-0,04	12,87	-	-	13,13	-	13,13	-	67,01	-	0,86	0,83			
19.09.15	24.00	-	100,89	89,32	11,57	66,78	66,68	0,10	7,00	5,00	-0,05	12,41	-	-	12,64	-	12,64	-	66,86	-	0,83	0,82			
20.09.15	24.00	-	102,10	88,95	13,15	66,43	66,33	0,10	7,00	5,00	-0,04	13,97	-	-	14,26	-	14,26	-	66,61	-	0,93	0,78			
21.09.15	24.00	-	101,08	88,24	12,84	66,64	66,53	0,11	7,00	5,00	-0,04	13,60	-	-	13,89	-	13,89	-	66,79	-	0,91	0,89			
22.09.15	24.00	-	100,09	87,89	12,20	66,84	66,74	0,10	7,00	5,00	-0,03	12,82	-	-	13,09	-	13,09	-	66,88	-	0,86	0,83			
23.09.15	24.00	-	98,11	86,26	11,85	66,77	66,67	0,10	7,00	5,00	-0,04	12,58	-	-	12,83	-	12,83	-	66,86	-	0,84	0,80			
Среднее	24.00	-	98,11	86,26	11,85	66,77	66,67	0,10	7,00	5,00	-0,04	12,58	-	-	12,83	-	12,83	-	66,86	-	0,84	0,80			
Итого	744,00	-	3041,38	2674,14	367,24	66,77	66,67	0,10	7,00	5,00	-0,04	12,58	-	-	12,83	-	12,83	-	66,86	-	0,84	0,80			

Показания счетчиков на конец: M1(T) 3012,99 Q(Гкал) 0,00 M2(T) 0,00 M3(T) 0,00 M4(T) 0,00 Q(Гкал) 0,00 M5(T) 0,00 Q(Гкал) 0,00  
 Начало: M1(T) 3012,99 Q(Гкал) 0,00 M2(T) 0,00 M3(T) 0,00 M4(T) 0,00 Q(Гкал) 0,00 M5(T) 0,00 Q(Гкал) 0,00

Период расчета по среднему: 30.12.99 00:00 - 30.12.99 00:00  
 Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: 15,73 Гкал  
 Объем теплоносителя, расчитанный по среднему: 19,94 Гкал  
 Период превышения L2: 15,73 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: 6,13 Гкал  
 Итого по приборам учета: 19,94 Гкал  
 Итого по приборам учета: 397,70 куб.м.

АО "ДомТеплоком"  
 Печать энергосбыта  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЛУП "ТЭК СПб"  
 Печать энергосбыта  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

АО "ДомТеплоком"  
 Печать энергосбыта  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)